Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ольминского 24 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1-Невская Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0314.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,73

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2014 по 23.03.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
24.02.14			113,24	87,74	25,5	72,1	46,12	25,98	7	5	2,97	22,93	-	-	23,19	-	-		50,03		1,149			4,118
25.02.14			113,11	88,91	24,2	69,92	45	24,92	7	5	2,85	21,6	-	-	21,84	-	-		48,99		1,057			3,91
26.02.14			121,82	98,44	23,38	68,31	44	24,31	7	5	2,76	20,82	-	-	21,17	-	-		59,46		1,238			3,994
27.02.14			124,79	102,52	22,27	68,1	43,75	24,35	7	5	2,73	19,65	-	-	20,03	-	-		65,19		1,282			4,014
28.02.14			123,15	100,08	23,07	67,76	43,62	24,14	7	5	2,71	20,45	-	-	20,79	-	-		61,83		1,268			3,982
01.03.14			124,46	98,04	26,42	68,61	43,8	24,81	7	5	2,79	23,81	-	-	24,2	-	-		61,23		1,46			4,245
02.03.14			121,02	93,68	27,34	68,38	43,69	24,69	7	5	2,74	24,83	-	-	25,23	-	-		58,35		1,448			4,187
03.03.14			121,28	97,04	24,24	66,73	43,31	23,42	7	5	2,64	21,64	-	-	21,95	-	-		57,81		1,25			3,891
04.03.14			121,26	100,57	20,69	65,46	42,79	22,67	7	5	2,57	18,1	-	-	18,39	-	-		58,88		1,066			3,634
05.03.14			121,91	100,09	21,82	65,38	42,83	22,55	7	5	2,53	19,34	-	-	19,66	-	-		59,71		1,154			3,684
06.03.14			120,46	99,59	20,87	65,41	42,56	22,85	7	5	2,54	18,46	-	-	18,78	-	-		60,11		1,108			3,644
07.03.14			121,61	97,81	23,8	65,92	42,93	22,99	7	5	2,55	21,29	-	-	21,62	-	-		59,35		1,267			3,819
08.03.14			122,29	98,07	24,22	65,13	42,75	22,38	7	5	2,52	21,55	-	-	21,88	-	-		58,46		1,26			3,776
09.03.14			121,82	98,39	23,43	65,55	42,99	22,56	7	5	2,53	20,81	-	-	21,13	-	-		58,77		1,223			3,757
10.03.14			121,95	93,13	28,82	66,31	43,72	22,59	7	5	2,53	26,27	-	-	26,65	-	-		56,68		1,491			4,018
11.03.14			119,96	97,16	22,8	66,37	43,75	22,62	7	5	2,52	20,4	-	-	20,69	-	-		58,31		1,192			3,713
12.03.14			120,82	95,21	25,61	66,57	43,73	22,84	7	5	2,55	23,03	-	-	23,4	-	-		57,74		1,331			3,881
13.03.14			120,01	94,02	25,99	66,29	43,78	22,51	7	5	2,52	23,43	-	-	23,76	-	-		56,51		1,325			3,841
14.03.14			118,75	98,17	20,58	65,91	43,52	22,39	7	5	2,52	17,77	-	-	18,02	-	-		58,25		1,036			3,557
15.03.14			117,49	90,72	26,77	69,12	44,97	24,15	7	5	2,73	23,88	-	-	24,23	-	-		54,93		1,312			4,044
16.03.14			113,71	85,58	28,13	71,6	45,79	25,81	7	5	2,89	25,42	-	-	25,75	-	-		52,41		1,334			4,226
17.03.14			111,42	87,34	24,08	74,37	46,64	27,73	7	5	3,10	21,45	-	-	21,71	-	-		51,84		1,113			4,215
18.03.14			114,88	90,15	24,73	75,53	47,27	28,26	7	5	3,20	21,36	-	-	21,71	-	-		57,39		1,225			4,42
19.03.14			120,36	97,88	22,48	75,52	47,22	28,30	7	5	3,25	18,05	-	-	18,43	-	-		67,58		1,219			4,472
20.03.14			118,7	96,13	22,57	75,51	47,19	28,32	7	5	3,25	18,15	-	-	18,54	-	-		65,04		1,18			4,429
21.03.14								-			-					-	-							
22.03.14								-			-						-							
23.03.14								-			-						-							
Среднее	-	-	119,61	95,46	24,15	68,63	44,31	24,33	7,00	5,00	2,74	21,38	-	-	21,71	-	542,75	-	58,19	-	1,24	-	-	3,98
Итого	0,00		2990,27	2386,46	603,81						68,48	534,49	0,00	0,00	542,75	0,00	0,00	0,00			30,99	0,00	0,00	99,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,4 -0,75

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~-0,73 °C~~ = ~~0,44~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~99,03~~ 98,72 Гкал;

542,75 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Гуп "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«_____ 14 г.