

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 27.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот.=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот.ф.=$ т/сут $Gгвс.ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
01.03.14	24	-	64,47	10,20	179,620	-	-	46,73	5,60	179,620	-	17,74	0,000	0,00	0,00	0,00	3,200
02.03.14	24	-	64,12	10,20	179,420	-	-	46,64	5,60	179,420	-	17,48	0,000	0,00	0,00	0,00	3,146
03.03.14	24	-	65,22	10,20	154,050	-	-	45,56	5,60	154,050	-	19,66	0,000	0,00	0,00	0,00	3,039
04.03.14	24	-	63,93	10,20	105,020	-	-	40,04	5,60	105,020	-	23,89	0,000	0,00	0,00	0,00	2,514
05.03.14	24	-	62,16	10,20	92,540	-	-	37,45	5,60	92,540	-	24,71	0,000	0,00	0,00	0,00	2,294
06.03.14	24	-	62,63	10,20	92,340	-	-	37,19	5,60	92,340	-	25,44	0,000	0,00	0,00	0,00	2,354
07.03.14	24	-	60,53	10,20	92,310	-	-	36,44	5,60	92,310	-	24,09	0,000	0,00	0,00	0,00	2,227
08.03.14	24	-	59,49	10,20	92,360	-	-	36,06	5,60	92,360	-	23,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,170
09.03.14	24	-	59,32	10,20	92,340	-	-	36,09	5,60	92,340	-	23,23	0,000	0,00	0,00	0,00	2,151
10.03.14	24	-	57,29	10,20	92,390	-	-	35,75	5,60	92,390	-	21,54	0,000	0,00	0,00	0,00	1,993
11.03.14	24	-	58,33	10,20	92,420	-	-	36,15	5,60	92,420	-	22,18	0,000	0,00	0,00	0,00	2,056
12.03.14	24	-	59,41	10,20	92,580	-	-	36,47	5,60	92,580	-	22,94	0,000	0,00	0,00	0,00	2,125
13.03.14	24	-	56,09	10,20	92,680	-	-	35,68	5,60	92,680	-	20,41	0,000	0,00	0,00	0,00	1,898
14.03.14	24	-	56,63	10,20	92,610	-	-	35,54	5,60	92,610	-	21,09	0,000	0,00	0,00	0,00	1,957
15.03.14	24	-	61,36	10,20	92,450	-	-	37,10	5,60	92,450	-	24,26	0,000	0,00	0,00	0,00	2,248
16.03.14	24	-	63,01	10,20	91,720	-	-	37,26	5,60	91,720	-	25,75	0,000	0,00	0,00	0,00	2,365
17.03.14	24	-	64,50	10,20	91,490	-	-	37,23	5,60	91,490	-	27,27	0,000	0,00	0,00	0,00	2,499
18.03.14	24	-	64,78	10,20	91,690	-	-	37,16	5,60	91,690	-	27,62	0,000	0,00	0,00	0,00	2,536
19.03.14	24	-	68,76	10,20	91,580	-	-	38,49	5,60	91,580	-	30,27	0,000	0,00	0,00	0,00	2,778
20.03.14	24	-	70,05	10,20	91,950	-	-	38,90	5,60	91,950	-	31,15	0,000	0,00	0,00	0,00	2,868
21.03.14	24	-	62,59	10,20	92,260	-	-	36,90	5,60	92,260	-	25,69	0,000	0,00	0,00	0,00	2,371
22.03.14	24	-	54,98	10,20	91,970	-	-	34,69	5,60	91,970	-	20,29	0,000	0,00	0,00	0,00	1,872
Среднее	24,00	-	61,80	10,20	103,536	-	-	38,16	5,60	103,536	-	23,64	-	-	-	-	2,394
Итого	528,0	-	-	-	2277,790	0,000	-	-	-	2277,790	0,000	-	0,000	0,00	0,00	0,00	52,66

Ориентировочно до конца месяца(+) 826,277 826,277 0,000 22,23

Итого за март 2014 : 3104,067 3104,067 0,000 74,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
03.03.14 09:00	111148,000	-	108861,490	-	0,000	0,000	2398,819	
24.03.14 16:00	113152,720	-	110866,210	-	0,000	0,000	2446,846	


Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)


Константиновский В.В.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
для ОТЧЕТОВ

ЗАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
до получения АКТА допуска У

26 МАР 2014