

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 39, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04776

Приборы УУТЭ поверены до 19.10.2014

Тхв=0 С

расходомер Gmin Gmax Термопреобр. КТПТР-05
 Подающий тр. VA2305M 50 КТПТР-05
 Обратн.тр. VA2305M 50 КТПТР-05
 тр-д. ГВС VA2305M 25 КТПТР-05
 тр.цирк. ГВС VA2305M 15 КТПТР-05
 Тр. Подпитки

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод | | | | | Обратный трубопровод | | | | | dT С | dG ТОНН | G1гвс ТОНН | G2гвс ТОНН | dGвс ТОНН | Q Гкал |
|----------|-------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| | | fG1, % | T1 С | P1 кгс/см | G1 ТОНН | Q1 Гкал | fG2, % | T2 С | P2 кгс/см | G2 ТОНН | Q2 Гкал | | | | | | |
| 23.02.14 | 24 | - | 61,90 | 9,16 | 211,860 | - | - | 41,54 | 4,60 | 211,700 | - | 20,36 | 0,160 | - | - | - | 4,339 |
| 24.02.14 | 24 | - | 62,86 | 9,16 | 207,307 | - | - | 41,80 | 4,60 | 207,483 | - | 21,06 | -0,177 | - | - | - | 4,383 |
| 25.02.14 | 24 | - | 62,22 | 9,16 | 203,589 | - | - | 41,42 | 4,60 | 203,898 | - | 20,80 | -0,309 | - | - | - | 4,252 |
| 26.02.14 | 24 | - | 59,88 | 9,16 | 203,418 | - | - | 40,34 | 4,60 | 203,628 | - | 19,54 | -0,209 | - | - | - | 3,991 |
| 27.02.14 | 24 | - | 59,00 | 9,16 | 203,154 | - | - | 39,80 | 4,60 | 203,273 | - | 19,21 | -0,119 | - | - | - | 3,919 |
| 28.02.14 | 24 | - | 59,77 | 9,16 | 198,989 | - | - | 39,93 | 4,60 | 198,896 | - | 19,84 | 0,093 | - | - | - | 3,969 |
| 01.03.14 | 24 | - | 59,84 | 9,16 | 199,465 | - | - | 39,88 | 4,60 | 199,080 | - | 19,97 | 0,385 | - | - | - | 4,014 |
| 02.03.14 | 24 | - | 60,37 | 9,16 | 202,624 | - | - | 40,39 | 4,60 | 202,136 | - | 19,98 | 0,488 | - | - | - | 4,084 |
| 03.03.14 | 24 | - | 60,54 | 9,16 | 202,602 | - | - | 40,52 | 4,60 | 202,205 | - | 20,03 | 0,397 | - | - | - | 4,090 |
| 04.03.14 | 24 | - | 59,82 | 9,16 | 202,119 | - | - | 40,22 | 4,60 | 201,780 | - | 19,60 | 0,338 | - | - | - | 3,991 |
| 05.03.14 | 24 | - | 58,39 | 9,16 | 201,435 | - | - | 39,42 | 4,60 | 201,101 | - | 18,96 | 0,334 | - | - | - | 3,849 |
| 06.03.14 | 24 | - | 58,75 | 9,16 | 201,051 | - | - | 39,45 | 4,60 | 200,748 | - | 19,30 | 0,303 | - | - | - | 3,908 |
| 07.03.14 | 24 | - | 58,68 | 9,16 | 201,697 | - | - | 39,48 | 4,60 | 201,376 | - | 19,20 | 0,321 | - | - | - | 3,902 |
| 08.03.14 | 24 | - | 59,51 | 9,16 | 201,861 | - | - | 39,85 | 4,60 | 201,613 | - | 19,66 | 0,248 | - | - | - | 3,994 |
| 09.03.14 | 24 | - | 60,09 | 9,16 | 201,973 | - | - | 40,25 | 4,60 | 201,830 | - | 19,84 | 0,143 | - | - | - | 4,029 |
| 10.03.14 | 24 | - | 59,79 | 9,16 | 203,815 | - | - | 40,56 | 4,60 | 203,708 | - | 19,23 | 0,106 | - | - | - | 3,940 |
| 11.03.14 | 24 | - | 59,77 | 9,16 | 202,112 | - | - | 40,53 | 4,60 | 202,067 | - | 19,25 | 0,046 | - | - | - | 3,910 |
| 12.03.14 | 24 | - | 61,08 | 9,16 | 202,896 | - | - | 41,27 | 4,60 | 202,960 | - | 19,81 | -0,063 | - | - | - | 4,036 |
| 13.03.14 | 24 | - | 55,12 | 9,16 | 201,767 | - | - | 38,75 | 4,60 | 201,777 | - | 16,37 | -0,011 | - | - | - | 3,319 |
| 14.03.14 | 24 | - | 51,05 | 9,16 | 198,300 | - | - | 36,13 | 4,60 | 198,360 | - | 14,92 | -0,060 | - | - | - | 2,974 |
| 15.03.14 | 24 | - | 53,70 | 9,16 | 197,564 | - | - | 37,36 | 4,60 | 197,546 | - | 16,35 | 0,018 | - | - | - | 3,247 |
| 16.03.14 | 24 | - | 55,55 | 9,16 | 197,725 | - | - | 38,09 | 4,60 | 197,849 | - | 17,46 | -0,124 | - | - | - | 3,468 |
| 17.03.14 | 24 | - | 58,36 | 9,16 | 198,871 | - | - | 39,16 | 4,60 | 199,201 | - | 19,19 | -0,330 | - | - | - | 3,836 |
| 18.03.14 | 24 | - | 61,79 | 9,16 | 200,208 | - | - | 40,71 | 4,60 | 200,695 | - | 21,08 | -0,486 | - | - | - | 4,237 |
| 19.03.14 | 24 | - | 64,29 | 9,16 | 200,622 | - | - | 41,88 | 4,60 | 200,961 | - | 22,41 | -0,339 | - | - | - | 4,512 |
| 20.03.14 | 24 | - | 65,80 | 9,16 | 199,924 | - | - | 42,86 | 4,60 | 200,308 | - | 22,93 | -0,384 | - | - | - | 4,940 |
| 21.03.14 | 24 | - | 61,32 | 9,16 | 202,689 | - | - | 41,00 | 4,60 | 202,335 | - | 20,32 | 0,354 | - | - | - | 4,152 |
| 22.03.14 | 24 | - | 55,52 | 9,16 | 201,235 | - | - | 38,22 | 4,60 | 199,549 | - | 17,30 | 1,686 | - | - | - | 3,561 |
| Среднее | 24,00 | - | 59,46 | 9,16 | 201,817 | - | - | 40,03 | 4,60 | 201,717 | - | 19,43 | 0,100 | - | - | - | 3,959 |
| Итого | 672,0 | - | | | 5650,873 | 0,000 | | | | 5648,062 | 0,000 | | 2,811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,85 |

Ориентировочно до конца месяца(+) 1801,638 1801,154 0,484 36,91
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1220,643 1217,658 3,011 25,88
Итого за март 2014 : 6231,868 6231,558 0,284 121,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:


| Дата и время | G1,т | Q1,Гкал | G2,т | Q2,Гкал | G3,т | G4,т | Q,Гкал | Показания ГВС |
|----------------|------------|---------|------------|---------|------|------|----------|---------------|
| 23.02.14 01:00 | 142159,025 | - | 142272,362 | - | - | - | 3055,126 | - |
| 27.03.14 19:00 | 148762,195 | - | 148864,279 | - | - | - | 3182,147 | - |

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)



Константиновский В.В.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТДЕЛ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОДРОБНОСТИ ПО ЗАКАЗУ