Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 101 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6079-ч(с)-0314.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 6079 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 24.12.2014 Тхв, гр.С= 0,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2014 по 23.03.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал
24.02.14	24,00	*	147,83	117,80	30,03	74,43	50,56	23,87	7,30	3,60	4,56	7,01	0,00	0,00	7,18	0,00	7,18	-	71,49	0,00	0,50			5,06
25.02.14	24,00	*	148,52	116,09	32,43	70,60	48,15	22,45	7,30	3,60	4,39	7,54	0,00	0,00	7,70	0,00	7,70	-	68,23	0,00	0,52			4,91
26.02.14	24,00	*	144,77	116,10	28,67	70,47	47,76	22,70	7,30	3,60	4,23	6,43	0,00	0,00	6,57	0,00	6,57	-	67,89	0,00	0,44			4,67
27.02.14	24,00	*	147,08	115,83	31,25	70,88	47,81	23,07	7,30	3,60	4,41	7,16	0,00	0,00	7,31	0,00	7,31	-	67,91	0,00	0,49			4,90
28.02.14	24,00	*	149,28	115,53	33,74	70,64	47,61	23,03	7,30	3,60	4,52	7,89	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06	-	67,84	0,00	0,54			5,06
01.03.14	24,00	*	146,73	115,14	31,59	70,22	47,19	23,03	7,30	3,60	4,38	7,37	0,00	0,00	7,53	0,00	7,53	-	67,48	0,00	0,50			4,88
02.03.14	24,00	*	148,65	115,83	32,82	70,62	47,68	22,94	7,30	3,60	4,46	7,79	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96	-	68,20	0,00	0,53			4,99
03.03.14	24,00	*	146,97	116,33	30,64	69,73	47,51	22,23	7,30	3,60	4,25	7,19	0,00	0,00	7,34	0,00	7,34	-	66,71	0,00	0,48			4,73
04.03.14	24,00	*	147,47	116,35	31,12	68,68	46,94	21,74	7,30	3,60	4,20	7,31	0,00	0,00	7,46	0,00	7,46	-	66,01	0,00	0,48			4,68
05.03.14	24,00	*	147,37	116,25	31,12	68,87	46,95	21,92	7,30	3,60	4,22	7,27	0,00	0,00	7,42	0,00	7,42	-	66,40	0,00	0,48			4,70
06.03.14	24,00	*	147,11	116,51	30,60	68,78	46,73	22,06	7,30	3,60	4,22	7,01	0,00	0,00	7,15	0,00	7,15	-	66,25	0,00	0,46			4,69
07.03.14	24,00	*	149,91	116,60	33,31	68,83	46,87	21,96	7,30	3,60	4,34	7,86	0,00	0,00	8,02	0,00	8,02	-	66,44	0,00	0,52			4,87
08.03.14	24,00	*	151,69	116,19	35,49	68,89	47,04	21,84	7,30	3,60	4,43	8,45	0,00	0,00	8,62	0,00	8,62	-	66,35	0,00	0,56			5,00
09.03.14	24,00	*	151,43	116,46	34,97	68,99	47,27	21,73	7,30	3,60	4,41	8,21	0,00	0,00	8,37	0,00	8,37	-	66,14	0,00	0,54			4,96
10.03.14	24,00	*	150,48	116,70	33,78	68,82	47,51	21,31	7,30	3,60	4,28	8,11	0,00	0,00	8,28	0,00	8,28	-	66,66	0,00	0,54			4,82
11.03.14	24,00	*	151,53	116,84	34,68	68,76	47,42	21,35	7,30	3,60	4,35	8,20	0,00	0,00	8,37	0,00	8,37	-	66,02	0,00	0,54			4,89
12.03.14	24,00	*	148,55	116,14	32,41	68,99	47,34	21,65	7,30	3,60	4,26	7,53	0,00	0,00	7,68	0,00	7,68	-	66,16	0,00	0,50			4,76
13.03.14	24,00	*	148,21	116,18	32,03	68,75	47,50	21,25	7,30	3,60	4,18	7,57	0,00	0,00	7,72	0,00	7,72	-	65,84	0,00	0,50			4,68
14.03.14	24,00	*	149,36	116,54	32,82	69,13	47,56	21,58	7,30	3,60	4,29	7,69	0,00	0,00	7,85	0,00	7,85	-	66,30	0,00	0,51			4,80
15.03.14	24,00	*	149,88	116,28	33,60	71,29	48,52	22,77	7,30	3,60	4,50	8,15	0,00	0,00	8,33	0,00	8,33	-	68,76	0,00	0,56			5,06
16.03.14	24,00	*	150,37	115,49	34,89	74,26	49,86	24,40	7,30	3,60	4,80	8,62	0,00	0,00	8,83	0,00	8,83	-	71,70	0,00	0,62			5,42
17.03.14	24,00	*	149,77	115,81	33,96	77,02	50,85	26,16	7,30	3,60	5,04	8,29	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	-	74,23	0,00	0,62			5,66
18.03.14	24,00	*	146,68	116,46	30,22	78,35	51,45	26,90	7,30	3,60	4,97	7,21	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	-	75,35	0,00	0,54			5,51
19.03.14	24,00	*	147,71	116,34	31,37	78,46	51,56	26,91	7,30	3,60	5,03	7,56	0,00	0,00	7,76	0,00	7,76	-	75,59	0,00	0,57			5,61
20.03.14								-			-						-							
21.03.14								-			-						-							
22.03.14								-			-						-							
23.03.14																	-							
Среднее	24,00	-	148,64	116,24	32,40	71,02	48,15	22,87	7,30	3,60	4,45	7,64	-	-	7,81	-	7,81	-	68,33	-	0,52	-	-	4,97
Итого	576,00		3567,34	2789,80	777,54						106,76	183,45	0,00	0,00	187,41	0,00	187,41	0,00			12,55	0,00	0,00	119,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.02.14 15:00	106501,97	76923,62	20895,90	0,00	21385,97	0,00	4207,25	-
	20.03.14 12:00	109904,64	79580,90	21072,19	0,00	21566,07	0,00	4321,42	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,73 °C = ~~0,57~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~118,74~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 187,41 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "МастерДом Эксплуатация" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 04 14 г.