Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 72 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2-Невс. | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0314.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14866 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 | Тхв, гр.С= 0,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.03.2014 по 23.03.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
01.03.14	24,00		176,17	135,89	40,28	66,78	34,11	32,66	5,00	4,00	4,59	38,02	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	-	66,88	0,00	2,54			7,13
02.03.14	24,00		175,55	135,36	40,19	67,08	34,23	32,85	5,00	4,00	4,60	37,84	0,00	0,00	38,64	0,00	38,64	-	67,31	0,00	2,55			7,14
03.03.14	24,00		174,44	135,91	38,53	65,81	34,58	31,23	5,00	4,00	4,43	35,82	0,00	0,00	36,53	0,00	36,53	-	65,61	0,00	2,35			6,78
04.03.14	24,00		177,50	135,66	41,84	64,82	33,89	30,94	5,00	4,00	4,39	38,75	0,00	0,00	39,51	0,00	39,51	-	64,98	0,00	2,52			6,91
05.03.14	24,00		184,32	139,96	44,35	64,28	34,50	29,78	5,00	4,00	4,36	41,36	0,00	0,00	42,16	0,00	42,16	-	64,24	0,00	2,66			7,02
06.03.14	24,00		187,79	142,98	44,81	63,55	34,30	29,25	5,00	4,00	4,35	42,04	0,00	0,00	42,83	0,00	42,83	-	63,73	0,00	2,68			7,03
07.03.14	24,00		190,90	141,98	48,92	63,67	34,36	29,32	5,00	4,00	4,34	46,13	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	-	63,72	0,00	2,94			7,28
08.03.14	24,00		193,90	141,04	52,86	63,64	34,47	29,17	5,00	4,00	4,28	50,25	0,00	0,00	51,20	0,00	51,20	-	63,74	0,00	3,20			7,48
09.03.14	24,00		187,55	142,51	45,05	63,98	34,67	29,31	5,00	4,00	4,35	42,32	0,00	0,00	43,13	0,00	43,13	-	64,04	0,00	2,71			7,06
10.03.14	24,00		185,20	142,70	42,49	64,47	35,19	29,28	5,00	4,00	4,34	39,85	0,00	0,00	40,63	0,00	40,63	-	64,73	0,00	2,58			6,92
11.03.14	24,00		182,28	142,65	39,63	63,59	34,90	28,70	5,00	4,00	4,28	36,72	0,00	0,00	37,41	0,00	37,41	-	63,66	0,00	2,34			6,61
12.03.14	24,00		180,06	143,21	36,85	64,10	35,09	29,01	5,00	4,00	4,32	34,19	0,00	0,00	34,85	0,00	34,85	-	64,23	0,00	2,20			6,52
13.03.14	24,00		177,54	143,73	33,81	64,23	35,42	28,80	5,00	4,00	4,30	31,25	0,00	0,00	31,86	0,00	31,86	-	64,38	0,00	2,01			6,31
14.03.14	24,00		176,57	144,02	32,55	64,76	35,55	29,21	5,00	4,00	4,38	29,85	0,00	0,00	30,43	0,00	30,43	-	64,92	0,00	1,94			6,32
15.03.14	24,00		181,48	143,35	38,13	67,92	36,26	31,66	5,00	4,00	4,71	35,44	0,00	0,00	36,20	0,00	36,20	-	68,15	0,00	2,42			7,13
16.03.14	24,00		180,62	140,60	40,02	69,86	36,19	33,68	5,00	4,00	4,91	37,43	0,00	0,00	38,28	0,00	38,28	-	70,02	0,00	2,62			7,53
17.03.14	24,00		175,65	141,72	33,94	73,05	36,63	36,42	5,00	4,00	5,33	31,48	0,00	0,00	32,25	0,00	32,25	-	73,35	0,00	2,31			7,64
18.03.14	24,00		174,77	143,08	31,70	75,29	37,33	37,96	5,00	4,00	5,59	29,58	0,00	0,00	30,34	0,00	30,34	-	75,38	0,00	2,23			7,82
19.03.14	24,00		176,67	143,15	33,52	75,36	37,34	38,02	5,00	4,00	5,58	31,71	0,00	0,00	32,53	0,00	32,53	-	75,46	0,00	2,39			7,97
20.03.14								-			-						-							
21.03.14								-			-						-							
22.03.14								-			-						-							
23.03.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	181,00	141,03	39,97	66,65	35,21	31,43	5,00	4,00	4,60	37,37	-	-	38,14	-	38,14	-	66,77	-	2,48	-	-	7,08
Итого	456,00		3438,96	2679,51	759,45						87,44	710,03	0,00	0,00	724,58	0,00	724,58	0,00			47,18	0,00	0,00	134,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	04.03.14 11:00	1030,04	805,23	210,04	0,00	214,36	0,00	40,97	-
	20.03.14 12:00	3953,57	3086,50	810,82	0,00	827,57	0,00	155,71	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,48 / 0,73 °C = -0,34 / -0,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 134,27 / ~~134,06~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **724,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 04 14 г.