Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО Строит.Адрес: Седова 75 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2-Невская Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24960-ч(с)-0314.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 24960 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до 18.08.2014 Тхв, гр.С= 0,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2014 по 23.03.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.14	24,00		115,85	106,70	9,15	73,88	40,89	32,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
25.02.14	24,00		111,96	111,14	0,81	70,58	39,36	31,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
26.02.14	24,00		110,64	109,83	0,80	68,74	38,31	30,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
27.02.14	24,00		110,65	109,83	0,82	69,14	38,39	30,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
28.02.14	24,00		110,48	109,64	0,84	69,44	38,42	31,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
01.03.14	24,00		110,33	109,52	0,81	69,14	38,19	30,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
02.03.14	24,00		110,12	109,34	0,78	69,44	38,36	31,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
03.03.14	24,00		110,57	109,79	0,78	68,13	38,11	30,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
04.03.14	24,00		111,19	110,41	0,79	67,02	37,73	29,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
05.03.14	24,00		110,24	109,43	0,82	66,41	37,47	28,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
06.03.14	24,00		109,65	108,81	0,85	65,59	36,82	28,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
07.03.14	24,00		109,84	108,97	0,86	65,73	36,84	28,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
08.03.14	24,00		109,97	109,12	0,86	65,69	36,91	28,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
09.03.14	24,00		110,13	109,30	0,83	66,12	36,90	29,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
10.03.14	24,00		110,14	109,37	0,77	66,55	37,52	29,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
11.03.14	24,00		110,03	109,25	0,77	65,71	37,40	28,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
12.03.14	24,00		110,11	109,23	0,88	66,26	37,52	28,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
13.03.14	24,00		110,14	109,37	0,76	66,39	37,80	28,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
14.03.14	24,00		110,45	109,69	0,76	67,02	37,92	29,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
15.03.14	24,00		110,56	109,82	0,75	70,30	39,13	31,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
16.03.14	24,00		108,85	108,15	0,70	72,48	39,43	33,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
17.03.14	24,00		108,69	107,99	0,71	75,89	40,15	35,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
18.03.14								-			-						-							
19.03.14								-			-						-							
20.03.14								-			-						-							
21.03.14								-			-						-							
22.03.14								-			-						-							
23.03.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	110,48	109,30	1,18	68,44	38,16	30,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,39
Итого	528,00		2430,59	2404,68	25,91						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	74,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.02.14 14:00	77781,72	77448,84	-	-	-	-	3002,09	27148,50
	18.03.14 12:00	80085,03	79735,54	-	-	-	-	3072,55	27650,50

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды ~~0,73 °С = -0,02~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 74,69 ~~74,67~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 04 14 г.

Тс 19.03