Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 28 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

ГАВ 103

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-0314.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14798 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 22.07.2017 Тхв, гр.С= 0,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2014 по 23.03.2014

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.14	24,00		199,61	167,81	31,81	74,71	47,92	26,79	5,00	4,00	2,72	56,03	0,00	0,00	57,44	0,00	57,44	-	74,21	0,00	4,16			6,88
25.02.14	24,00		197,54	165,13	32,41	70,81	45,84	24,97	5,00	4,00	2,47	56,14	0,00	0,00	57,43	0,00	57,43	-	70,47	0,00	3,96			6,42
26.02.14	24,00		198,51	164,78	33,73	70,70	45,51	25,19	5,00	4,00	2,50	57,32	0,00	0,00	58,62	0,00	58,62	-	70,43	0,00	4,04			6,54
27.02.14	24,00		195,00	164,55	30,45	71,13	45,64	25,49	5,00	4,00	2,54	53,97	0,00	0,00	55,21	0,00	55,21	-	70,79	0,00	3,82			6,37
28.02.14	24,00		196,63	164,35	32,28	70,88	45,51	25,37	5,00	4,00	2,53	55,68	0,00	0,00	56,95	0,00	56,95	-	70,56	0,00	3,93			6,46
01.03.14	24,00		198,07	163,37	34,70	70,46	45,13	25,33	5,00	4,00	2,53	57,78	0,00	0,00	59,09	0,00	59,09	-	70,15	0,00	4,05			6,59
02.03.14	24,00		203,16	164,37	38,78	70,87	45,47	25,40	5,00	4,00	2,54	62,05	0,00	0,00	63,48	0,00	63,48	-	70,65	0,00	4,38			6,93
03.03.14	24,00		198,44	165,03	33,41	69,98	45,24	24,75	5,00	4,00	2,48	56,68	0,00	0,00	57,94	0,00	57,94	-	69,58	0,00	3,94			6,43
04.03.14	24,00		196,90	165,23	31,67	68,90	44,77	24,13	5,00	4,00	2,39	55,04	0,00	0,00	56,24	0,00	56,24	-	68,65	0,00	3,78			6,17
05.03.14	24,00		198,67	165,03	33,65	69,09	44,92	24,18	5,00	4,00	2,39	57,01	0,00	0,00	58,26	0,00	58,26	-	68,85	0,00	3,93			6,32
06.03.14	24,00		199,72	165,26	34,47	69,01	44,63	24,38	5,00	4,00	2,44	57,71	0,00	0,00	58,97	0,00	58,97	-	68,76	0,00	3,97			6,41
07.03.14	24,00		201,90	165,73	36,16	69,03	44,82	24,22	5,00	4,00	2,43	59,49	0,00	0,00	60,78	0,00	60,78	-	68,72	0,00	4,09			6,51
08.03.14	24,00		199,37	165,54	33,83	69,11	44,92	24,19	5,00	4,00	2,41	57,19	0,00	0,00	58,44	0,00	58,44	-	68,79	0,00	3,93			6,35
09.03.14	24,00		203,54	165,94	37,60	69,20	45,17	24,03	5,00	4,00	2,39	60,99	0,00	0,00	62,33	0,00	62,33	-	68,87	0,00	4,20			6,59
10.03.14	24,00		203,52	166,22	37,30	69,04	45,45	23,59	5,00	4,00	2,32	60,76	0,00	0,00	62,08	0,00	62,08	-	68,76	0,00	4,18			6,50
11.03.14	24,00		199,54	166,29	33,25	69,02	45,58	23,44	5,00	4,00	2,29	56,87	0,00	0,00	58,11	0,00	58,11	-	68,71	0,00	3,91			6,20
12.03.14	24,00		198,85	165,18	33,67	69,24	45,50	23,74	5,00	4,00	2,32	57,09	0,00	0,00	58,35	0,00	58,35	-	68,98	0,00	3,94			6,26
13.03.14	24,00		196,69	165,51	31,18	68,96	45,58	23,38	5,00	4,00	2,27	54,71	0,00	0,00	55,90	0,00	55,90	-	68,66	0,00	3,76			6,02
14.03.14	24,00		197,27	166,23	31,03	69,35	45,77	23,58	5,00	4,00	2,29	54,72	0,00	0,00	55,93	0,00	55,93	-	69,14	0,00	3,78			6,08
15.03.14	24,00		197,96	165,88	32,08	71,51	46,42	25,08	5,00	4,00	2,49	55,66	0,00	0,00	56,96	0,00	56,96	-	71,25	0,00	3,97			6,46
16.03.14	24,00		199,51	164,58	34,93	74,51	47,61	26,89	5,00	4,00	2,72	58,00	0,00	0,00	59,46	0,00	59,46	-	74,31	0,00	4,31			7,03
17.03.14	24,00		196,52	164,81	31,71	77,29	48,78	28,51	5,00	4,00	2,95	54,61	0,00	0,00	56,08	0,00	56,08	-	77,00	0,00	4,21			7,16
18.03.14	24,00		196,41	165,51	30,91	78,66	49,31	29,34	5,00	4,00	3,07	53,93	0,00	0,00	55,43	0,00	55,43	-	78,31	0,00	4,22			7,29
19.03.14	24,00		196,85	165,37	31,49	78,76	49,30	29,46	5,00	4,00	3,08	54,52	0,00	0,00	56,03	0,00	56,03	-	78,42	0,00	4,28			7,36
20.03.14								-			-						-							
21.03.14								-			-						-							
22.03.14								-			-						-							
23.03.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	198,76	165,32	33,44	71,26	46,03	25,23	5,00	4,00	2,52	56,83	-	-	58,15	-	58,15	-	70,96	-	4,03	-	-	6,55
Итого	576,00		4770,19	3967,69	802,50						60,59	1363,96	0,00	0,00	1395,49	0,00	1395,49	0,00			96,72	0,00	0,00	157,32

Тс 21.03

Устранить

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.02.14 16:00	30905,06	25953,59	8755,67	0,00	8982,01	0,00	1066,59	-
	20.03.14 12:00	35442,53	29725,72	10053,85	0,00	10310,20	0,00	1216,47	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,73 °С = -0,59 Гкал; -1,0
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~156,73~~ Гкал; 156,32
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 1395,49 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 04 14 г.