Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 33 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6101-ч(с)-0314.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 6101 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 11.02.2015 Тхв, гр.С= 0,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2014 по 23.03.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
24.02.14	24,00	*	105,68	81,93	23,75	72,79	44,14	28,65	7,30	3,60	2,41	23,49	0,00	0,00	24,04	0,00	24,04	-	71,24	0,00	1,67			4,09
25.02.14	24,00	*	103,15	80,75	22,40	68,94	41,99	26,95	7,30	3,60	2,23	22,17	0,00	0,00	22,64	0,00	22,64	-	67,69	0,00	1,50			3,73
26.02.14	24,00	*	104,96	80,59	24,37	68,78	41,51	27,27	7,30	3,60	2,25	24,12	0,00	0,00	24,63	0,00	24,63	-	67,62	0,00	1,63			3,88
27.02.14	24,00	*	106,39	80,59	25,80	69,18	41,45	27,73	7,30	3,60	2,29	25,55	0,00	0,00	26,10	0,00	26,10	-	67,95	0,00	1,74			4,03
28.02.14	24,00	*	103,27	80,36	22,91	68,93	41,28	27,65	7,30	3,60	2,28	22,59	0,00	0,00	23,07	0,00	23,07	-	67,69	0,00	1,53			3,81
01.03.14	24,00	*	105,86	79,92	25,94	68,51	40,89	27,63	7,30	3,60	2,27	25,60	0,00	0,00	26,14	0,00	26,14	-	67,33	0,00	1,73			3,99
02.03.14	24,00	*	106,41	80,48	25,93	68,95	41,42	27,53	7,30	3,60	2,27	25,63	0,00	0,00	26,18	0,00	26,18	-	67,95	0,00	1,74			4,01
03.03.14	24,00	*	104,95	80,78	24,17	67,97	41,27	26,70	7,30	3,60	2,22	23,90	0,00	0,00	24,39	0,00	24,39	-	66,51	0,00	1,59			3,81
04.03.14	24,00	*	104,29	80,84	23,46	67,07	40,86	26,21	7,30	3,60	2,17	23,12	0,00	0,00	23,59	0,00	23,59	-	66,10	0,00	1,53			3,70
05.03.14	24,00	*	103,84	80,72	23,11	67,18	40,82	26,37	7,30	3,60	2,18	22,82	0,00	0,00	23,28	0,00	23,28	-	66,12	0,00	1,51			3,69
06.03.14	24,00	*	106,68	80,86	25,81	67,03	40,54	26,48	7,30	3,60	2,20	25,51	0,00	0,00	26,03	0,00	26,03	-	65,90	0,00	1,68			3,88
07.03.14	24,00	*	105,97	81,07	24,90	67,29	40,99	26,30	7,30	3,60	2,18	24,61	0,00	0,00	25,11	0,00	25,11	-	66,28	0,00	1,63			3,82
08.03.14	24,00	*	106,05	80,92	25,13	67,80	41,79	26,01	7,30	3,60	2,16	24,83	0,00	0,00	25,35	0,00	25,35	-	66,69	0,00	1,66			3,82
09.03.14	24,00	*	104,19	81,07	23,12	69,36	43,73	25,62	7,30	3,60	2,11	22,85	0,00	0,00	23,35	0,00	23,35	-	68,92	0,00	1,58			3,69
10.03.14	24,00	*	107,85	81,14	26,71	69,18	44,00	25,19	7,30	3,60	2,08	26,46	0,00	0,00	27,04	0,00	27,04	-	68,89	0,00	1,82			3,90
11.03.14	24,00	*	106,85	81,22	25,63	67,35	41,82	25,53	7,30	3,60	2,14	25,31	0,00	0,00	25,82	0,00	25,82	-	65,82	0,00	1,67			3,81
12.03.14	24,00	*	104,56	80,72	23,85	67,26	41,13	26,13	7,30	3,60	2,15	23,60	0,00	0,00	24,09	0,00	24,09	-	66,42	0,00	1,57			3,72
13.03.14	24,00	*	104,90	80,77	24,13	69,12	43,88	25,24	7,30	3,60	2,07	23,96	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	-	68,78	0,00	1,65			3,72
14.03.14	24,00	*	103,36	81,08	22,28	69,51	43,97	25,54	7,30	3,60	2,09	22,14	0,00	0,00	22,63	0,00	22,63	-	69,33	0,00	1,54			3,63
15.03.14	24,00	*	104,55	80,83	23,72	71,67	44,66	27,01	7,30	3,60	2,21	23,56	0,00	0,00	24,11	0,00	24,11	-	71,40	0,00	1,68			3,89
16.03.14	24,00	*	106,20	80,31	25,89	73,02	43,84	29,19	7,30	3,60	2,39	25,75	0,00	0,00	26,36	0,00	26,36	-	71,80	0,00	1,85			4,24
17.03.14	24,00	*	103,07	80,56	22,51	75,13	43,74	31,39	7,30	3,60	2,58	22,34	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	-	73,90	0,00	1,65			4,23
18.03.14	24,00	*	103,20	80,83	22,37	76,52	44,33	32,18	7,30	3,60	2,65	22,23	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80	-	75,19	0,00	1,67			4,32
19.03.14	24,00	*	102,95	80,79	22,16	76,53	44,37	32,15	7,30	3,60	2,64	22,07	0,00	0,00	22,64	0,00	22,64	-	75,14	0,00	1,66			4,30
20.03.14								-			-						-							
21.03.14								-			-						-							
22.03.14								-			-						-							
23.03.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	104,97	80,80	24,17	69,79	42,43	27,36	7,30	3,60	2,26	23,93	-	-	24,45	-	24,45	-	68,78	-	1,65	-	-	3,90
Итого	576,00		2519,18	1939,13	580,05						54,22	574,23	0,00	0,00	586,77	0,00	586,77	0,00			39,49	0,00	0,00	93,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.02.14 16:00	74008,75	52476,94	22552,00	0,00	23118,04	0,00	3173,07	-
	20.03.14 12:00	76404,63	54320,53	23098,84	0,00	23676,82	0,00	3262,36	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,73 °C = -0,42 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **93,29** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **586,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 04 14 г.