Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 41 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Тщ 003

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6069-ч(с)-0314.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 6069 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 27.12.2014 Тхв, гр.С= 0,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2014 по 23.03.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.14	24,00	*	103,88	77,44	26,44	74,31	43,67	30,64	6,40	3,20	2,37	27,61	0,00	0,00	28,26	0,00	28,26	-	71,60	0,00	1,98			4,35
25.02.14	24,00	*	103,07	76,87	26,20	70,42	41,77	28,65	6,40	3,20	2,17	27,33	0,00	0,00	27,92	0,00	27,92	-	68,80	0,00	1,88			4,05
26.02.14	24,00	*	103,86	75,10	28,76	70,29	41,31	28,98	6,40	3,20	2,17	30,32	0,00	0,00	30,96	0,00	30,96	-	67,24	0,00	2,04			4,21
27.02.14	24,00	*	103,60	76,68	26,91	70,69	41,37	29,32	6,40	3,20	2,22	28,25	0,00	0,00	28,87	0,00	28,87	-	68,60	0,00	1,94			4,16
28.02.14	24,00	*	103,07	76,00	27,07	70,48	41,13	29,35	6,40	3,20	2,21	28,31	0,00	0,00	28,92	0,00	28,92	-	68,37	0,00	1,94			4,15
01.03.14	24,00	*	103,96	75,12	28,84	70,07	40,70	29,37	6,40	3,20	2,18	30,27	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91	-	67,76	0,00	2,05			4,24
02.03.14	24,00	*	104,91	73,48	31,44	70,46	41,21	29,25	6,40	3,20	2,17	33,25	0,00	0,00	33,93	0,00	33,93	-	66,29	0,00	2,21			4,37
03.03.14	24,00	*	103,77	75,93	27,84	69,61	41,17	28,44	6,40	3,20	2,15	29,22	0,00	0,00	29,83	0,00	29,83	-	66,99	0,00	1,96			4,11
04.03.14	24,00	*	103,51	75,98	27,53	68,52	40,73	27,79	6,40	3,20	2,10	28,89	0,00	0,00	29,47	0,00	29,47	-	66,07	0,00	1,91			4,01
05.03.14	24,00	*	104,39	76,31	28,08	68,71	40,74	27,97	6,40	3,20	2,10	29,48	0,00	0,00	30,09	0,00	30,09	-	66,94	0,00	1,97			4,07
06.03.14	24,00	*	103,78	75,88	27,90	68,63	40,52	28,11	6,40	3,20	2,13	29,17	0,00	0,00	29,77	0,00	29,77	-	66,05	0,00	1,93			4,06
07.03.14	24,00	*	104,16	76,78	27,38	68,67	40,70	27,97	6,40	3,20	2,13	28,52	0,00	0,00	29,11	0,00	29,11	-	66,77	0,00	1,91			4,04
08.03.14	24,00	*	105,58	75,18	30,40	68,72	40,96	27,76	6,40	3,20	2,08	32,08	0,00	0,00	32,72	0,00	32,72	-	65,68	0,00	2,11			4,18
09.03.14	24,00	*	105,19	76,10	29,09	68,84	41,19	27,64	6,40	3,20	2,08	30,57	0,00	0,00	31,20	0,00	31,20	-	66,35	0,00	2,03			4,11
10.03.14	24,00	*	108,04	71,65	36,39	68,67	41,62	27,05	6,40	3,20	1,97	38,96	0,00	0,00	39,69	0,00	39,69	-	63,40	0,00	2,47			4,45
11.03.14	24,00	*	105,21	76,38	28,83	68,64	41,41	27,22	6,40	3,20	2,06	30,24	0,00	0,00	30,86	0,00	30,86	-	66,41	0,00	2,01			4,07
12.03.14	24,00	*	103,47	75,74	27,74	68,85	41,26	27,59	6,40	3,20	2,08	29,07	0,00	0,00	29,67	0,00	29,67	-	66,37	0,00	1,93			4,01
13.03.14	24,00	*	104,59	76,51	28,08	68,58	41,37	27,21	6,40	3,20	2,04	29,54	0,00	0,00	30,15	0,00	30,15	-	66,80	0,00	1,97			4,02
14.03.14	24,00	*	103,00	77,43	25,57	68,94	41,46	27,49	6,40	3,20	2,09	26,73	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	-	67,67	0,00	1,81			3,90
15.03.14	24,00	*	102,87	77,18	25,69	71,07	42,04	29,02	6,40	3,20	2,19	26,91	0,00	0,00	27,52	0,00	27,52	-	69,80	0,00	1,88			4,07
16.03.14	24,00	*	105,44	71,99	33,46	74,04	42,88	31,16	6,40	3,20	2,26	35,91	0,00	0,00	36,70	0,00	36,70	-	68,64	0,00	2,47			4,73
17.03.14	24,00	*	102,53	76,01	26,52	76,82	43,35	33,47	6,40	3,20	2,54	27,66	0,00	0,00	28,36	0,00	28,36	-	74,15	0,00	2,05			4,59
18.03.14	24,00	*	104,25	76,02	28,23	78,19	43,83	34,35	6,40	3,20	2,59	29,67	0,00	0,00	30,43	0,00	30,43	-	75,30	0,00	2,24			4,83
19.03.14	24,00	*	102,01	76,47	25,54	78,28	43,89	34,39	6,40	3,20	2,61	26,76	0,00	0,00	27,46	0,00	27,46	-	75,59	0,00	2,02			4,64
20.03.14								-			-						-							
21.03.14								-			-						-							
22.03.14								-			-						-							
23.03.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	104,09	75,76	28,33	70,85	41,68	29,18	6,40	3,20	2,19	29,78	-	-	30,42	-	30,42	-	68,24	-	2,03	-	-	4,22
Итого	576,00		2498,16	1818,23	679,93						52,67	714,72	0,00	0,00	730,09	0,00	730,09	0,00			48,71	0,00	0,00	101,38

с 21.03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	28.02.14 16:00	71750,18	47334,97	27516,30	0,00	28179,37	0,00	3283,13	-
	20.03.14 12:00	73819,71	48838,12	28111,98	0,00	28787,86	0,00	3367,42	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,73 °С = -0,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **730,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«10» 04 г.