Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской фермы 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской фермы 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15805-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15805 Режим (схема): 0;0
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.11.14	24,00		577,06	556,40	20,66	72,94	59,30	13,64	7,90	3,80	3,78	135,85	76,08	59,77	139,13	77,33	61,79	-	72,60	59,14	5,36			9,15
02.11.14	24,00		574,49	558,62	15,87	73,76	59,63	14,14	7,90	3,80	3,70	136,16	76,94	59,21	139,51	78,22	61,29	-	73,38	59,39	5,42			9,12
03.11.14	24,00		575,15	558,75	16,40	73,68	59,65	14,04	7,90	3,80	3,73	136,43	77,78	58,65	139,79	79,08	60,71	-	73,31	59,49	5,38			9,10
04.11.14	24,00		576,21	557,51	18,69	73,46	59,71	13,75	7,90	3,80	3,62	138,13	77,48	60,65	141,51	78,79	62,72	-	73,11	59,78	5,47			9,09
05.11.14	24,00		575,98	559,63	16,35	73,12	59,78	13,34	7,90	3,80	3,44	136,13	77,88	58,25	139,43	79,17	60,25	-	72,74	59,50	5,27			8,71
06.11.14	24,00		569,88	552,76	17,12	70,16	57,19	12,96	7,90	3,80	3,35	135,78	77,32	58,46	138,83	78,51	60,31	-	69,80	57,13	5,06			8,42
07.11.14	24,00		567,72	550,02	17,70	68,65	55,99	12,67	7,90	3,80	3,28	135,49	76,66	58,83	138,41	77,80	60,61	-	68,33	56,20	4,95			8,23
08.11.14	24,00		568,43	548,91	19,52	68,81	56,02	12,79	7,90	3,80	3,34	136,45	75,87	60,58	139,41	77,01	62,40	-	68,49	56,28	5,08			8,41
09.11.14	24,00		568,64	545,55	23,09	68,68	55,95	12,72	7,90	3,80	3,35	138,94	75,08	63,86	141,94	76,23	65,71	-	68,38	56,90	5,23			8,57
10.11.14	24,00		565,70	547,53	18,17	68,91	56,05	12,86	7,90	3,80	3,35	134,25	75,08	59,17	137,16	76,20	60,97	-	68,58	56,16	4,99			8,34
11.11.14	24,00		565,53	548,19	17,34	68,79	55,98	12,81	7,90	3,80	3,32	131,44	72,99	58,46	134,29	74,06	60,23	-	68,47	55,67	4,94			8,26
12.11.14	24,00		562,15	546,58	15,58	68,96	56,40	12,55	7,90	3,80	3,20	126,98	69,93	57,05	129,74	70,97	58,77	-	68,63	56,23	4,78			7,98
13.11.14	24,00		559,32	542,77	16,55	68,87	56,29	12,58	7,90	3,80	3,11	128,64	70,58	58,06	131,43	71,60	59,83	-	68,52	55,32	4,91			8,02
14.11.14	24,00	*	460,60	443,10	17,50	68,88	56,17	12,71	7,90	3,80	4,80	120,14	64,84	55,30	122,63	65,75	56,88	-	66,68	54,22	4,49			9,29
15.11.14	24,00		559,51	537,70	21,81	70,49	57,85	12,64	7,90	3,80	3,01	131,89	66,40	65,49	134,88	67,47	67,41	-	70,15	58,45	5,37			8,38
16.11.14	24,00		547,24	523,28	23,97	70,63	57,41	13,22	7,90	3,80	3,14	131,98	65,30	66,68	134,98	66,32	68,66	-	70,31	57,58	5,52			8,66
17.11.14	24,00		549,59	531,11	18,48	72,12	58,04	14,08	7,90	3,80	3,43	128,75	66,36	62,39	131,79	67,40	64,39	-	71,77	57,44	5,43			8,86
18.11.14	24,00		564,58	545,80	18,78	74,33	58,97	15,35	7,90	3,80	4,03	131,43	67,37	64,06	134,71	68,44	66,27	-	73,93	58,19	5,80			9,82
19.11.14	24,00		565,58	550,03	15,55	77,88	61,21	16,67	7,90	3,80	4,48	131,73	70,43	61,30	135,31	71,64	63,68	-	77,51	60,52	5,95			10,43
20.11.14	24,00		556,45	539,86	16,59	81,52	63,30	18,22	7,90	3,80	4,98	131,64	70,14	61,50	135,53	71,44	64,09	-	81,06	62,81	6,27			11,25
21.11.14	24,00		556,26	536,93	19,33	82,07	63,51	18,56	7,90	3,80	5,07	134,55	70,24	64,31	138,58	71,56	67,02	-	81,64	63,39	6,53			11,61
22.11.14	24,00		546,17	529,40	16,77	83,23	64,06	19,17	7,90	3,80	5,14	131,33	70,43	60,90	135,36	71,72	63,64	-	82,75	62,66	6,46			11,60
23.11.14	24,00		548,87	528,34	20,53	83,02	64,18	18,83	7,90	3,80	5,03	133,82	69,58	64,24	137,91	70,87	67,04	-	82,54	62,86	6,67			11,71
Среднее	24,00	-	559,18	540,82	18,36	73,17	58,81	14,36	7,90	3,80	3,81	132,95	72,21	60,75	136,19	73,37	62,81	-	72,73	58,49	5,45	-	-	9,26
Итого	552,00		12861,10	12438,77	422,34						87,67	3057,93	1660,75	1397,18	3132,26	1687,58	1444,68	0,00			125,33	0,00	0,00	213,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	02.11.14 18:00	135731,64	129509,78	32734,39	24869,25	33497,07	25258,13	2456,77	-
	24.11.14 09:00	147789,31	141171,22	35602,78	26421,85	36435,50	26835,82	2658,17	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -10,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **202,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1444,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ НЕ ПРИНЯТ
20 НОЯ 2014 ГРЫНДАЧ Т.В.
«____» _____ г.

печать энергосбыта

УУТЭ не сдан в коммерческую эксп. после Г.П.
Заявка на приемку и сдачу Узла Учета