Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 107
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207709
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 26.09.2014 по 30.09.2014

24,09

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
26.09.14								-			-						-							-
27.09.14								-			-						-							-
28.09.14								-			-						-							-
29.09.14	13,00	-	96,86	89,73	7,13	63,49	51,23	12,26	7,00	5,00	-3,91	86,12	-	-	87,73	-	-	-	63,48	-	5,47			1,56
30.09.14	104,00	-	696,23	642,32	53,91	63,12	50,65	12,47	596,83	17,75	-31,92	595,16	-	-	609,60	-	-	-	63,11	-	43,30			11,38
Среднее	58,50	-	396,55	366,03	30,52	63,31	50,94	12,37	301,92	11,38	-17,92	340,64	-	-	348,67	-	-	-	63,30	-	24,39	-	-	6,47
Итого	117,00		793,09	732,05	61,04						-35,84	681,28	0,00	0,00	697,33	0,00	0,00	0,00			48,77	0,00	0,00	12,94

61,04 ? ? 3,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	29.09.14 23:00	89,15	82,40	79,27	-	80,75	-	1,44	-
	01.10.14 08:00	147,36	137,38	130,14	-	132,56	-	2,32	-

Проверить вредну цирк гвс

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °С = ~~6,47~~ -0,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~6,46~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м. 12,36

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.
печать энергосбыта

гвс 24.09-25.09 - 0,8гк 38,12т 38,8м³ 2гк изл.
от+гвс 26.09-30.09 - +12,36 +61,04 +62,28 3,3
13,16гк 99,16т 101,08м³ 5,3изл.

дог 1.11 - 30.11.