Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8822,038,1
Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-1014.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14806 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 26.09.2014 по 30.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
26.09.14	24,00		169,60	115,36	54,24	65,13	54,59	10,54	5,00	4,00	2,93	28,17	0,00	0,00	28,72	0,00	28,72	-	65,13	0,00	1,83			4,76
27.09.14	24,00		162,10	85,37	76,73	63,84	41,32	22,52	5,00	4,00	4,95	29,23	0,00	0,00	29,79	0,00	29,79	-	64,04	0,00	1,87			6,82
28.09.14	24,00		159,03	81,24	77,79	63,89	41,63	22,27	5,00	4,00	4,85	30,13	0,00	0,00	30,70	0,00	30,70	-	64,14	0,00	1,93			6,78
29.09.14	24,00		152,49	84,56	67,93	63,80	41,39	22,42	5,00	4,00	4,43	28,20	0,00	0,00	28,73	0,00	28,73	-	63,95	0,00	1,80			6,23
30.09.14	24,00		149,41	94,34	55,07	63,50	40,69	22,81	5,00	4,00	3,98	26,21	0,00	0,00	26,70	0,00	26,70	-	63,60	0,00	1,67			5,65
Среднее	24,00	-	158,53	92,17	66,35	64,03	43,92	20,11	5,00	4,00	4,23	28,38	-	-	28,93	-	28,93	-	64,17	-	1,82	-	-	6,05
Итого	120,00		792,64	460,87	331,77						21,14	141,92	0,00	0,00	144,64	0,00	144,64	0,00			9,11	0,00	0,00	30,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	26.09.14 13:00	63971,89	53087,81	11102,71	0,00	11344,05	0,00	1885,05	-
	01.10.14 07:00	64711,06	53501,89	11234,84	0,00	11478,70	0,00	1915,15	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °С = -1,35 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.

гвс 24.09 – 25.09. – 1,76гр
×2дн
3,52
– 0,81 хв
2,71гк

27,8т
×2дн
55,6т

28,36м3
×2дн
56,72м3

1,83изл.
– 0,81
1,82

от+гвс 26.09 – 30.09. – 28,9гк

144,64м3 7,76изл.

201,36м3 9,58изл.

Σ 31,61гк

дог 1.11 – 30.11