Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-1014.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15831 Режим (схема): 2;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 26.09.2014 по 30.09.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
26.09.14	24,00		141,56	114,97	26,58	67,20	65,42	1,78	7,20	3,90	0,43	23,64	0,00	0,00	24,13	0,00	24,13	-	66,67	0,00	1,58			2,00
27.09.14	24,00		167,72	125,86	41,86	65,79	45,49	20,30	7,20	3,90	1,96	51,05	0,00	0,00	52,07	0,00	52,07	-	65,83	0,00	3,36			5,32
28.09.14	24,00		167,13	142,30	24,83	65,94	44,80	21,14	7,20	3,90	1,09	53,94	0,00	0,00	55,03	0,00	55,03	-	66,00	0,00	3,56			4,66
29.09.14	24,00		159,41	138,85	20,56	65,85	44,79	21,06	7,20	3,90	1,04	49,32	0,00	0,00	50,31	0,00	50,31	-	65,87	0,00	3,25			4,29
30.09.14	24,00		157,62	138,05	19,57	65,56	44,22	21,34	7,20	3,90	1,08	48,14	0,00	0,00	49,10	0,00	49,10	-	65,58	0,00	3,16			4,24
Среднее	24,00	-	158,69	132,01	26,68	66,07	48,94	17,12	7,20	3,90	1,12	45,22	-	-	46,13	-	46,13	-	65,99	-	2,98	-	-	4,10
Итого	120,00		793,43	660,03	133,40						5,59	226,09	0,00	0,00	230,64	0,00	230,64	0,00			14,91	0,00	0,00	20,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Тработ
	29.09.14 23:00	102646,48	86311,05	9904,79	0,00	10126,85	0,00	3660,64	
	01.10.14 07:00	102855,57	86495,95	9967,32	0,00	10190,63	0,00	3666,21	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °С = -2,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **230,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДИРЕКТОРОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.
печать энергосбыта

12178