Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 10250
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 2;7
расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,5

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 26.09.2014 по 30.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
26.09.14	24,00		88,35	0,00	88,35	66,21	64,02	2,19	7,20	3,90	5,09	11,72	0,00	0,00	11,95	0,00	11,95	-	65,58	0,00	0,77			5,86
27.09.14	24,00		87,21	0,00	87,21	64,65	37,73	26,92	7,20	3,90	4,90	11,62	0,00	0,00	11,84	0,00	11,84	-	64,19	0,00	0,75			5,65
28.09.14	24,00		87,62	0,00	87,62	64,79	38,24	26,55	7,20	3,90	4,77	14,19	0,00	0,00	14,46	0,00	14,46	-	64,47	0,00	0,92			5,68
29.09.14	24,00	*	52,23	0,00	52,23	64,71	38,30	26,41	7,20	3,90	2,93	7,05	0,00	0,00	7,18	0,00	7,18	-	64,13	0,00	0,45			3,38
30.09.14	24,00	*	0,00	0,00	0,00	64,45	37,88	26,57	7,20	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	63,95	0,00	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	63,08	-	63,08	64,96	43,23	21,73	7,20	3,90	3,54	8,91	-	-	9,09	-	9,09	-	64,47	-	0,58	-	-	4,11
Итого	120,00		315,41	0,00	315,41						17,69	44,57	0,00	0,00	45,44	0,00	45,44	0,00			2,88	0,00	0,00	20,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	29.09.14 09:00	72776,82	26592,63	17219,65	0,00	17661,16	0,00	4819,18	-
	08.10.14 17:00	72817,15	26592,63	17224,68	0,00	17666,28	0,00	4822,72	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = -0,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,44** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Петербургэнергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.

2 46