Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 10250
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-1114.txt
Режим (схема): 2;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 3,45

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.11.14	24,00	*	107,81	97,00	10,80	72,15	43,70	28,44	7,20	3,90	2,69	11,89	0,00	0,00	12,17	0,00	12,17	-	71,55	0,00	0,85			3,55
02.11.14	24,00	*	106,64	96,35	10,29	72,84	43,59	29,25	7,20	3,90	2,76	11,36	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63	-	72,15	0,00	0,82			3,58
03.11.14	24,00	*	107,46	96,89	10,57	72,72	43,64	29,07	7,20	3,90	2,76	11,62	0,00	0,00	11,89	0,00	11,89	-	72,07	0,00	0,84			3,59
04.11.14	24,00	*	108,27	97,13	11,13	72,56	43,98	28,58	7,20	3,90	2,71	12,22	0,00	0,00	12,51	0,00	12,51	-	72,04	0,00	0,88			3,59
05.11.14	24,00	*	108,33	97,40	10,93	72,05	44,00	28,05	7,20	3,90	2,67	11,99	0,00	0,00	12,27	0,00	12,27	-	71,10	0,00	0,85			3,53
06.11.14	24,00	*	108,89	95,83	13,06	69,31	42,52	26,79	7,20	3,90	2,50	14,18	0,00	0,00	14,49	0,00	14,49	-	68,68	0,00	0,97			3,48
07.11.14	24,00	*	105,83	95,10	10,72	67,88	41,87	26,01	7,20	3,90	2,45	11,33	0,00	0,00	11,57	0,00	11,57	-	67,29	0,00	0,76			3,21
08.11.14	24,00	*	107,44	95,25	12,19	67,99	41,76	26,23	7,20	3,90	2,46	13,00	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	-	67,47	0,00	0,88			3,33
09.11.14	24,00	*	109,44	95,24	14,20	67,91	41,66	26,26	7,20	3,90	2,45	15,09	0,00	0,00	15,41	0,00	15,41	-	67,55	0,00	1,02			3,47
10.11.14	24,00	*	106,53	95,54	10,99	68,11	41,90	26,21	7,20	3,90	2,45	12,01	0,00	0,00	12,27	0,00	12,27	-	67,60	0,00	0,81			3,26
11.11.14	24,00	*	107,44	95,92	11,52	68,05	42,06	25,99	7,20	3,90	2,43	12,56	0,00	0,00	12,82	0,00	12,82	-	67,65	0,00	0,85			3,28
12.11.14	24,00	*	106,76	96,05	10,70	68,12	42,44	25,68	7,20	3,90	2,40	11,84	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	-	67,57	0,00	0,80			3,20
13.11.14	24,00	*	107,29	95,96	11,34	68,06	42,28	25,78	7,20	3,90	2,42	12,28	0,00	0,00	12,53	0,00	12,53	-	67,46	0,00	0,83			3,25
14.11.14	24,00	*	88,67	81,10	7,57	67,97	41,36	26,61	7,20	3,90	4,44	11,32	0,00	0,00	11,55	0,00	11,55	-	65,37	0,00	0,74			5,18
15.11.14	24,00	*	107,21	94,87	12,33	69,55	42,39	27,15	7,20	3,90	2,60	12,10	0,00	0,00	12,37	0,00	12,37	-	69,08	0,00	0,84			3,44
16.11.14	24,00	*	108,24	92,51	15,74	69,95	41,64	28,30	7,20	3,90	2,63	15,73	0,00	0,00	16,08	0,00	16,08	-	69,76	0,00	1,10			3,73
17.11.14	24,00	*	105,36	93,51	11,85	71,40	42,04	29,36	7,20	3,90	2,71	12,49	0,00	0,00	12,78	0,00	12,78	-	71,05	0,00	0,89			3,60
18.11.14	24,00	*	106,77	93,97	12,80	73,46	42,46	31,00	7,20	3,90	2,85	13,86	0,00	0,00	14,19	0,00	14,19	-	72,83	0,00	1,01			3,86
19.11.14	24,00	*	105,83	94,85	10,98	77,08	43,61	33,47	7,20	3,90	3,10	12,11	0,00	0,00	12,43	0,00	12,43	-	76,75	0,00	0,93			4,03
20.11.14	24,00	*	106,71	96,04	10,67	80,47	45,04	35,43	7,20	3,90	3,35	11,48	0,00	0,00	11,81	0,00	11,81	-	79,73	0,00	0,92			4,27
21.11.14	24,00	*	109,78	98,72	11,06	81,15	45,61	35,54	7,20	3,90	3,47	11,75	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	-	80,68	0,00	0,95			4,42
22.11.14	24,00	*	102,69	92,56	10,13	82,20	46,51	35,69	7,20	3,90	3,27	10,74	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06	-	81,49	0,00	0,88			4,14
23.11.14	24,00	*	112,78	99,09	13,69	81,96	46,93	35,03	7,20	3,90	3,44	14,23	0,00	0,00	14,65	0,00	14,65	-	81,34	0,00	1,16			4,60
Среднее	24,00	-	106,61	95,08	11,53	72,30	43,17	29,13	7,20	3,90	2,83	12,49	-	-	12,78	-	12,78	-	71,66	-	0,89	-	-	3,72
Итого	552,00		2452,14	2186,86	265,28						65,02	287,16	0,00	0,00	293,92	0,00	293,92	0,00			20,57	0,00	0,00	85,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
02.11.14 18:00	75453,48	26826,92	17535,84	0,00	17984,05	0,00	5093,82	-
24.11.14 09:00	77759,89	28882,11	17807,33	0,00	18261,96	0,00	5174,88	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -0,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **293,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.