Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 3
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70 ЦТП

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-1114.txt
Режим (схема): 3003

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,36 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 400,08 Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.11.14	24,00	-	313,13	313,13	0,00	62,72	51,37	11,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
02.11.14	24,00	-	312,93	312,93	0,00	64,60	52,36	12,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
03.11.14	24,00	-	312,81	312,81	0,00	66,42	53,89	12,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
04.11.14	24,00	-	319,91	319,91	0,00	66,40	54,49	11,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
05.11.14	24,00	-	324,74	324,74	0,00	61,42	51,13	10,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
06.11.14	24,00	-	322,20	322,20	0,00	60,44	50,10	10,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
07.11.14	24,00	-	322,09	322,09	0,00	59,85	49,49	10,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
08.11.14	24,00	-	322,12	322,12	0,00	61,26	50,57	10,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
09.11.14	24,00	-	322,10	322,10	0,00	60,15	49,70	10,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
10.11.14	24,00	-	315,00	315,00	0,00	58,74	48,61	10,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
11.11.14	24,00	-	310,99	310,99	0,00	59,19	48,76	10,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
12.11.14	24,00	-	323,13	323,13	0,00	61,90	51,25	10,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
13.11.14	24,00	-	326,05	326,05	0,00	60,32	50,11	10,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
14.11.14	24,00	-	326,15	326,15	0,00	60,51	50,00	10,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
15.11.14	24,00	-	326,44	326,44	0,00	64,11	52,39	11,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
16.11.14	24,00	-	325,34	325,34	0,00	63,79	51,98	11,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
17.11.14	24,00	-	318,15	318,15	0,00	66,80	53,78	13,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
18.11.14	24,00	-	308,47	308,47	0,00	67,06	53,50	13,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
19.11.14	24,00	-	305,25	305,25	0,00	67,98	53,75	14,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
20.11.14	24,00	-	301,78	301,78	0,00	73,49	57,01	16,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,98
21.11.14	24,00	-	299,59	299,59	0,00	74,00	57,26	16,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
22.11.14	24,00	-	307,02	307,02	0,00	73,76	57,96	15,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,86
23.11.14	24,00	-	310,93	310,93	0,00	73,70	58,36	15,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,78
Среднее	24,00	-	316,36	316,36	-	64,72	52,51	12,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
Итого	552,00		7276,32	7276,32	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	88,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	02.11.14 18:00	684,44	684,44	-	-	-	-	8,12	-
	23.11.14 16:00	7308,54	7308,54	-	-	-	-	88,84	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 11 14 г.

печать энергосбыта