Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8999.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-1114.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв), лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 106,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	148,94	132,83	16,11	77,94	47,14	30,80	7,00	5,00	4,19	14,94	-	-	15,34	-	-	-	77,87	-	1,16			5,35
25.10.14	24,00	-	150,97	134,13	16,84	80,11	48,63	31,48	7,00	5,00	4,32	15,71	-	-	16,14	-	-	-	79,80	-	1,25			5,58
26.10.14	24,00	-	154,92	135,58	19,34	80,06	49,16	30,90	7,00	5,00	4,31	18,01	-	-	18,52	-	-	-	79,75	-	1,43			5,74
27.10.14	24,00	-	153,64	135,42	18,22	79,54	49,58	29,96	7,00	5,00	4,18	16,89	-	-	17,38	-	-	-	79,09	-	1,34			5,51
28.10.14	24,00	-	151,76	136,11	15,65	78,19	50,11	28,08	7,00	5,00	3,94	14,34	-	-	14,71	-	-	-	77,63	-	1,11			5,05
29.10.14	24,00	-	153,83	135,91	17,92	75,73	49,57	26,16	7,00	5,00	3,70	16,23	-	-	16,65	-	-	-	75,34	-	1,22			4,92
30.10.14	24,00	-	153,21	137,16	16,05	74,49	49,47	25,02	7,00	5,00	3,54	14,77	-	-	15,12	-	-	-	73,92	-	1,09			4,63
31.10.14	24,00	-	151,26	134,95	16,31	71,88	47,80	24,08	7,00	5,00	3,35	15,08	-	-	15,44	-	-	-	71,46	-	1,08			4,42
01.11.14	24,00	-	153,96	134,98	18,98	72,13	47,32	24,81	7,00	5,00	3,45	17,67	-	-	18,07	-	-	-	71,93	-	1,27			4,72
02.11.14	24,00	-	149,85	133,98	15,87	72,94	47,30	25,64	7,00	5,00	3,55	14,47	-	-	14,82	-	-	-	72,53	-	1,05			4,60
03.11.14	24,00	-	148,97	134,93	14,04	72,75	47,43	25,32	7,00	5,00	3,52	12,71	-	-	12,99	-	-	-	72,35	-	0,92			4,44
04.11.14	24,00	-	155,26	135,35	19,91	72,40	47,63	24,77	7,00	5,00	3,46	18,46	-	-	18,90	-	-	-	72,16	-	1,33			4,80
05.11.14	24,00	-	151,65	135,71	15,94	71,99	47,58	24,41	7,00	5,00	3,43	14,46	-	-	14,80	-	-	-	71,43	-	1,03			4,46
06.11.14	24,00	-	149,88	133,49	16,39	69,36	45,80	23,56	7,00	5,00	3,26	14,91	-	-	15,26	-	-	-	68,96	-	1,03			4,29
07.11.14	24,00	-	149,82	132,94	16,88	67,93	44,72	23,21	7,00	5,00	3,18	15,51	-	-	15,84	-	-	-	67,71	-	1,05			4,23
08.11.14	24,00	-	152,24	132,96	19,28	68,01	44,69	23,32	7,00	5,00	3,20	17,87	-	-	18,24	-	-	-	67,73	-	1,21			4,41
09.11.14	24,00	-	154,20	132,82	21,38	67,93	44,47	23,46	7,00	5,00	3,22	19,96	-	-	20,36	-	-	-	67,75	-	1,35			4,57
10.11.14	24,00	-	151,50	133,12	18,38	68,11	44,79	23,32	7,00	5,00	3,22	16,84	-	-	17,19	-	-	-	67,85	-	1,14			4,36
11.11.14	24,00		151,27	133,75	17,52	74,62	47,37	27,25	7,00	5,00	3,77	15,93	-	-	16,33	-	-	-	74,30	-	1,18	-	-	4,95
12.11.14	24,00		151,27	133,75	17,52	74,62	47,37	27,25	7,00	5,00	3,77	15,93	-	-	16,33	-	-	-	74,30	-	1,18	-	-	4,95
13.11.14	24,00		151,27	133,75	17,52	74,62	47,37	27,25	7,00	5,00	3,77	15,93	-	-	16,33	-	-	-	74,30	-	1,18	-	-	4,95
14.11.14	24,00		151,27	133,75	17,52	74,62	47,37	27,25	7,00	5,00	3,77	15,93	-	-	16,33	-	-	-	74,30	-	1,18	-	-	4,95
15.11.14	24,00		151,27	133,75	17,52	74,62	47,37	27,25	7,00	5,00	3,77	15,93	-	-	16,33	-	-	-	74,30	-	1,18	-	-	4,95
16.11.14	24,00		151,27	133,75	17,52	74,62	47,37	27,25	7,00	5,00	3,77	15,93	-	-	16,33	-	-	-	74,30	-	1,18	-	-	4,95
17.11.14	24,00	-	151,27	133,75	17,52	74,62	47,37	27,25	7,00	5,00	3,77	15,93	-	-	16,33	-	-	-	74,30	-	1,18	-	-	4,95
18.11.14	24,00	-	148,87	129,17	19,70	73,58	45,22	28,36	7,00	5,00	3,92	16,45	-	-	16,85	-	-	-	73,17	-	1,20			5,12
19.11.14	24,00	-	148,14	130,43	17,71	77,26	46,51	30,75	7,00	5,00	4,23	14,84	-	-	15,24	-	-	-	77,20	-	1,15			5,38
20.11.14	24,00	-	147,17	130,10	17,07	80,56	47,58	32,98	7,00	5,00	4,48	14,83	-	-	15,26	-	-	-	80,22	-	1,19			5,67
21.11.14	24,00	-	148,82	131,95	16,87	81,26	47,99	33,27	7,00	5,00	4,54	15,08	-	-	15,52	-	-	-	81,18	-	1,23			5,77
22.11.14	24,00	-	150,26	132,15	18,11	82,14	49,08	33,06	7,00	5,00	4,52	16,44	-	-	16,93	-	-	-	81,80	-	1,34			5,86
23.11.14	24,00		151,27	133,75	17,52	74,62	47,37	27,25	7,00	5,00	3,77	15,93	-	-	16,33	-	-	-	74,30	-	1,18	-	-	4,95
Среднее	24,00	-	151,27	133,75	17,52	74,62	47,37	27,25	7,00	5,00	3,77	15,93	-	-	16,33	-	-	-	74,30	-	1,18	-	-	4,95
Итого	744,00		4689,25	4146,14	543,11						116,84	493,94	0,00	0,00	506,20	0,00	0,00	0,00			36,66	0,00	0,00	153,50

-1,7

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.10.14 18:00	4046,22	3320,42	495,54	-	505,29	-	128,11	-
	23.11.14 16:00	889,40	781,54	93,90	-	96,46	-	33,21	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -1,70 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **151,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **506,20** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 11 14 г.

341,96 шт