Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014
Договор: 10962.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 68
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01786
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-1114.txt
Режим (схема): 6;7

расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-3 20 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 3,45

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

95,7

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.11.14	0,00	*	154,05	123,55	30,51	72,59	42,40	30,20	8,00	3,00	3,02	40,37	0,00	0,00	41,34	0,00	41,34	-	72,66	0,00	2,94			5,96
02.11.14	0,00	*	151,83	123,19	28,63	73,32	42,24	31,08	8,00	3,00	3,11	38,61	0,00	0,00	39,56	0,00	39,56	-	73,33	0,00	2,83			5,94
03.11.14	0,00	*	151,49	123,81	27,68	73,25	42,68	30,57	8,00	3,00	3,07	37,65	0,00	0,00	38,57	0,00	38,57	-	73,26	0,00	2,76			5,83
04.11.14	0,00	*	156,90	123,67	33,23	73,09	43,36	29,73	8,00	3,00	2,96	43,22	0,00	0,00	44,27	0,00	44,27	-	73,17	0,00	3,16			6,12
05.11.14	0,00	*	154,89	124,34	30,54	72,63	43,33	29,30	8,00	3,00	2,93	40,64	0,00	0,00	41,61	0,00	41,61	-	72,49	0,00	2,95			5,88
06.11.14	0,00	*	151,46	122,85	28,61	69,79	41,40	28,39	8,00	3,00	2,80	38,70	0,00	0,00	39,56	0,00	39,56	-	69,76	0,00	2,70			5,50
07.11.14	0,00	*	152,61	122,47	30,13	68,28	40,54	27,74	8,00	3,00	2,73	40,07	0,00	0,00	40,93	0,00	40,93	-	68,35	0,00	2,74			5,47
08.11.14	0,00	*	156,84	122,35	34,50	68,43	40,59	27,84	8,00	3,00	2,75	44,18	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	-	68,54	0,00	3,03			5,78
09.11.14	0,00	*	158,79	122,03	36,75	68,29	40,44	27,84	8,00	3,00	2,75	46,34	0,00	0,00	47,34	0,00	47,34	-	68,46	0,00	3,17			5,92
10.11.14	0,00	*	154,65	122,46	32,19	68,53	40,80	27,73	8,00	3,00	2,73	42,06	0,00	0,00	42,97	0,00	42,97	-	68,65	0,00	2,89			5,62
11.11.14	0,00	*	154,88	123,26	31,63	68,44	41,01	27,43	8,00	3,00	2,70	41,69	0,00	0,00	42,59	0,00	42,59	-	68,59	0,00	2,86			5,56
12.11.14	0,00	*	154,85	124,11	30,74	68,57	41,52	27,06	8,00	3,00	2,67	40,98	0,00	0,00	41,87	0,00	41,87	-	68,64	0,00	2,82			5,48
13.11.14	0,00	*	154,10	124,28	29,82	68,49	41,20	27,29	8,00	3,00	2,70	40,05	0,00	0,00	40,92	0,00	40,92	-	68,53	0,00	2,75			5,45
14.11.14	0,00	*	125,67	103,46	22,21	68,58	40,02	28,56	8,00	3,00	2,26	32,91	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	-	67,69	0,00	2,23			4,49
15.11.14	0,00	*	158,01	124,65	33,36	70,11	41,56	28,54	8,00	3,00	2,85	43,49	0,00	0,00	44,47	0,00	44,47	-	70,24	0,00	3,06			5,91
16.11.14	0,00	*	154,96	121,25	33,71	70,28	40,86	29,42	8,00	3,00	2,86	43,84	0,00	0,00	44,84	0,00	44,84	-	70,49	0,00	3,09			5,95
17.11.14	0,00	*	152,00	121,06	30,94	71,74	40,99	30,75	8,00	3,00	3,06	40,27	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	-	71,95	0,00	2,90			5,96
18.11.14	0,00	*	152,43	121,94	30,49	73,86	41,38	32,48	8,00	3,00	3,26	40,13	0,00	0,00	41,13	0,00	41,13	-	73,94	0,00	2,97			6,23
19.11.14	0,00	*	154,62	122,64	31,98	77,44	42,59	34,85	8,00	3,00	3,53	41,68	0,00	0,00	42,82	0,00	42,82	-	77,66	0,00	3,24			6,77
20.11.14	0,00	*	151,25	122,20	29,05	80,95	43,66	37,28	8,00	3,00	3,83	38,13	0,00	0,00	39,26	0,00	39,26	-	81,08	0,00	3,09			6,92
21.11.14	0,00	*	152,86	123,35	29,50	81,55	44,02	37,53	8,00	3,00	3,88	38,77	0,00	0,00	39,93	0,00	39,93	-	81,76	0,00	3,17			7,05
22.11.14	0,00	*	151,35	122,98	28,37	82,68	45,13	37,55	8,00	3,00	3,84	37,96	0,00	0,00	39,12	0,00	39,12	-	82,79	0,00	3,15			6,98
23.11.14	0,00	*	158,39	123,00	35,39	82,43	45,62	36,81	8,00	3,00	3,80	44,37	0,00	0,00	45,72	0,00	45,72	-	82,57	0,00	3,67			7,46
Среднее	-	-	152,99	122,13	30,87	72,75	42,06	30,69	8,00	3,00	3,05	40,70	-	-	41,69	-	41,69	-	72,81	-	2,96	-	-	6,01
Итого	0,00		3518,85	2808,89	709,96						70,06	936,10	0,00	0,00	958,77	0,00	958,77	0,00			68,17	0,00	0,00	138,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения tZ:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °C = -2,45 -3,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **958,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

Убрать брешу утр 2,45

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 12 14 г.

Произв. неладну

65,72