Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014
Договор: 8793.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-1114.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 10,3

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 57,3 Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.14	24,00	-	138,93	111,71	27,22	77,34	53,59	23,75	7,00	5,00	2,65	27,27	-	-	28,02	-	-	-	77,41	-	2,11			4,76
25.10.14	24,00	-	134,10	111,34	22,76	79,07	54,82	24,25	7,00	5,00	2,71	22,80	-	-	23,44	-	-	-	78,89	-	1,80			4,50
26.10.14	24,00	-	133,57	111,33	22,24	78,83	54,87	23,96	7,00	5,00	2,67	22,32	-	-	22,95	-	-	-	78,74	-	1,76			4,43
27.10.14	23,00	-	129,52	107,06	22,46	79,08	55,59	23,49	7,00	5,00	2,46	23,20	-	-	23,85	-	-	-	79,12	-	1,84			4,30
28.10.14	24,00	-	128,13	113,86	14,27	78,33	56,17	22,16	7,00	5,00	2,52	14,36	-	-	14,75	-	-	-	78,06	-	1,12			3,64
29.10.14	24,00	-	127,76	113,36	14,40	75,16	54,72	20,44	7,00	5,00	2,24	15,61	-	-	15,99	-	-	-	74,94	-	1,17			3,41
30.10.14	24,00	-	131,23	112,70	18,53	73,63	53,85	19,78	7,00	5,00	2,16	19,74	-	-	20,23	-	-	-	73,22	-	1,44			3,60
31.10.14	24,00	-	131,73	112,68	19,05	71,29	52,13	19,16	7,00	5,00	2,13	19,55	-	-	19,98	-	-	-	71,31	-	1,39			3,52
01.11.14	24,00	-	139,18	111,75	27,43	71,21	51,47	19,74	7,00	5,00	2,19	27,70	-	-	28,34	-	-	-	71,13	-	1,97			4,16
02.11.14	24,00	-	137,58	111,92	25,66	71,03	51,07	19,96	7,00	5,00	2,20	26,17	-	-	26,77	-	-	-	71,01	-	1,86			4,06
03.11.14	24,00	-	133,37	112,39	20,98	71,39	51,68	19,71	7,00	5,00	2,19	21,41	-	-	21,90	-	-	-	71,21	-	1,53			3,72
04.11.14	24,00	-	127,52	112,78	14,74	72,32	52,70	19,62	7,00	5,00	2,19	15,22	-	-	15,56	-	-	-	72,04	-	1,10			3,28
05.11.14	24,00	-	131,17	112,15	19,02	71,51	52,27	19,24	7,00	5,00	2,15	19,29	-	-	19,75	-	-	-	71,16	-	1,37			3,52
06.11.14	24,00	-	60,63	71,07	-10,44	69,04	54,72	14,32	7,00	5,00	0,00	25,72	-	-	26,24	-	-	-	65,22	-	1,68			1,68
07.11.14	24,00	-	3,61	24,07	-20,46	25,54	42,40	-16,86	7,00	5,00	0,00	27,49	-	-	27,69	-	-	-	38,56	-	1,06			1,06
08.11.14	23,00	-	32,20	40,55	-8,35	56,55	41,91	14,64	7,00	5,00	0,00	31,24	-	-	31,52	-	-	-	44,27	-	1,38			1,38
09.11.14	24,00	-	146,45	112,68	33,77	66,22	48,07	18,15	7,00	5,00	2,02	34,05	-	-	34,73	-	-	-	66,34	-	2,26			4,28
10.11.14	24,00	-	147,17	115,77	31,40	66,63	49,25	17,38	7,00	5,00	1,97	32,09	-	-	32,75	-	-	-	66,66	-	2,14			4,11
11.11.14	24,00	-	143,39	117,59	25,80	66,06	49,19	16,87	7,00	5,00	1,98	26,03	-	-	26,58	-	-	-	65,95	-	1,72			3,69
12.11.14	24,00	-	140,06	117,82	22,24	66,49	49,55	16,94	7,00	5,00	1,98	22,56	-	-	23,02	-	-	-	66,43	-	1,50			3,48
13.11.14	24,00	-	143,50	118,33	25,17	66,30	49,25	17,05	7,00	5,00	1,99	25,68	-	-	26,20	-	-	-	66,36	-	1,70			3,69
14.11.14	24,00	-	147,85	118,12	29,73	67,19	49,43	17,76	7,00	5,00	2,06	30,32	-	-	30,98	-	-	-	67,22	-	2,04			4,10
15.11.14	24,00	-	148,40	118,12	30,28	68,17	49,96	18,21	7,00	5,00	2,14	30,44	-	-	31,09	-	-	-	68,10	-	2,08			4,22
16.11.14	24,00	-	146,29	117,06	29,23	68,50	49,50	19,00	7,00	5,00	2,22	29,16	-	-	29,79	-	-	-	68,84	-	2,01			4,23
17.11.14	24,00	-	145,46	117,69	27,77	72,39	51,73	20,66	7,00	5,00	2,44	27,79	-	-	28,45	-	-	-	72,23	-	2,01			4,45
18.11.14	24,00	-	143,95	118,22	25,73	74,85	52,91	21,94	7,00	5,00	2,60	25,76	-	-	26,44	-	-	-	74,83	-	1,93			4,52
19.11.14	24,00	-	143,09	117,77	25,32	76,41	53,52	22,89	7,00	5,00	2,69	25,50	-	-	26,17	-	-	-	76,27	-	1,95			4,64
20.11.14	24,00	-	140,09	117,30	22,79	79,91	55,11	24,80	7,00	5,00	2,92	22,72	-	-	23,37	-	-	-	79,92	-	1,82			4,73
21.11.14	24,00	-	143,17	116,85	26,32	81,05	55,72	25,33	7,00	5,00	2,98	26,22	-	-	27,02	-	-	-	80,90	-	2,12			5,10
22.11.14	24,00	-	146,00	117,33	28,67	80,97	56,17	24,80	7,00	5,00	2,91	28,74	-	-	29,57	-	-	-	80,91	-	2,33			5,24
23.11.14	24,00	-	144,06	117,68	26,38	81,55	56,81	24,74	7,00	5,00	2,91	26,54	-	-	27,32	-	-	-	81,48	-	2,16			5,07
Среднее	23,94	-	128,68	108,03	20,65	71,10	51,94	19,16	7,00	5,00	2,14	24,93	-	-	25,50	-	-	-	70,93	-	1,75	-	-	3,89
Итого	742,00		3989,16	3349,05	640,11						66,24	772,69	0,00	0,00	790,46	0,00	0,00	0,00			54,33	0,00	0,00	120,57

-4,92 -4,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.11.14 16:00	31721,64	27491,10	6967,71	-	7083,64	-	831,48	-
	24.11.14 16:00	31721,64	27491,10	6967,71	-	7083,64	-	831,48	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,37
10,3 °C = -4,92
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 2,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~112,61~~ 115,65 Гкал;
790,46 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ОАО "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 11 14 г.

Просуб. наладку

49,41 щл