Отчёт о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9971.038,1
Строит.Адрес: Бабушкина 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207206
Подающ.тр.(М1): расходомер:
Обратн.тр.(М2): расходомер:
тр-д. ГВС(М3): расходомер:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:
тр.подпитки(V5): расходомер:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001

Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 26.09.2014 по 30.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
26.09.14								-			-						-							
27.09.14								-			-						-							
28.09.14								-			-						-							
29.09.14								-			-						-							
30.09.14	115,00	-	993,49	781,01	212,48	65,74	47,15	18,59	374,68	244,03	-22,50	621,83	-	-	637,17	-	-	-	65,63	-	45,65			23,15
Среднее	115,00	-	993,49	781,01	212,48	65,74	47,15	18,59	374,68	244,03	-22,50	621,83	-	-	637,17	-	-	-	65,63	-	45,65	-	-	23,15
Итого	115,00		993,49	781,01	212,48						-22,50	621,83	0,00	0,00	637,17	0,00	0,00	0,00			45,65	0,00	0,00	23,15

13381

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	01.10.14 08:00	86,43	62,01	26,35	-	26,85	-	2,78	
	01.10.14 08:00	86,43	62,01	26,35	-	26,85	-	2,78	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = -5,91 Гкал; -2,02
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 17,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать теплоснабжающей организации _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.

26.09 - 30.09 17,24гк -2,02 15,22гк 216,8м3 11,79 усл.

1.11 - 30.11 - 902