Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9972.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 74
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 3,45

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	112,41	86,31	26,10	73,66	43,82	29,84	7,00	5,00	2,64	25,37	-	-	25,99	-	-	-	73,43	-	1,86	-	-	4,50
25.10.14	24,00	-	112,41	86,31	26,10	73,66	43,82	29,84	7,00	5,00	2,64	25,37	-	-	25,99	-	-	-	73,43	-	1,86	-	-	4,50
26.10.14	24,00	-	112,41	86,31	26,10	73,66	43,82	29,84	7,00	5,00	2,64	25,37	-	-	25,99	-	-	-	73,43	-	1,86	-	-	4,50
27.10.14	24,00	-	112,41	86,31	26,10	73,66	43,82	29,84	7,00	5,00	2,64	25,37	-	-	25,99	-	-	-	73,43	-	1,86	-	-	4,50
28.10.14	24,00	-	112,41	86,31	26,10	73,66	43,82	29,84	7,00	5,00	2,64	25,37	-	-	25,99	-	-	-	73,43	-	1,86	-	-	4,50
29.10.14	24,00	-	112,41	86,31	26,10	73,66	43,82	29,84	7,00	5,00	2,64	25,37	-	-	25,99	-	-	-	73,43	-	1,86	-	-	4,50
30.10.14	24,00	-	112,85	88,24	24,61	76,02	46,64	29,38	7,00	5,00	2,67	23,68	-	-	24,31	-	-	-	75,62	-	1,80			4,47
31.10.14	24,00	-	113,91	87,30	26,61	73,17	44,73	28,44	7,00	5,00	2,55	25,78	-	-	26,39	-	-	-	72,88	-	1,88			4,43
01.11.14	24,00	-	113,53	87,53	26,00	73,46	44,19	29,27	7,00	5,00	2,62	25,24	-	-	25,85	-	-	-	73,33	-	1,85			4,48
02.11.14	24,00	-	113,27	87,18	26,09	74,08	43,85	30,23	7,00	5,00	2,70	25,30	-	-	25,93	-	-	-	73,80	-	1,87			4,57
03.11.14	24,00	-	114,15	87,57	26,58	73,98	44,21	29,77	7,00	5,00	2,68	25,77	-	-	26,44	-	-	-	73,72	-	1,90			4,58
04.11.14	24,00	-	114,06	87,56	26,50	73,88	44,84	29,04	7,00	5,00	2,61	25,68	-	-	26,29	-	-	-	73,69	-	1,89			4,50
05.11.14	24,00	-	113,53	87,81	25,72	73,25	45,09	28,16	7,00	5,00	2,55	24,85	-	-	25,44	-	-	-	72,72	-	1,81			4,36
06.11.14	24,00	-	112,58	86,73	25,85	70,39	42,98	27,41	7,00	5,00	2,44	25,07	-	-	25,65	-	-	-	70,06	-	1,76			4,20
07.11.14	24,00	-	114,77	86,41	28,36	69,01	42,10	26,91	7,00	5,00	2,39	27,54	-	-	28,14	-	-	-	68,79	-	1,90			4,28
08.11.14	24,00	-	113,54	86,43	27,11	69,13	42,26	26,87	7,00	5,00	2,38	26,27	-	-	26,86	-	-	-	69,00	-	1,82			4,20
09.11.14	24,00	-	115,41	86,33	29,08	69,01	42,11	26,90	7,00	5,00	2,38	28,30	-	-	28,90	-	-	-	68,89	-	1,95			4,33
10.11.14	24,00	-	114,51	86,47	28,04	69,23	42,41	26,82	7,00	5,00	2,37	27,36	-	-	27,93	-	-	-	69,05	-	1,89			4,26
11.11.14	24,00	-	111,63	87,12	24,51	69,17	42,61	26,56	7,00	5,00	2,36	23,85	-	-	24,38	-	-	-	69,10	-	1,65			4,01
12.11.14	24,00	-	113,91	87,60	26,31	69,25	43,18	26,07	7,00	5,00	2,33	25,66	-	-	26,20	-	-	-	69,08	-	1,77			4,11
13.11.14	24,00	-	112,15	87,44	24,71	69,12	42,84	26,28	7,00	5,00	2,37	23,74	-	-	24,25	-	-	-	68,82	-	1,63			4,01
14.11.14	24,00	-	93,12	72,66	20,46	69,55	41,55	28,00	7,00	5,00	2,01	21,04	-	-	21,47	-	-	-	68,66	-	1,45			3,46
15.11.14	24,00	-	115,07	87,63	27,44	70,87	42,66	28,21	7,00	5,00	2,54	26,59	-	-	27,21	-	-	-	70,72	-	1,88			4,42
16.11.14	24,00	-	115,03	85,31	29,72	71,10	42,02	29,08	7,00	5,00	2,55	28,86	-	-	29,52	-	-	-	71,03	-	2,05			4,59
17.11.14	24,00	-	110,85	85,67	25,18	72,73	42,48	30,25	7,00	5,00	2,66	24,25	-	-	24,85	-	-	-	72,77	-	1,77			4,43
18.11.14	24,00	-	112,36	85,85	26,51	74,72	43,05	31,67	7,00	5,00	2,79	25,78	-	-	26,42	-	-	-	74,28	-	1,92			4,70
19.11.14	24,00	-	111,34	86,49	24,85	78,64	44,32	34,32	7,00	5,00	2,99	24,66	-	-	25,35	-	-	-	78,70	-	1,94			4,93
20.11.14	24,00	-	112,08	86,05	26,03	82,00	45,36	36,64	7,00	5,00	3,20	25,52	-	-	26,27	-	-	-	81,76	-	2,09			5,29
21.11.14	24,00	-	111,26	86,80	24,46	82,68	45,71	36,97	7,00	5,00	3,28	23,61	-	-	24,32	-	-	-	82,60	-	1,95			5,23
22.11.14	24,00	-	112,49	86,69	25,80	83,73	46,91	36,82	7,00	5,00	3,28	24,83	-	-	25,61	-	-	-	83,53	-	2,08			5,36
23.11.14	24,00	-	112,88	86,99	25,89	83,45	47,44	36,01	7,00	5,00	3,22	24,94	-	-	25,70	-	-	-	83,16	-	2,08			5,30
Среднее	24,00	-	112,41	86,31	26,10	73,66	43,82	29,84	7,00	5,00	2,64	25,37	-	-	25,99	-	-	-	73,43	-	1,86	-	-	4,50
Итого	744,00		3484,75	2675,75	809,00						81,76	786,37	0,00	0,00	805,60	0,00	0,00	0,00			57,72	0,00	0,00	139,48

-2,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: сутог;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °C = -2,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **136,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **805,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 11 14 г.

55,01 щ