Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 8561,038,1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 8 / СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 8 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207931-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207931 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 10,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 75,0 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.11.14	24,00	-	75,56	75,69	-0,13	74,63	44,54	30,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
02.11.14	24,00	-	75,25	75,38	-0,13	74,36	43,92	30,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
03.11.14	24,00	-	75,41	75,41	0,00	74,79	44,31	30,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
04.11.14	24,00	-	75,57	75,57	0,00	75,71	45,12	30,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
05.11.14	24,00	-	75,33	75,59	-0,26	74,99	44,99	30,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
06.11.14	24,00	-	38,06	38,20	-0,14	72,10	43,65	28,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,08
07.11.14	24,00	-	74,92	74,92	0,00	71,77	42,37	29,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
08.11.14	24,00	-	74,76	74,76	0,00	69,96	41,93	28,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
09.11.14	24,00	-	75,02	75,16	-0,14	69,75	41,64	28,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
10.11.14	24,00	-	76,11	76,11	0,00	70,20	42,22	27,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
11.11.14	24,00	-	76,45	76,62	-0,17	69,70	42,31	27,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
12.11.14	24,00	-	55,55	55,68	-0,13	69,72	41,05	28,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
13.11.14	24,00	-	17,57	18,17	-0,60	68,61	26,53	42,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,74
14.11.14	24,00	-	17,39	18,24	-0,85	69,42	25,63	43,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,76
15.11.14	24,00	-	5,96	3,52	2,44	61,15	36,69	24,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,26
16.11.14	24,00	-	71,82	71,82	0,00	71,79	39,61	32,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
17.11.14	24,00	-	72,31	72,31	0,00	75,78	42,33	33,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
18.11.14	24,00	-	72,82	72,82	0,00	78,15	43,44	34,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
19.11.14	24,00	-	72,43	72,43	0,00	79,70	44,01	35,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
20.11.14	24,00	-	72,59	72,71	-0,12	83,05	45,18	37,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
21.11.14	24,00	-	72,52	72,65	-0,13	84,21	45,62	38,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
22.11.14	24,00	-	72,95	73,08	-0,13	84,14	46,03	38,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
23.11.14	24,00	-	73,07	73,33	-0,26	84,73	46,64	38,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
Среднее	24,00	-	63,89	63,92	-0,03	74,28	41,73	32,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06
Итого	552,00		1469,42	1470,17	-0,75						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	47,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	02.11.14 20:00	2486,81	2347,10	-	-	-	-	78,05	-
	23.11.14 16:00	3793,70	3654,35	-	-	-	-	120,41	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 10,3 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **47,48** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«30» 11 14 г.