Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9000.038,1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14858 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00		191,51	165,68	25,83	78,33	44,59	33,74	5,00	4,00	5,60	25,94	0,00	0,00	26,65	0,00	26,65	-	77,99	0,00	2,02			7,62
25.10.14	24,00		194,30	166,45	27,85	80,71	45,95	34,77	5,00	4,00	5,80	28,00	0,00	0,00	28,81	0,00	28,81	-	80,20	0,00	2,25			8,04
26.10.14	24,00		198,18	168,82	29,35	80,67	46,33	34,34	5,00	4,00	5,81	29,54	0,00	0,00	30,39	0,00	30,39	-	80,14	0,00	2,37			8,17
27.10.14	24,00		194,57	169,94	24,63	80,43	46,90	33,53	5,00	4,00	5,71	24,76	0,00	0,00	25,47	0,00	25,47	-	79,79	0,00	1,98			7,69
28.10.14	24,00		195,49	171,87	23,61	79,47	47,84	31,63	5,00	4,00	5,44	23,81	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	-	78,83	0,00	1,88			7,32
29.10.14	24,00		197,19	173,03	24,16	76,78	47,19	29,58	5,00	4,00	5,12	24,44	0,00	0,00	25,08	0,00	25,08	-	76,17	0,00	1,86			6,98
30.10.14	24,00		201,77	174,68	27,09	75,58	46,88	28,70	5,00	4,00	5,01	27,46	0,00	0,00	28,17	0,00	28,17	-	74,97	0,00	2,06			7,07
31.10.14	24,00		195,05	170,96	24,09	72,62	44,91	27,71	5,00	4,00	4,73	24,48	0,00	0,00	25,06	0,00	25,06	-	72,03	0,00	1,76			6,49
01.11.14	24,00		197,57	170,14	27,43	72,51	44,24	28,27	5,00	4,00	4,79	27,85	0,00	0,00	28,51	0,00	28,51	-	72,15	0,00	2,01			6,80
02.11.14	24,00		197,88	168,66	29,23	73,43	43,98	29,45	5,00	4,00	4,96	29,63	0,00	0,00	30,35	0,00	30,35	-	72,87	0,00	2,16			7,12
03.11.14	24,00		197,16	169,98	27,18	73,40	44,24	29,16	5,00	4,00	4,94	27,59	0,00	0,00	28,26	0,00	28,26	-	72,91	0,00	2,01			6,96
04.11.14	24,00		198,09	169,54	28,55	73,07	44,68	28,39	5,00	4,00	4,80	29,00	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70	-	72,64	0,00	2,11			6,90
05.11.14	24,00		197,44	170,76	26,68	72,94	45,06	27,88	5,00	4,00	4,76	27,03	0,00	0,00	27,68	0,00	27,68	-	72,34	0,00	1,96			6,71
06.11.14	24,00		193,68	169,05	24,63	69,93	43,15	26,79	5,00	4,00	4,51	25,10	0,00	0,00	25,65	0,00	25,65	-	69,40	0,00	1,74			6,25
07.11.14	24,00		194,97	167,59	27,38	68,39	42,05	26,34	5,00	4,00	4,40	27,89	0,00	0,00	28,48	0,00	28,48	-	67,90	0,00	1,89			6,29
08.11.14	24,00		196,00	166,89	29,10	68,46	42,03	26,43	5,00	4,00	4,39	29,65	0,00	0,00	30,28	0,00	30,28	-	67,98	0,00	2,02			6,41
09.11.14	24,00	*	95,06	83,16	11,89	68,44	41,94	26,50	5,00	4,00	2,19	12,10	0,00	0,00	12,36	0,00	12,36	-	68,12	0,00	0,82			3,02
10.11.14	24,00		195,12	167,14	27,98	68,60	42,14	26,47	5,00	4,00	4,41	28,44	0,00	0,00	29,05	0,00	29,05	-	68,18	0,00	1,94			6,35
11.11.14	24,00		195,06	167,77	27,29	68,46	42,27	26,20	5,00	4,00	4,39	27,51	0,00	0,00	28,10	0,00	28,10	-	68,10	0,00	1,87			6,27
12.11.14	24,00		193,61	168,05	25,55	68,67	42,86	25,81	5,00	4,00	4,32	26,00	0,00	0,00	26,56	0,00	26,56	-	68,22	0,00	1,77			6,10
13.11.14	24,00		193,74	168,04	25,70	68,59	42,61	25,98	5,00	4,00	4,35	26,12	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	-	68,06	0,00	1,78			6,13
14.11.14	24,00	*	161,89	140,19	21,70	68,42	40,90	27,52	5,00	4,00	5,31	25,10	0,00	0,00	25,62	0,00	25,62	-	66,43	0,00	1,67			6,97
15.11.14	24,00		197,74	170,35	27,39	70,16	42,65	27,51	5,00	4,00	4,68	27,75	0,00	0,00	28,37	0,00	28,37	-	69,75	0,00	1,94			6,61
16.11.14	24,00		193,56	162,94	30,62	70,28	41,60	28,68	5,00	4,00	4,64	31,23	0,00	0,00	31,93	0,00	31,93	-	70,01	0,00	2,19			6,83
17.11.14	24,00		190,65	164,78	25,87	71,67	42,09	29,59	5,00	4,00	4,85	26,32	0,00	0,00	26,94	0,00	26,94	-	71,38	0,00	1,88			6,73
18.11.14	24,00		191,14	164,53	26,61	73,80	42,69	31,11	5,00	4,00	5,11	27,00	0,00	0,00	27,66	0,00	27,66	-	73,04	0,00	1,97			7,09
19.11.14	24,00		191,40	165,74	25,66	77,17	43,83	33,33	5,00	4,00	5,52	25,98	0,00	0,00	26,67	0,00	26,67	-	76,76	0,00	1,99			7,51
20.11.14	24,00		189,15	162,49	26,66	80,98	44,80	36,19	5,00	4,00	5,88	26,91	0,00	0,00	27,69	0,00	27,69	-	80,46	0,00	2,17			8,05
21.11.14	24,00		188,68	164,36	24,32	81,50	45,11	36,39	5,00	4,00	5,97	24,61	0,00	0,00	25,34	0,00	25,34	-	81,12	0,00	2,00			7,97
22.11.14	24,00		189,96	163,78	26,19	82,73	46,16	36,57	5,00	4,00	5,99	26,45	0,00	0,00	27,25	0,00	27,25	-	82,16	0,00	2,17			8,16
23.11.14	24,00		189,16	164,59	24,57	82,56	46,82	35,74	5,00	4,00	5,89	24,79	0,00	0,00	25,54	0,00	25,54	-	81,93	0,00	2,03			7,92
Среднее	24,00	-	190,22	164,26	25,96	74,15	44,14	30,01	5,00	4,00	4,98	26,40	-	-	27,06	-	27,06	-	73,61	-	1,94	-	-	6,92
Итого	744,00		5896,75	5091,96	804,79						154,27	818,45	0,00	0,00	838,76	0,00	838,76	0,00			60,26	0,00	0,00	214,52

-2,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.10.14 09:00	34599,48	27119,09	9336,95	0,00	9549,96	0,00	1598,00	-
	24.11.14 10:00	40506,31	32217,24	10159,37	0,00	10392,83	0,00	1813,30	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °C = -2,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **211,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **838,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 11 14 г.

5744 руб