Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-1014.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,5

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 26.09.2014 по 30.09.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
26.09.14	24,00	-	122,31	91,93	30,38	66,91	59,16	7,75	7,00	5,00	1,90	12,84	-	-	13,10	-	-	-	66,29	-	0,85			2,75
27.09.14	24,00	-	118,05	50,83	67,22	65,39	45,29	20,10	7,00	5,00	4,51	13,98	-	-	14,22	-	-	-	65,12	-	0,91			5,42
28.09.14	24,00	-	114,65	51,37	63,28	65,51	45,78	19,73	7,00	5,00	4,24	14,05	-	-	14,32	-	-	-	65,28	-	0,92			5,16
29.09.14	24,00	-	102,89	56,32	46,57	65,49	46,07	19,42	7,00	5,00	3,33	12,54	-	-	12,77	-	-	-	65,06	-	0,82			4,15
30.09.14	24,00	-	96,61	48,86	47,75	65,29	44,94	20,35	7,00	5,00	3,26	13,29	-	-	13,55	-	-	-	64,88	-	0,86			4,12
Среднее	24,00	-	110,90	59,86	51,04	65,72	48,25	17,47	7,00	5,00	3,45	13,34	-	-	13,59	-	-	-	65,33	-	0,87	-	-	4,32
Итого	120,00		554,51	299,31	255,20						17,24	66,70	0,00	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00			4,36	0,00	0,00	21,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.09.14 03:00	39918,84	34906,80	4186,80	-	4279,95	-	991,58	-
	05.10.14 13:00	40406,70	35186,47	4254,33	-	4348,74	-	1010,60	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °С = -0,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.