Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9001.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.11.14	24,00	-	126,98	111,78	15,20	72,83	49,43	23,40	7,00	5,00	2,74	13,61	-	-	13,93	-	-	-	72,53	-	0,99			3,73
02.11.14	24,00	-	124,20	110,96	13,24	73,61	49,43	24,18	7,00	5,00	2,81	11,65	-	-	11,92	-	-	-	73,08	-	0,85			3,66
03.11.14	24,00	-	125,16	111,53	13,63	73,52	49,63	23,89	7,00	5,00	2,79	12,07	-	-	12,37	-	-	-	73,00	-	0,88			3,67
04.11.14	24,00	-	127,64	111,17	16,47	73,32	49,94	23,38	7,00	5,00	2,74	14,70	-	-	15,08	-	-	-	72,94	-	1,07			3,81
05.11.14	24,00	-	126,38	111,93	14,45	72,91	49,46	23,45	7,00	5,00	2,76	12,71	-	-	13,01	-	-	-	72,12	-	0,92			3,68
06.11.14	24,00	-	124,02	110,68	13,34	70,02	47,19	22,83	7,00	5,00	2,65	11,71	-	-	11,95	-	-	-	69,47	-	0,81			3,46
07.11.14	24,00	-	124,26	110,14	14,12	68,53	46,15	22,38	7,00	5,00	2,58	12,57	-	-	12,82	-	-	-	68,07	-	0,85			3,43
08.11.14	24,00	-	126,02	109,76	16,26	68,66	46,17	22,49	7,00	5,00	2,58	14,70	-	-	15,01	-	-	-	68,29	-	1,01			3,59
09.11.14	24,00	-	127,63	109,29	18,34	68,54	45,93	22,61	7,00	5,00	2,58	16,83	-	-	17,17	-	-	-	68,30	-	1,15			3,73
10.11.14	24,00	-	125,63	109,62	16,01	68,76	46,57	22,19	7,00	5,00	2,55	14,42	-	-	14,72	-	-	-	68,40	-	0,99			3,54
11.11.14	24,00	-	125,86	110,11	15,75	68,67	46,74	21,93	7,00	5,00	2,54	14,02	-	-	14,31	-	-	-	68,37	-	0,96			3,50
12.11.14	24,00	-	125,38	109,95	15,43	68,80	47,17	21,63	7,00	5,00	2,50	13,81	-	-	14,10	-	-	-	68,37	-	0,95			3,44
13.11.14	24,00	-	125,36	109,94	15,42	68,71	46,87	21,84	7,00	5,00	2,52	13,79	-	-	14,07	-	-	-	68,22	-	0,94			3,46
14.11.14	24,00	-	104,31	91,75	12,56	68,77	45,47	23,30	7,00	5,00	2,21	12,04	-	-	12,28	-	-	-	66,38	-	0,80			3,01
15.11.14	24,00	-	128,73	110,95	17,78	70,35	46,90	23,45	7,00	5,00	2,77	15,46	-	-	15,79	-	-	-	70,02	-	1,08			3,85
16.11.14	24,00	-	125,84	106,73	19,11	70,53	46,29	24,24	7,00	5,00	2,75	16,78	-	-	17,13	-	-	-	70,36	-	1,18			3,93
17.11.14	24,00	-	123,82	107,62	16,20	71,98	46,88	25,10	7,00	5,00	2,88	13,88	-	-	14,18	-	-	-	71,69	-	1,00			3,87
18.11.14	24,00	-	123,20	107,87	15,33	74,15	47,72	26,43	7,00	5,00	3,00	13,40	-	-	13,73	-	-	-	73,63	-	0,99			3,99
19.11.14	24,00	-	123,45	108,34	15,11	77,70	49,23	28,47	7,00	5,00	3,23	13,32	-	-	13,68	-	-	-	77,44	-	1,03			4,26
20.11.14	24,00	-	121,39	106,35	15,04	81,26	50,51	30,75	7,00	5,00	3,42	13,29	-	-	13,68	-	-	-	80,71	-	1,08			4,50
21.11.14	24,00	-	122,06	107,42	14,64	81,87	50,89	30,98	7,00	5,00	3,49	12,79	-	-	13,17	-	-	-	81,56	-	1,05			4,53
22.11.14	24,00	-	123,49	107,05	16,44	83,00	51,85	31,15	7,00	5,00	3,51	14,48	-	-	14,94	-	-	-	82,51	-	1,20			4,70
23.11.14	24,00	-	123,42	107,29	16,13	82,78	52,29	30,49	7,00	5,00	3,45	14,11	-	-	14,54	-	-	-	82,24	-	1,16			4,61
Среднее	24,00	-	124,10	108,62	15,48	73,01	48,20	24,81	7,00	5,00	2,83	13,75	-	-	14,07	-	-	-	72,51	-	1,00	-	-	3,82
Итого	552,00		2854,23	2498,23	356,00						65,05	316,14	0,00	0,00	323,58	0,00	0,00	0,00			22,91	0,00	0,00	87,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	02.11.14 20:00	43711,71	37895,85	4645,40	-	4747,92	-	1113,48	-
	24.11.14 13:00	46400,95	40248,73	4943,83	-	5053,38	-	1196,99	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -1,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **323,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.