Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9002.0381 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,15 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 76,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	117,70	101,76	15,94	72,95	45,82	27,13	7,00	5,00	2,94	13,55	-	13,55	13,87	-	13,87	-	72,75	48,37	0,98	-	-	3,92
25.10.14	24,00	-	117,70	101,76	15,94	72,95	45,82	27,13	7,00	5,00	2,94	13,55	-	13,55	13,87	-	13,87	-	72,75	48,37	0,98	-	-	3,92
26.10.14	24,00	-	117,70	101,76	15,94	72,95	45,82	27,13	7,00	5,00	2,94	13,55	-	13,55	13,87	-	13,87	-	72,75	48,37	0,98	-	-	3,92
27.10.14	24,00	-	117,70	101,76	15,94	72,95	45,82	27,13	7,00	5,00	2,94	13,55	-	13,55	13,87	-	13,87	-	72,75	48,37	0,98	-	-	3,92
28.10.14	24,00	-	117,70	101,76	15,94	72,95	45,82	27,13	7,00	5,00	2,94	13,55	-	13,55	13,87	-	13,87	-	72,75	48,37	0,98	-	-	3,92
29.10.14	24,00	-	117,70	101,76	15,94	72,95	45,82	27,13	7,00	5,00	2,94	13,55	-	13,55	13,87	-	13,87	-	72,75	48,37	0,98	-	-	3,92
30.10.14	24,00	-	117,70	101,76	15,94	72,95	45,82	27,13	7,00	5,00	2,94	13,55	-	13,55	13,87	-	13,87	-	72,75	48,37	0,98	-	-	3,92
31.10.14	24,00	-	117,70	101,76	15,94	72,95	45,82	27,13	7,00	5,00	2,94	13,55	-	13,55	13,87	-	13,87	-	72,75	48,37	0,98	-	-	3,92
01.11.14	24,00	-	120,13	104,55	15,58	72,73	46,45	26,28	7,00	5,00	2,93	13,07	0,00	13,07	13,36	0,00	13,36	-	72,67	49,11	0,95			3,88
02.11.14	24,00	-	120,21	103,76	16,45	73,56	46,41	27,15	7,00	5,00	3,01	13,92	0,00	13,92	14,29	0,00	14,29	-	73,39	49,11	1,02			4,03
03.11.14	24,00	-	119,81	104,34	15,47	73,46	46,73	26,73	7,00	5,00	2,98	12,98	0,00	12,98	13,27	0,00	13,27	-	73,16	49,35	0,95			3,93
04.11.14	24,00	-	121,25	104,16	17,09	73,24	47,01	26,23	7,00	5,00	2,92	14,52	0,00	14,52	14,91	0,00	14,91	-	73,11	49,58	1,06			3,98
05.11.14	24,00	-	119,82	104,70	15,12	72,88	47,06	25,82	7,00	5,00	2,90	12,58	0,00	12,58	12,86	0,00	12,86	-	72,37	49,58	0,91			3,81
06.11.14	24,00	-	119,89	103,44	16,45	69,95	45,15	24,80	7,00	5,00	2,74	14,00	0,00	14,00	14,33	0,00	14,33	-	69,67	47,54	0,98			3,72
07.11.14	24,00	-	117,45	103,10	14,35	68,47	44,25	24,22	7,00	5,00	2,66	11,99	0,00	11,99	12,24	0,00	12,24	-	68,29	46,64	0,82			3,48
08.11.14	24,00	-	117,24	102,92	14,32	68,60	44,15	24,45	7,00	5,00	2,68	11,90	0,00	11,90	12,15	0,00	12,15	-	68,45	46,58	0,82			3,50
09.11.14	24,00	-	120,47	102,49	17,98	68,47	43,93	24,54	7,00	5,00	2,68	15,63	0,00	15,63	15,98	0,00	15,98	-	68,45	46,37	1,07			3,75
10.11.14	24,00	-	121,68	102,76	18,92	68,70	44,17	24,53	7,00	5,00	2,69	16,53	0,00	16,53	16,92	0,00	16,92	-	68,60	46,58	1,13			3,82
11.11.14	24,00	-	118,70	103,30	15,40	68,59	44,41	24,18	7,00	5,00	2,66	13,05	0,00	13,05	13,32	0,00	13,32	-	68,56	46,75	0,89			3,56
12.11.14	24,00	-	119,26	103,07	16,19	68,75	44,83	23,92	7,00	5,00	2,63	13,83	0,00	13,83	14,12	0,00	14,12	-	68,63	47,18	0,95			3,58
13.11.14	24,00	-	118,94	103,06	15,88	68,65	44,55	24,10	7,00	5,00	2,65	13,51	0,00	13,51	13,78	0,00	13,78	-	68,42	46,87	0,93			3,58
14.11.14	24,00	-	99,73	85,81	13,92	68,79	43,37	25,42	7,00	5,00	2,26	13,02	0,00	13,02	13,29	0,00	13,29	-	67,33	43,18	0,88			3,14
15.11.14	24,00	-	121,04	104,18	16,86	70,28	44,84	25,44	7,00	5,00	2,83	14,33	0,00	14,33	14,65	0,00	14,65	-	70,21	47,36	1,01			3,84
16.11.14	24,00	-	118,76	100,48	18,28	70,47	44,10	26,37	7,00	5,00	2,82	15,91	0,00	15,91	16,27	0,00	16,27	-	70,59	46,71	1,12			3,94
17.11.14	24,00	-	116,97	101,08	15,89	71,91	44,77	27,14	7,00	5,00	2,91	13,51	0,00	13,51	13,80	0,00	13,80	-	72,02	47,44	0,97			3,89
18.11.14	24,00	-	116,63	101,04	15,59	74,07	45,55	28,52	7,00	5,00	3,07	13,23	0,00	13,23	13,55	0,00	13,55	-	73,74	48,36	0,97			4,04
19.11.14	24,00	-	117,01	101,50	15,51	77,58	46,85	30,73	7,00	5,00	3,31	13,07	0,00	13,07	13,40	0,00	13,40	-	77,50	49,87	1,01			4,32
20.11.14	24,00	-	114,87	99,60	15,27	81,22	48,02	33,20	7,00	5,00	3,52	12,70	0,00	12,70	13,08	0,00	13,08	-	81,03	51,22	1,03			4,55
21.11.14	24,00	-	115,28	100,45	14,83	81,80	48,34	33,46	7,00	5,00	3,59	12,14	0,00	12,14	12,51	0,00	12,51	-	81,76	51,59	0,99			4,58
22.11.14	24,00	-	115,07	100,29	14,78	82,95	49,30	33,65	7,00	5,00	3,59	12,23	0,00	12,23	12,59	0,00	12,59	-	82,70	52,56	1,01			4,61
23.11.14	24,00	-	116,98	100,40	16,58	82,75	49,68	33,07	7,00	5,00	3,54	13,98	0,00	13,98	14,42	0,00	14,42	-	82,51	52,88	1,15			4,70
Среднее	24,00	-	117,70	101,76	15,94	72,95	45,82	27,13	7,00	5,00	2,94	13,55	-	13,55	13,87	-	13,87	-	72,75	48,37	0,98	-	-	3,92
Итого	744,00		3648,82	3154,56	494,26						91,07	420,02	0,00	420,02	430,08	0,00	430,08	0,00			30,51	0,00	0,00	121,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	27.10.14 19:00	39757,25	34960,36	4633,63	11440,98	4739,45	11587,68	1026,23	-
	23.11.14 16:00	42933,07	37711,39	4993,81	11620,78	5108,27	11769,78	1131,92	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -1,45 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,13** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **430,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

-1,45

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел учета и регистрации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«30» 11 04 г.

29.06 нуп