Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9004, 038, 1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 95-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14915 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00		140,43	118,87	21,57	77,72	39,91	37,81	5,00	4,00	4,55	21,01	0,00	0,00	21,58	0,00	21,58	-	77,46	0,00	1,63			6,17
25.10.14	24,00		143,29	119,58	23,72	80,08	41,34	38,75	5,00	4,00	4,70	23,12	0,00	0,00	23,78	0,00	23,78	-	79,56	0,00	1,84			6,54
26.10.14	25,00		152,49	126,36	26,13	80,06	41,89	38,17	5,00	4,00	4,89	25,51	0,00	0,00	26,24	0,00	26,24	-	79,58	0,00	2,03			6,92
27.10.14	24,00		142,27	121,61	20,66	79,77	42,55	37,22	5,00	4,00	4,60	20,01	0,00	0,00	20,57	0,00	20,57	-	79,07	0,00	1,58			6,18
28.10.14	24,00		144,26	123,50	20,76	78,69	43,70	34,99	5,00	4,00	4,38	20,22	0,00	0,00	20,78	0,00	20,78	-	77,88	0,00	1,58			5,96
29.10.14	24,00		145,77	124,07	21,70	76,13	43,11	33,02	5,00	4,00	4,17	20,99	0,00	0,00	21,54	0,00	21,54	-	75,49	0,00	1,58			5,75
30.10.14	24,00	*	132,90	115,48	17,42	75,06	42,77	32,30	5,00	4,00	3,78	16,92	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35	-	74,39	0,00	1,26			5,04
31.10.14	24,00		145,03	122,63	22,40	72,01	40,87	31,14	5,00	4,00	3,87	21,93	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	-	71,42	0,00	1,57			5,44
01.11.14	24,00		144,41	122,67	21,74	72,02	40,23	31,79	5,00	4,00	3,95	21,21	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	-	71,65	0,00	1,52			5,47
02.11.14	24,00		142,88	121,79	21,10	72,83	39,84	32,99	5,00	4,00	4,07	20,59	0,00	0,00	21,08	0,00	21,08	-	72,29	0,00	1,49			5,56
03.11.14	24,00		145,44	122,41	23,03	72,73	40,04	32,68	5,00	4,00	4,06	22,47	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	-	72,20	0,00	1,62			5,68
04.11.14	24,00		146,79	122,12	24,67	72,40	40,53	31,87	5,00	4,00	3,94	24,15	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	-	72,04	0,00	1,74			5,68
05.11.14	24,00		142,88	123,05	19,82	71,97	40,79	31,18	5,00	4,00	3,89	19,30	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	-	71,24	0,00	1,37			5,27
06.11.14	24,00		143,72	121,26	22,46	69,14	39,14	30,00	5,00	4,00	3,69	21,97	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	-	68,59	0,00	1,51			5,19
07.11.14	24,00		142,45	120,87	21,58	67,83	38,34	29,49	5,00	4,00	3,61	21,16	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	-	67,37	0,00	1,43			5,03
08.11.14	24,00		143,93	120,43	23,50	67,96	38,34	29,62	5,00	4,00	3,61	23,05	0,00	0,00	23,54	0,00	23,54	-	67,54	0,00	1,56			5,17
09.11.14	24,00		145,41	119,82	25,59	67,84	38,09	29,75	5,00	4,00	3,61	25,11	0,00	0,00	25,64	0,00	25,64	-	67,55	0,00	1,70			5,30
10.11.14	24,00		144,12	120,46	23,66	68,05	38,48	29,57	5,00	4,00	3,60	23,20	0,00	0,00	23,69	0,00	23,69	-	67,65	0,00	1,57			5,17
11.11.14	24,00		142,82	121,09	21,73	67,95	38,74	29,21	5,00	4,00	3,58	21,25	0,00	0,00	21,70	0,00	21,70	-	67,62	0,00	1,44			5,02
12.11.14	24,00		142,64	120,90	21,73	68,11	39,22	28,89	5,00	4,00	3,54	21,25	0,00	0,00	21,70	0,00	21,70	-	67,69	0,00	1,44			4,98
13.11.14	24,00		144,91	120,74	24,17	68,02	38,95	29,07	5,00	4,00	3,56	23,69	0,00	0,00	24,19	0,00	24,19	-	67,53	0,00	1,60			5,16
14.11.14	24,00	*	120,22	102,09	18,13	67,33	37,30	30,03	5,00	4,00	4,16	19,55	0,00	0,00	19,93	0,00	19,93	-	63,98	0,00	1,25			5,41
15.11.14	24,00		145,45	122,15	23,30	69,61	38,97	30,64	5,00	4,00	3,77	23,06	0,00	0,00	23,57	0,00	23,57	-	69,20	0,00	1,60			5,37
16.11.14	24,00		144,00	117,46	26,54	69,79	38,07	31,71	5,00	4,00	3,76	26,12	0,00	0,00	26,70	0,00	26,70	-	69,59	0,00	1,82			5,58
17.11.14	24,00		143,00	118,38	24,61	71,16	38,26	32,90	5,00	4,00	3,94	24,11	0,00	0,00	24,67	0,00	24,67	-	70,87	0,00	1,71			5,65
18.11.14	24,00		141,34	118,39	22,96	73,30	38,66	34,63	5,00	4,00	4,15	22,46	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	-	72,68	0,00	1,63			5,78
19.11.14	24,00		139,00	118,65	20,35	76,77	39,41	37,35	5,00	4,00	4,48	19,82	0,00	0,00	20,35	0,00	20,35	-	76,57	0,00	1,52			6,00
20.11.14	24,00		137,34	116,24	21,10	80,32	40,01	40,31	5,00	4,00	4,74	20,56	0,00	0,00	21,15	0,00	21,15	-	79,81	0,00	1,64			6,38
21.11.14	24,00		139,64	117,32	22,33	80,91	40,18	40,74	5,00	4,00	4,83	21,80	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	-	80,57	0,00	1,76			6,59
22.11.14	24,00		139,00	117,15	21,85	82,05	41,15	40,91	5,00	4,00	4,85	21,31	0,00	0,00	21,95	0,00	21,95	-	81,50	0,00	1,74			6,59
23.11.14	24,00		139,19	117,26	21,93	81,87	41,78	40,08	5,00	4,00	4,76	21,43	0,00	0,00	22,06	0,00	22,06	-	81,24	0,00	1,74			6,50
Среднее	24,03	-	142,16	119,83	22,33	73,53	40,02	33,51	5,00	4,00	4,10	21,88	-	-	22,41	-	22,41	-	72,96	-	1,59	-	-	5,69
Итого	745,00		4407,01	3714,79	692,22						127,08	678,33	0,00	0,00	694,86	0,00	694,86	0,00			49,44	0,00	0,00	176,51

-2,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.10.14 09:00	56461,38	46574,28	9965,00	0,00	10183,82	0,00	1822,18	-
	24.11.14 09:00	60868,54	50288,92	10643,66	0,00	10879,05	0,00	1998,89	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -2,34 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **174,17** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **694,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 11 14 г.

47,1 куп