Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9007.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 95-3 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.=0 Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	58,93	45,09	13,84	77,74	38,27	39,47	7,00	5,00	1,67	16,73	3,01	13,72	17,20	3,01	14,19	-	77,69	38,38	1,19			2,86
25.10.14	24,00	-	61,58	45,78	15,80	80,06	39,59	40,47	7,00	5,00	1,74	18,73	3,07	15,66	19,29	3,07	16,22	-	79,82	39,32	1,38			3,12
26.10.14	24,00	-	63,34	46,13	17,21	80,01	39,91	40,10	7,00	5,00	1,75	20,12	3,09	17,03	20,71	3,09	17,62	-	79,76	40,09	1,48			3,23
27.10.14	24,00	-	61,98	47,09	14,89	79,74	40,72	39,02	7,00	5,00	1,75	17,69	3,18	14,51	18,18	3,18	15,00	-	79,42	40,03	1,28			3,03
28.10.14	24,00	-	61,46	48,09	13,37	78,66	42,02	36,64	7,00	5,00	1,69	16,11	3,26	12,85	16,57	3,26	13,31	-	78,14	41,97	1,12			2,82
29.10.14	24,00	-	62,44	47,88	14,56	76,12	41,22	34,90	7,00	5,00	1,60	17,24	3,23	14,01	17,72	3,23	14,49	-	75,81	39,19	1,18			2,78
30.10.14	24,00	-	62,86	48,36	14,50	74,85	40,96	33,89	7,00	5,00	1,56	17,35	3,26	14,09	17,82	3,26	14,56	-	74,43	39,81	1,16			2,73
31.10.14	24,00	-	61,29	46,94	14,35	71,98	38,80	33,18	7,00	5,00	1,49	17,11	3,14	13,97	17,55	3,14	14,41	-	71,68	37,18	1,11			2,59
01.11.14	24,00	-	61,44	46,24	15,20	71,98	38,00	33,98	7,00	5,00	1,49	18,01	3,08	14,93	18,43	3,08	15,35	-	71,83	37,10	1,18			2,67
02.11.14	24,00	-	60,19	46,31	13,88	72,77	37,81	34,96	7,00	5,00	1,55	16,51	3,09	13,42	16,92	3,09	13,83	-	72,48	36,83	1,08			2,63
03.11.14	24,00	-	61,23	45,33	15,90	72,73	37,90	34,83	7,00	5,00	1,51	18,44	3,02	15,42	18,88	3,02	15,86	-	72,51	37,55	1,22			2,74
04.11.14	24,00	-	61,07	44,82	16,25	72,50	38,51	33,99	7,00	5,00	1,46	18,81	2,97	15,84	19,26	2,97	16,29	-	72,31	37,66	1,25			2,70
05.11.14	24,00	-	60,37	45,99	14,38	72,16	38,97	33,19	7,00	5,00	1,46	17,04	3,05	13,99	17,43	3,05	14,38	-	71,68	38,10	1,11			2,57
06.11.14	24,00	-	61,21	46,43	14,78	69,28	37,30	31,98	7,00	5,00	1,41	17,47	3,09	14,38	17,85	3,09	14,76	-	68,97	35,86	1,10			2,51
07.11.14	24,00	-	62,53	45,52	17,01	67,81	36,46	31,35	7,00	5,00	1,35	19,70	3,01	16,69	20,11	3,01	17,10	-	67,61	35,08	1,23			2,58
08.11.14	24,00	-	61,51	45,31	16,20	67,91	36,49	31,42	7,00	5,00	1,36	18,74	2,99	15,75	19,16	2,99	16,17	-	67,74	36,09	1,16			2,52
09.11.14	24,00	-	62,99	44,16	18,83	67,80	36,06	31,74	7,00	5,00	1,33	21,48	2,90	18,58	21,93	2,90	19,03	-	67,71	35,23	1,36			2,68
10.11.14	24,00	-	61,42	46,04	15,38	68,01	36,86	31,15	7,00	5,00	1,37	18,08	3,06	15,02	18,46	3,06	15,40	-	67,84	35,79	1,12			2,48
11.11.14	24,00	-	60,62	46,47	14,15	67,91	37,00	30,91	7,00	5,00	1,35	16,96	3,08	13,88	17,31	3,08	14,23	-	67,78	35,01	1,04			2,40
12.11.14	24,00	-	60,51	45,81	14,70	68,07	37,52	30,55	7,00	5,00	1,33	17,48	3,04	14,44	17,86	3,04	14,82	-	67,92	37,43	1,08			2,40
13.11.14	24,00	-	60,89	45,02	15,87	67,98	36,84	31,14	7,00	5,00	1,34	18,47	2,97	15,50	18,87	2,97	15,90	-	67,71	36,42	1,14			2,48
14.11.14	24,00	-	51,16	38,82	12,34	67,71	35,46	32,25	7,00	5,00	1,06	17,32	2,46	14,86	17,68	2,46	15,22	-	64,61	35,83	1,03			2,09
15.11.14	24,00	-	56,70	40,92	15,78	69,50	35,34	34,16	7,00	5,00	1,33	18,14	2,65	15,49	18,57	2,65	15,92	-	69,33	35,28	1,16			2,49
16.11.14	24,00	-	53,93	36,63	17,30	69,59	33,67	35,92	7,00	5,00	1,25	19,53	2,32	17,21	19,99	2,32	17,67	-	69,49	35,08	1,28			2,52
17.11.14	24,00	-	53,43	37,04	16,39	70,99	33,74	37,25	7,00	5,00	1,32	18,34	2,36	15,98	18,79	2,36	16,43	-	71,01	34,97	1,22			2,54
18.11.14	24,00	-	52,94	36,84	16,10	73,11	34,01	39,10	7,00	5,00	1,37	18,36	2,33	16,03	18,83	2,33	16,50	-	72,56	35,28	1,25			2,62
19.11.14	24,00	-	65,25	50,73	14,52	77,17	39,53	37,64	7,00	5,00	1,70	22,53	8,07	14,46	23,12	8,15	14,97	-	77,22	50,82	1,33			3,03
20.11.14	24,00	-	92,90	81,13	11,77	80,63	47,27	33,36	7,00	5,00	2,18	32,79	21,40	11,39	33,75	21,64	12,11	-	80,47	54,42	1,48			3,66
21.11.14	24,00	-	93,89	81,86	12,03	81,23	47,80	33,43	7,00	5,00	2,21	33,26	21,62	11,64	34,25	21,86	12,39	-	81,10	55,05	1,51			3,72
22.11.14	24,00	-	94,17	81,71	12,46	82,38	49,02	33,36	7,00	5,00	2,19	33,75	21,56	12,19	34,76	21,80	12,96	-	82,21	56,16	1,57			3,76
23.11.14	24,00	-	95,62	81,69	13,93	82,21	49,48	32,73	7,00	5,00	2,16	35,21	21,53	13,68	36,27	21,77	14,50	-	82,02	56,90	1,66			3,82
Среднее	24,00	-	64,51	49,55	14,96	73,57	39,11	34,45	7,00	5,00	1,56	20,24	5,51	14,73	20,76	5,55	15,21	-	73,25	40,00	1,24	-	-	2,80
Итого	744,00		1999,85	1536,18	463,67						48,31	627,50	170,89	456,61	643,52	171,93	471,59	0,00			38,44	0,00	0,00	86,75

-2,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.10.14 09:00	1247,14	958,53	446,20	57,87	454,33	57,87	46,51	-
	24.11.14 13:00	3276,03	2521,87	1086,22	239,46	1110,73	240,63	134,22	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -2,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **471,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
место для печати
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 11 14 г.

36,28 куб