Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9005.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 99 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205811 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	115,22	100,36	14,86	78,09	47,51	30,58	7,00	5,00	3,08	14,69	-	-	15,10	-	-	-	78,34	-	1,15			4,23
25.10.14	24,00	-	115,69	100,79	14,90	80,41	48,90	31,51	7,00	5,00	3,20	14,67	-	-	15,10	-	-	-	80,29	-	1,18			4,38
26.10.14	24,00	-	119,50	102,19	17,31	80,35	49,34	31,01	7,00	5,00	3,19	17,11	-	-	17,60	-	-	-	80,30	-	1,38			4,57
27.10.14	24,00	-	117,04	102,69	14,35	80,06	49,76	30,30	7,00	5,00	3,14	14,17	-	-	14,56	-	-	-	79,85	-	1,13			4,27
28.10.14	24,00	-	117,99	104,05	13,94	78,95	50,29	28,66	7,00	5,00	3,00	13,75	-	-	14,10	-	-	-	78,66	-	1,08			4,09
29.10.14	24,00	-	118,24	104,77	13,47	76,38	49,38	27,00	7,00	5,00	2,85	13,27	-	-	13,58	-	-	-	76,20	-	1,01			3,86
30.10.14	24,00	-	121,54	106,05	15,49	75,13	49,04	26,09	7,00	5,00	2,80	15,27	-	-	15,64	-	-	-	74,75	-	1,14			3,94
31.10.14	24,00	-	117,46	103,32	14,14	72,26	46,90	25,36	7,00	5,00	2,64	13,92	-	-	14,23	-	-	-	71,99	-	1,00			3,64
01.11.14	24,00	-	118,61	103,16	15,45	72,23	46,34	25,89	7,00	5,00	2,69	15,23	-	-	15,59	-	-	-	72,28	-	1,10			3,79
02.11.14	24,00	-	119,89	102,14	17,75	73,06	46,34	26,72	7,00	5,00	2,75	17,50	-	-	17,89	-	-	-	72,92	-	1,28			4,03
03.11.14	24,00	-	119,70	102,88	16,82	72,95	46,72	26,23	7,00	5,00	2,73	16,51	-	-	16,91	-	-	-	72,79	-	1,20			3,93
04.11.14	24,00	-	118,09	102,65	15,44	72,64	46,97	25,67	7,00	5,00	2,66	15,08	-	-	15,44	-	-	-	72,64	-	1,10			3,76
05.11.14	24,00	-	120,26	103,28	16,98	72,27	47,07	25,20	7,00	5,00	2,64	16,58	-	-	16,97	-	-	-	71,97	-	1,19			3,83
06.11.14	24,00		116,14	100,67	15,46	74,87	46,96	27,91	7,00	5,00	2,84	15,15	-	-	15,53	-	-	-	74,73	-	1,13	-	-	3,97
07.11.14	24,00		116,14	100,67	15,46	74,87	46,96	27,91	7,00	5,00	2,84	15,15	-	-	15,53	-	-	-	74,73	-	1,13	-	-	3,97
08.11.14	24,00		116,14	100,67	15,46	74,87	46,96	27,91	7,00	5,00	2,84	15,15	-	-	15,53	-	-	-	74,73	-	1,13	-	-	3,97
09.11.14	24,00		116,14	100,67	15,46	74,87	46,96	27,91	7,00	5,00	2,84	15,15	-	-	15,53	-	-	-	74,73	-	1,13	-	-	3,97
10.11.14	24,00	-	116,14	100,67	15,46	74,87	46,96	27,91	7,00	5,00	2,84	15,15	-	-	15,53	-	-	-	74,73	-	1,13	-	-	3,97
11.11.14	24,00	-	118,28	101,57	16,71	68,20	44,44	23,76	7,00	5,00	2,43	16,40	-	-	16,76	-	-	-	68,28	-	1,12			3,55
12.11.14	24,00	-	117,33	101,52	15,81	68,30	44,85	23,45	7,00	5,00	2,40	15,59	-	-	15,92	-	-	-	68,23	-	1,06			3,46
13.11.14	24,00	-	116,39	101,45	14,94	68,21	44,58	23,63	7,00	5,00	2,42	14,60	-	-	14,88	-	-	-	68,05	-	1,00			3,42
14.11.14	24,00	-	97,43	85,06	12,37	68,27	43,49	24,78	7,00	5,00	2,09	12,95	-	-	13,20	-	-	-	66,42	-	0,86			2,95
15.11.14	24,00	-	119,10	102,19	16,91	69,86	44,83	25,03	7,00	5,00	2,60	16,41	-	-	16,76	-	-	-	69,87	-	1,15			3,74
16.11.14	24,00	-	116,72	98,19	18,53	70,05	44,05	26,00	7,00	5,00	2,58	18,11	-	-	18,55	-	-	-	70,28	-	1,27			3,85
17.11.14	24,00	-	116,29	99,48	16,81	71,57	44,66	26,91	7,00	5,00	2,71	16,42	-	-	16,82	-	-	-	71,82	-	1,18			3,88
18.11.14	24,00	-	114,62	99,61	15,01	73,61	45,45	28,16	7,00	5,00	2,84	14,63	-	-	14,98	-	-	-	73,30	-	1,07			3,91
19.11.14	24,00	-	113,26	99,30	13,96	77,25	46,56	30,69	7,00	5,00	3,08	13,46	-	-	13,82	-	-	-	77,50	-	1,05			4,13
20.11.14	24,00	-	112,28	97,03	15,25	80,66	47,53	33,13	7,00	5,00	3,27	14,62	-	-	15,02	-	-	-	80,57	-	1,18			4,45
21.11.14	24,00	-	111,72	98,31	13,41	81,32	47,97	33,35	7,00	5,00	3,33	12,76	-	-	13,13	-	-	-	81,48	-	1,04			4,37
22.11.14	24,00	-	113,66	97,73	15,93	82,39	48,78	33,61	7,00	5,00	3,34	15,31	-	-	15,75	-	-	-	82,28	-	1,26			4,60
23.11.14	24,00	-	113,27	97,76	15,51	82,17	49,15	33,02	7,00	5,00	3,28	14,90	-	-	15,35	-	-	-	81,99	-	1,22			4,51
Среднее	24,00	-	116,14	100,67	15,46	74,87	46,96	27,91	7,00	5,00	2,84	15,15	-	-	15,53	-	-	-	74,73	-	1,13	-	-	3,97
Итого	744,00		3600,27	3120,90	479,37						87,91	469,66	0,00	0,00	481,28	0,00	0,00	0,00			35,06	0,00	0,00	122,96

-1,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	27.10.14 19:00	2759,61	2367,77	445,28	-	453,77	-	83,55	-
	24.11.14 12:00	1598,98	1382,28	211,20	-	216,35	-	54,88	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -1,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **481,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 11 14 г.

33,44 куб