Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 33148

	расходомер				
Подающий тр.	ПРЭМ 40	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	Тхв=0 С
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	ПРЭМ 50			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 32			КТПТР-05	КРТ-9
Тр. Подпитки					КРТ-9

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.10.14	-		66,18	7,88	128,270	-		53,95	7,39	74,820	-	-	12,23	53,450	4,453
24.10.14	-		66,55	7,88	123,430	-		53,93	7,39	75,270	-	-	12,62	48,160	4,156
25.10.14	-		67,17	7,87	134,440	-		55,41	7,33	78,750	-	-	11,76	55,690	4,669
26.10.14	-		67,34	7,84	139,480	-		55,91	7,29	79,340	-	-	11,43	60,140	4,959
27.10.14	-		53,84	7,66	145,970	-		47,99	7,07	82,140	-	-	5,85	63,830	3,912
28.10.14	-		62,81	7,84	142,380	-		52,72	7,18	87,880	-	-	10,09	54,500	4,309
29.10.14	-		67,61	7,80	175,600	-		59,58	6,73	128,050	-	-	8,03	47,550	4,248
30.10.14	-		68,03	7,81	177,920	-		59,99	6,75	127,960	-	-	8,04	49,960	4,432
31.10.14	-		68,05	7,79	179,310	-		60,13	6,67	131,960	-	-	7,92	47,350	4,272
01.11.14	-		67,23	7,78	183,000	-		59,68	6,70	129,990	-	-	7,55	53,010	4,551
02.11.14	-		66,74	7,79	178,550	-		58,81	6,72	129,420	-	-	7,93	49,130	4,310
03.11.14	-		68,52	7,79	181,420	-		60,49	6,70	130,360	-	-	8,03	51,060	4,548
04.11.14	-		68,60	7,78	186,850	-		60,91	6,66	132,080	-	-	7,69	54,770	4,779
05.11.14	-		68,08	7,78	186,300	-		60,63	6,63	134,080	-	-	7,45	52,220	4,558
06.11.14	-		67,86	7,80	182,160	-		60,00	6,64	134,820	-	-	7,86	47,340	4,277
07.11.14	-		67,41	7,81	189,930	-		60,06	6,56	139,730	-	-	7,35	50,200	4,416
08.11.14	-		67,78	7,80	193,760	-		60,51	6,55	140,080	-	-	7,27	53,680	4,660
09.11.14	-		67,79	7,77	201,510	-		60,91	6,52	140,590	-	-	6,88	60,920	5,103
10.11.14	-		68,17	7,80	191,000	-		60,94	6,54	141,100	-	-	7,23	49,900	4,424
11.11.14	-		67,59	7,80	191,950	-		60,54	6,47	144,830	-	-	7,05	47,120	4,210
12.11.14	-		68,23	7,93	139,080	-		57,84	7,36	91,970	-	-	10,39	47,110	4,175
13.11.14	-		69,48	7,90	127,150	-		57,00	7,48	79,280	-	-	12,48	47,870	4,316
14.11.14	-		71,80	7,89	109,940	-		55,71	7,60	65,200	-	-	16,09	44,740	4,263
15.11.14	-		73,36	7,88	114,130	-		56,72	7,59	65,140	-	-	16,64	48,990	4,680
16.11.14	-		73,51	7,87	119,700	-		57,50	7,58	65,210	-	-	16,01	54,490	5,051
17.11.14	-		71,04	7,88	110,820	-		55,03	7,60	64,000	-	-	16,01	46,820	4,350
18.11.14	-		69,22	7,88	108,790	-		53,32	7,60	62,920	-	-	15,90	45,870	4,178
19.11.14	-		69,26	7,87	114,650	-		54,08	7,58	65,340	-	-	15,18	49,310	4,406
20.11.14	-		69,25	7,88	112,400	-		53,52	7,60	63,490	-	-	15,73	48,910	4,385
21.11.14	-		69,22	7,88	110,390	-		53,13	7,61	62,090	-	-	16,09	48,300	4,342
22.11.14	-		69,23	7,88	113,410	-		53,63	7,60	63,420	-	-	15,60	49,990	4,452
Среднее	-	-	67,97	7,83	151,409	-	-	57,12	7,09	100,365	-	-	10,85	51,045	4,447
Итого	0,0				4693,690	0,000				3111,310	0,000	0,00		1582,380	137,84

Ориентировочно до конца месяца(+)	903,040			
Корректировка за прошлый месяц (-)	1117,800	510,251	392,789	35,62
Итого за ноябрь 2014 :	4478,930	683,704	434,096	39,739
		2937,857	1541,073	133,72114

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	М3, т	Q3, Гкал	М4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.10.14 00:00	31201,980	-	16944,280	-	-	1197,983
23.11.14 13:00	35948,960	-	20090,270	-	-	1337,713

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
27.11.2014