Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48493

	расходомер				
Подающий тр.	ПРЭМ 40	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	71,68	10,30	122,370	-	-	43,19	5,60	121,590	-	28,49	0,780	0,00	0,00	0,00	3,529
24.10.14	24	-	72,06	10,30	118,080	-	-	43,01	5,60	117,560	-	29,05	0,520	0,00	0,00	0,00	3,463
25.10.14	24	-	69,89	10,30	115,660	-	-	42,11	5,60	115,160	-	27,78	0,500	0,00	0,00	0,00	3,241
26.10.14	24	-	66,39	10,30	123,050	-	-	41,76	5,60	122,770	-	24,63	0,280	0,00	0,00	0,00	3,050
27.10.14	24	-	49,42	10,30	118,960	-	-	34,71	5,60	118,710	-	14,71	0,250	0,00	0,00	0,00	1,749
28.10.14	24	-	54,09	10,30	125,580	-	-	36,57	5,60	125,220	-	17,52	0,360	0,00	0,00	0,00	2,212
29.10.14	24	-	54,95	10,30	122,210	-	-	38,00	5,60	121,630	-	16,95	0,580	0,00	0,00	0,00	2,102
30.10.14	24	-	53,08	10,30	118,570	-	-	36,81	5,60	118,090	-	16,27	0,480	0,00	0,00	0,00	1,956
31.10.14	24	-	53,29	10,30	119,860	-	-	36,65	5,60	119,500	-	16,64	0,360	0,00	0,00	0,00	2,016
01.11.14	24	-	56,91	10,30	118,930	-	-	37,68	5,60	118,380	-	19,23	0,550	0,00	0,00	0,00	2,314
02.11.14	24	-	59,57	10,30	116,070	-	-	38,20	5,60	115,650	-	21,37	0,420	0,00	0,00	0,00	2,505
03.11.14	24	-	62,23	10,30	115,840	-	-	39,58	5,60	115,370	-	22,65	0,470	0,00	0,00	0,00	2,649
04.11.14	24	-	60,58	10,30	119,650	-	-	39,86	5,60	119,130	-	20,72	0,520	0,00	0,00	0,00	2,506
05.11.14	24	-	55,93	10,30	119,100	-	-	38,03	5,60	118,600	-	17,90	0,500	0,00	0,00	0,00	2,156
06.11.14	24	-	57,48	10,30	119,580	-	-	38,01	5,60	119,020	-	19,47	0,560	0,00	0,00	0,00	2,355
07.11.14	24	-	60,27	10,30	118,000	-	-	39,08	5,60	117,310	-	21,19	0,690	0,00	0,00	0,00	2,532
08.11.14	24	-	60,69	10,30	114,430	-	-	38,91	5,60	113,940	-	21,78	0,490	0,00	0,00	0,00	2,517
09.11.14	24	-	60,79	10,30	114,710	-	-	39,15	5,60	114,680	-	21,64	0,030	0,00	0,00	0,00	2,513
10.11.14	24	-	61,37	10,30	115,320	-	-	39,60	5,60	114,650	-	21,77	0,670	0,00	0,00	0,00	2,545
11.11.14	24	-	58,43	10,30	110,290	-	-	37,90	5,60	109,800	-	20,53	0,490	0,00	0,00	0,00	2,288
12.11.14	24	-	58,85	10,30	109,770	-	-	38,29	5,60	109,470	-	20,56	0,300	0,00	0,00	0,00	2,274
13.11.14	24	-	59,31	10,30	118,070	-	-	39,04	5,60	117,600	-	20,27	0,470	0,00	0,00	0,00	2,416
14.11.14	24	-	63,66	10,30	124,110	-	-	41,14	5,60	123,730	-	22,52	0,380	0,00	0,00	0,00	2,818
15.11.14	24	-	65,87	10,30	122,180	-	-	41,90	5,60	121,790	-	23,97	0,390	0,00	0,00	0,00	2,951
16.11.14	24	-	65,76	10,30	121,010	-	-	41,40	5,60	120,600	-	24,36	0,410	0,00	0,00	0,00	2,972
17.11.14	24	-	68,14	10,30	116,290	-	-	41,36	5,60	115,750	-	26,78	0,540	0,00	0,00	0,00	3,143
18.11.14	24	-	72,24	10,30	112,620	-	-	42,18	5,60	111,960	-	30,06	0,660	0,00	0,00	0,00	3,419
19.11.14	24	-	73,60	10,30	112,220	-	-	42,44	5,60	111,540	-	31,16	0,680	0,00	0,00	0,00	3,532
20.11.14	24	-	73,78	10,30	111,960	-	-	42,09	5,60	111,230	-	31,69	0,730	0,00	0,00	0,00	3,587
21.11.14	24	-	74,41	10,30	111,940	-	-	42,31	5,60	111,220	-	32,10	0,720	0,00	0,00	0,00	3,629
22.11.14	24	-	73,85	10,30	111,930	-	-	42,48	5,60	111,240	-	31,37	0,690	0,00	0,00	0,00	3,546
Среднее	24,00	-	62,86	10,30	117,366	-	-	39,79	5,60	116,867	-	23,07	0,499	-	-	-	2,725
Итого	744,0				3638,360	0,000				3622,890	0,000		15,470	0,00	0,00	0,00	84,49
Ориентировочно до конца месяца(+)					911,966					906,903			5,063				27,23
Корректировка за прошлый месяц (-)					949,243					929,919			19,324				23,94
Итого за ноябрь 2014 :					3601,083					3599,874			1,209				87,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 00:00	90208,630	-	86783,480	-	0,000	0,000	2223,025	
24.11.14 10:00	94005,200	-	90563,520	-	0,000	0,000	2312,130	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

27. 11. 2014