Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 43740

	расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax		**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ 40			Термопреобр. КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
01.11.14	24	-	56,94	10,20	129,690	-	-	39,43	5,60	128,410	-	17,51	1,280	0,00	0,00	0,00	2,329
02.11.14	24	-	59,56	10,20	130,180	-	-	40,57	5,60	128,940	-	18,99	1,240	0,00	0,00	0,00	2,532
03.11.14	24	-	62,23	10,20	130,150	-	-	42,11	5,60	128,890	-	20,12	1,260	0,00	0,00	0,00	2,679
04.11.14	24	-	60,57	10,20	130,030	-	-	41,79	5,60	128,760	-	18,78	1,270	0,00	0,00	0,00	2,502
05.11.14	24	-	55,89	10,20	130,350	-	-	39,70	5,60	129,100	-	16,19	1,250	0,00	0,00	0,00	2,166
06.11.14	24	-	57,53	10,20	130,370	-	-	39,78	5,60	129,100	-	17,75	1,270	0,00	0,00	0,00	2,371
07.11.14	24	-	60,24	10,20	130,310	-	-	41,26	5,60	129,120	-	18,98	1,190	0,00	0,00	0,00	2,532
08.11.14	24	-	60,68	10,20	130,310	-	-	41,46	5,60	129,070	-	19,22	1,240	0,00	0,00	0,00	2,565
09.11.14	24	-	60,79	10,20	130,110	-	-	41,46	5,60	128,920	-	19,33	1,190	0,00	0,00	0,00	2,570
10.11.14	24	-	61,37	10,20	129,760	-	-	41,76	5,60	128,540	-	19,61	1,220	0,00	0,00	0,00	2,603
11.11.14	24	-	58,36	10,20	129,810	-	-	40,61	5,60	128,590	-	17,75	1,220	0,00	0,00	0,00	2,361
12.11.14	24	-	58,89	10,20	126,150	-	-	40,70	5,60	124,990	-	18,19	1,160	0,00	0,00	0,00	2,349
13.11.14	24	-	59,26	10,20	131,100	-	-	40,97	5,60	129,900	-	18,29	1,200	0,00	0,00	0,00	2,457
14.11.14	24	-	63,67	10,20	132,920	-	-	43,07	5,60	131,610	-	20,60	1,310	0,00	0,00	0,00	2,802
15.11.14	24	-	65,87	10,20	132,870	-	-	44,17	5,60	131,580	-	21,70	1,290	0,00	0,00	0,00	2,951
16.11.14	24	-	65,75	10,20	132,770	-	-	43,87	5,60	131,470	-	21,88	1,300	0,00	0,00	0,00	2,971
17.11.14	24	-	68,22	10,20	128,700	-	-	44,24	5,60	127,420	-	23,98	1,280	0,00	0,00	0,00	3,151
18.11.14	24	-	72,29	10,20	124,980	-	-	45,48	5,60	123,770	-	26,81	1,210	0,00	0,00	0,00	3,418
19.11.14	24	-	73,65	10,20	124,860	-	-	45,87	5,60	123,660	-	27,78	1,200	0,00	0,00	0,00	3,532
20.11.14	24	-	73,85	10,20	125,090	-	-	45,70	5,60	123,870	-	28,15	1,220	0,00	0,00	0,00	3,583
21.11.14	24	-	74,48	10,20	125,980	-	-	45,92	5,60	124,710	-	28,56	1,270	0,00	0,00	0,00	3,661
22.11.14	24	-	73,89	10,20	126,570	-	-	46,23	5,60	125,350	-	27,66	1,220	0,00	0,00	0,00	3,567
Среднее	24,00	-	63,82	10,20	129,230	-	-	42,55	5,60	127,990	-	21,27	1,240	-	-	-	2,802
Итого	528,0				2843,060	0,000				2815,770	0,000		27,290	0,00	0,00	0,00	61,65
Ориентировочно до конца месяца(+)					1015,943					1006,000			9,943				27,29
Итого за ноябрь 2014 :					3859,003					3821,770			37,233				88,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.10.14 09:00	40831,830	-	33847,440	-	0,000	0,000	862,399	
23.11.14 12:00	44709,420	-	37687,360	-	0,000	0,000	944,127	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

27.11.2014