Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8805,038,1
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14797 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 10,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00		170,07	149,02	21,05	77,56	48,77	28,79	6,10	4,00	4,63	17,77	0,00	0,00	18,21	0,00	18,21	-	73,42	0,00	1,30			5,93
25.10.14	24,00		171,23	148,66	22,56	79,46	49,93	29,53	6,10	4,00	4,77	19,20	0,00	0,00	19,68	0,00	19,68	-	73,93	0,00	1,42			6,19
26.10.14	25,00		177,81	155,37	22,44	79,24	50,09	29,14	6,10	4,00	4,90	19,14	0,00	0,00	19,62	0,00	19,62	-	73,76	0,00	1,41			6,32
27.10.14	24,00		170,42	150,11	20,32	79,44	50,92	28,52	6,10	4,00	4,63	17,18	0,00	0,00	17,61	0,00	17,61	-	73,99	0,00	1,27			5,90
28.10.14	24,00		173,33	153,32	20,01	78,59	51,98	26,61	6,10	4,00	4,41	16,97	0,00	0,00	17,39	0,00	17,39	-	73,81	0,00	1,25			5,66
29.10.14	24,00		172,70	153,00	19,71	75,59	51,24	24,34	6,10	4,00	3,97	17,08	0,00	0,00	17,49	0,00	17,49	-	73,12	0,00	1,25			5,22
30.10.14	24,00	*	153,17	137,28	15,90	73,80	50,27	23,53	6,10	4,00	3,39	14,15	0,00	0,00	14,49	0,00	14,49	-	72,26	0,00	1,02			4,41
31.10.14	24,00		174,19	153,67	20,52	71,64	48,69	22,95	6,10	4,00	3,64	19,13	0,00	0,00	19,58	0,00	19,58	-	71,15	0,00	1,36			5,01
01.11.14	24,00		173,47	153,59	19,87	71,56	47,96	23,60	6,10	4,00	3,74	18,45	0,00	0,00	18,88	0,00	18,88	-	71,05	0,00	1,31			5,06
02.11.14	24,00		173,01	153,57	19,44	71,36	47,28	24,08	6,10	4,00	3,82	17,93	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34	-	70,94	0,00	1,27			5,09
03.11.14	24,00		172,93	153,54	19,39	71,76	47,63	24,13	6,10	4,00	3,84	17,79	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	-	71,27	0,00	1,27			5,10
04.11.14	24,00		172,78	153,44	19,33	72,68	48,83	23,85	6,10	4,00	3,80	17,72	0,00	0,00	18,14	0,00	18,14	-	71,79	0,00	1,27			5,07
05.11.14	24,00		172,97	153,44	19,52	71,86	48,70	23,15	6,10	4,00	3,68	18,03	0,00	0,00	18,44	0,00	18,44	-	71,02	0,00	1,28			4,96
06.11.14	24,00	*	172,76	152,49	20,27	73,40	48,76	24,63	6,10	4,00	3,98	18,80	0,00	0,00	19,23	0,00	19,23	-	70,96	0,00	1,33	-	-	5,31
07.11.14	24,00	*	172,76	152,49	20,27	73,40	48,76	24,63	6,10	4,00	3,98	18,80	0,00	0,00	19,23	0,00	19,23	-	70,96	0,00	1,33	-	-	5,31
08.11.14	24,00	*	148,08	132,18	15,90	65,00	47,40	17,61	6,10	4,00	3,61	23,71	0,00	0,00	24,13	0,00	24,13	-	60,48	0,00	1,43			5,04
09.11.14	24,00		175,43	152,19	23,23	66,66	51,34	15,32	6,10	4,00	2,47	21,15	0,00	0,00	21,59	0,00	21,59	-	66,90	0,00	1,41			3,89
10.11.14	24,00		177,42	153,42	24,00	67,03	50,94	16,09	6,10	4,00	2,65	21,50	0,00	0,00	21,94	0,00	21,94	-	66,99	0,00	1,44			4,09
11.11.14	24,00		176,67	155,74	20,93	66,48	45,34	21,14	6,10	4,00	3,44	18,71	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	-	66,80	0,00	1,25			4,69
12.11.14	24,00		178,32	156,48	21,83	66,86	45,72	21,14	6,10	4,00	3,39	20,68	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10	-	66,93	0,00	1,38			4,77
13.11.14	24,00		177,13	157,63	19,50	66,63	45,47	21,16	6,10	4,00	3,39	18,76	0,00	0,00	19,14	0,00	19,14	-	66,60	0,00	1,25			4,64
14.11.14	24,00		177,60	157,19	20,41	67,53	45,50	22,03	6,10	4,00	3,52	19,62	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03	-	67,42	0,00	1,32			4,85
15.11.14	24,00		177,63	157,01	20,61	68,53	45,97	22,56	6,10	4,00	3,61	19,88	0,00	0,00	20,31	0,00	20,31	-	68,29	0,00	1,36			4,96
16.11.14	24,00		177,00	154,95	22,05	68,84	45,50	23,34	6,10	4,00	3,68	21,14	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	-	69,11	0,00	1,46			5,14
17.11.14	24,00		175,53	155,36	20,16	72,84	47,30	25,54	6,10	4,00	4,07	19,08	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	71,84	0,00	1,37			5,44
18.11.14	24,00		174,47	155,74	18,73	75,28	48,38	26,90	6,10	4,00	4,33	17,45	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88	-	73,01	0,00	1,27			5,61
19.11.14	24,00		173,21	154,31	18,90	76,91	48,85	28,05	6,10	4,00	4,49	17,66	0,00	0,00	18,09	0,00	18,09	-	73,57	0,00	1,30			5,79
20.11.14	24,00		172,08	153,43	18,66	80,38	50,37	30,01	6,10	4,00	4,84	17,15	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58	-	74,36	0,00	1,28			6,11
21.11.14	24,00		173,61	151,92	21,70	81,53	50,71	30,82	6,10	4,00	4,95	20,29	0,00	0,00	20,81	0,00	20,81	-	74,59	0,00	1,51			6,46
22.11.14	24,00		173,42	153,58	19,84	81,42	51,16	30,27	6,10	4,00	4,91	18,31	0,00	0,00	18,77	0,00	18,77	-	74,61	0,00	1,37			6,27
23.11.14	24,00		174,24	153,06	21,18	81,99	51,91	30,08	6,10	4,00	4,88	19,63	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	-	74,78	0,00	1,47			6,35
Среднее	24,03	-	172,76	152,49	20,27	73,40	48,76	24,63	6,10	4,00	3,98	18,80	-	-	19,23	-	19,23	-	70,96	-	1,33	-	-	5,31
Итого	745,00		5355,41	4727,19	628,22						123,44	582,85	0,00	0,00	596,27	0,00	596,27	0,00			41,24	0,00	0,00	164,68

-3,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	27.10.14 19:00	41117,57	35015,49	8111,61	0,00	8271,13	0,00	1875,79	-
	24.11.14 09:00	45705,02	39089,56	8630,46	0,00	8801,49	0,00	2026,07	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору: 6,37
Период превышения t2: -3,71
Корректировка на температуру холодной воды 10,3 °С = ~~6,00~~ Гкал; 160,97
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~158,67~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 596,27 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Невский" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 11 14 г.

Произв. наладку

37,53 изл.