Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8806,038,1
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 Режим (схема): 0;7
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 10,3

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,414 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00		120,27	99,60	20,66	77,46	43,15	34,31	6,10	4,00	3,69	20,46	0,00	0,00	20,86	0,00	20,86	-	65,05	0,00	1,33			5,02
25.10.14	24,00		119,78	101,61	18,17	79,38	43,76	35,62	6,10	4,00	3,84	18,60	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98	-	65,96	0,00	1,23			5,07
26.10.14	25,00		125,02	105,12	19,90	79,16	43,84	35,32	6,10	4,00	3,94	20,69	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10	-	65,26	0,00	1,35			5,29
27.10.14	24,00		119,86	101,31	18,55	79,39	44,54	34,85	6,10	4,00	3,74	19,39	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78	-	65,33	0,00	1,27			5,01
28.10.14	24,00		123,94	104,57	19,37	78,62	45,69	32,93	6,10	4,00	3,66	20,22	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	-	65,10	0,00	1,32			4,97
29.10.14	24,00		124,15	106,23	17,92	75,55	45,19	30,35	6,10	4,00	3,37	18,54	0,00	0,00	18,91	0,00	18,91	-	65,62	0,00	1,22			4,58
30.10.14	24,00	*	92,96	77,83	15,13	73,60	44,07	29,53	6,10	4,00	2,44	15,49	0,00	0,00	15,77	0,00	15,77	-	62,69	0,00	0,97			3,42
31.10.14	24,00		122,70	104,48	18,22	71,61	42,72	28,89	6,10	4,00	3,12	19,16	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51	-	62,93	0,00	1,21			4,33
01.11.14	24,00		122,02	103,36	18,66	71,55	42,24	29,30	6,10	4,00	3,15	19,63	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	-	62,05	0,00	1,22			4,37
02.11.14	24,00		121,66	103,10	18,56	71,32	41,66	29,67	6,10	4,00	3,18	19,53	0,00	0,00	19,88	0,00	19,88	-	61,90	0,00	1,21			4,39
03.11.14	24,00		122,27	101,44	20,83	71,72	42,12	29,60	6,10	4,00	3,17	21,88	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	-	60,93	0,00	1,33			4,50
04.11.14	24,00		122,59	99,14	23,44	72,66	43,05	29,61	6,10	4,00	3,16	24,51	0,00	0,00	24,93	0,00	24,93	-	60,38	0,00	1,48			4,64
05.11.14	24,00		121,39	103,14	18,25	71,86	43,10	28,76	6,10	4,00	3,09	19,39	0,00	0,00	19,74	0,00	19,74	-	61,70	0,00	1,20			4,28
06.11.14	24,00	*	124,51	104,98	19,54	73,30	43,32	29,99	6,10	4,00	3,36	20,55	0,00	0,00	20,93	0,00	20,93	-	63,21	0,00	1,30	-	-	4,66
07.11.14	24,00	*	124,51	104,98	19,54	73,30	43,32	29,99	6,10	4,00	3,36	20,55	0,00	0,00	20,93	0,00	20,93	-	63,21	0,00	1,30	-	-	4,66
08.11.14	24,00	*	109,95	97,45	12,50	65,02	41,36	23,66	6,10	4,00	4,04	20,53	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	58,80	0,00	1,21			5,25
09.11.14	24,00		128,04	103,50	24,53	66,62	48,22	18,40	6,10	4,00	2,00	24,64	0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	-	62,48	0,00	1,54			3,54
10.11.14	24,00		129,64	106,77	22,88	66,98	46,00	20,98	6,10	4,00	2,41	22,04	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	-	61,87	0,00	1,36			3,78
11.11.14	24,00		131,43	109,17	22,26	66,40	41,54	24,87	6,10	4,00	2,93	20,58	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	-	61,63	0,00	1,27			4,20
12.11.14	24,00		131,00	109,81	21,19	66,78	41,26	25,52	6,10	4,00	2,94	21,11	0,00	0,00	21,48	0,00	21,48	-	60,78	0,00	1,28			4,22
13.11.14	24,00		131,05	112,21	18,84	66,54	41,04	25,50	6,10	4,00	2,89	20,18	0,00	0,00	20,54	0,00	20,54	-	60,93	0,00	1,23			4,12
14.11.14	24,00		130,16	111,80	18,36	67,43	40,98	26,45	6,10	4,00	2,99	19,84	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19	-	60,79	0,00	1,21			4,20
15.11.14	24,00		130,10	112,32	17,78	68,43	41,30	27,13	6,10	4,00	3,08	19,17	0,00	0,00	19,52	0,00	19,52	-	62,27	0,00	1,19			4,27
16.11.14	24,00		130,39	106,89	23,50	68,68	40,76	27,91	6,10	4,00	3,12	24,97	0,00	0,00	25,38	0,00	25,38	-	59,52	0,00	1,49			4,60
17.11.14	24,00		129,44	108,45	20,99	72,67	42,22	30,45	6,10	4,00	3,45	22,18	0,00	0,00	22,59	0,00	22,59	-	62,25	0,00	1,38			4,83
18.11.14	24,00		130,99	109,59	21,40	75,10	42,95	32,16	6,10	4,00	3,65	22,59	0,00	0,00	23,04	0,00	23,04	-	65,67	0,00	1,48			5,14
19.11.14	24,00		127,96	110,54	17,42	76,69	43,27	33,42	6,10	4,00	3,80	18,71	0,00	0,00	19,09	0,00	19,09	-	66,09	0,00	1,24			5,04
20.11.14	24,00		127,89	109,07	18,82	80,17	44,28	35,89	6,10	4,00	4,10	20,03	0,00	0,00	20,44	0,00	20,44	-	66,54	0,00	1,33			5,43
21.11.14	24,00		127,43	108,87	18,56	81,33	44,70	36,63	6,10	4,00	4,19	19,79	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19	-	66,25	0,00	1,31			5,51
22.11.14	24,00		127,14	110,34	16,81	81,24	45,26	35,98	6,10	4,00	4,15	17,94	0,00	0,00	18,30	0,00	18,30	-	66,26	0,00	1,19			5,34
23.11.14	24,00		129,63	106,58	23,05	81,82	45,87	35,95	6,10	4,00	4,13	24,20	0,00	0,00	24,69	0,00	24,69	-	65,97	0,00	1,60			5,72
Среднее	24,03	-	124,51	104,98	19,54	73,30	43,32	29,99	6,10	4,00	3,36	20,55	-	-	20,93	-	20,93	-	63,21	-	1,30	-	-	4,66
Итого	745,00		3859,86	3254,23	605,63						104,16	637,11	0,00	0,00	648,98	0,00	648,98	0,00			40,22	0,00	0,00	144,38

-4,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.10.14 10:00	29632,12	25764,45	8346,54	0,00	8495,52	0,00	2701,45	
	24.11.14 10:00	33368,47	28943,94	8985,83	0,00	9146,54	0,00	2853,99	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,37
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 10,3 °C = ~~5,56~~ Гкал; -4,06
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~137,82~~ Гкал; 140,32
648,98 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 11 14 г.
печать энергосбыта

36,16 куб.