Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 8709. 058,1
Строит.Адрес: Елизарова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: ~~150/70~~ 95/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206899-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206899 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 202,56 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.11.14	24,00	-	145,64	145,64	0,00	52,11	39,19	12,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
02.11.14	24,00	-	149,97	149,97	0,00	51,92	39,03	12,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
03.11.14	24,00	-	146,83	146,83	0,00	51,35	38,75	12,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
04.11.14	24,00	-	141,13	141,13	0,00	50,87	38,47	12,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
05.11.14	24,00		138,60	138,29	0,31	52,90	38,46	14,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
06.11.14	24,00		138,60	138,29	0,31	52,90	38,46	14,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
07.11.14	24,00		138,60	138,29	0,31	52,90	38,46	14,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
08.11.14	24,00	-	140,24	140,24	0,00	48,86	36,94	11,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
09.11.14	24,00	-	140,09	140,09	0,00	49,03	36,97	12,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
10.11.14	24,00	-	140,10	140,10	0,00	48,64	36,76	11,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
11.11.14	24,00	-	139,75	139,75	0,00	48,11	36,60	11,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
12.11.14	24,00	-	137,39	137,39	0,00	48,56	36,99	11,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
13.11.14	24,00	-	136,22	136,22	0,00	48,80	36,79	12,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
14.11.14	24,00	-	136,11	136,11	0,00	50,30	37,28	13,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
15.11.14	24,00	-	135,82	135,82	0,00	50,19	37,05	13,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
16.11.14	24,00	-	135,75	135,75	0,00	50,84	36,98	13,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
17.11.14	24,00	-	135,97	135,55	0,42	55,26	38,95	16,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
18.11.14	24,00	-	135,80	135,80	0,00	56,06	39,20	16,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
19.11.14	24,00	-	134,27	134,27	0,00	57,11	39,44	17,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
20.11.14	24,00	-	133,73	133,73	0,00	59,71	40,42	19,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
21.11.14	24,00	-	134,36	134,36	0,00	60,75	40,96	19,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
22.11.14	24,00	-	135,30	135,30	0,00	59,60	40,92	18,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
23.11.14	24,00	-	137,55	131,79	5,76	59,88	41,57	18,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
Среднее	24,00	-	138,60	138,29	0,31	52,90	38,46	14,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
Итого	552,00		3187,82	3180,72	7,11						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	46,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	03.11.14 03:00	2509,88	2509,88	-	-	-	-	34,58	-
	24.11.14 12:00	2313,79	2307,61	-	-	-	-	34,65	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
расшифровка подписи

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 11 14 г.