Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9046.038, 1
Строит.Адрес: Ивановская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205784
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205784-ч(с)-1114.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 3,98

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=1,4392 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 131,88 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,002
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	110,04	109,42	0,62	77,68	40,65	37,03	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	-	-	24,98	-	0,00			4,10
25.10.14	24,00	-	109,92	108,87	1,05	77,80	40,73	37,07	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	-	-	25,05	-	0,00			4,12
26.10.14	24,00	-	109,81	108,84	0,97	78,34	41,02	37,32	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	-	-	25,15	-	0,00			4,14
27.10.14	24,00	-	110,24	108,83	1,41	78,30	41,53	36,77	7,00	5,00	4,11	0,00	-	-	0,00	-	-	-	26,29	-	0,00			4,11
28.10.14	24,00	-	111,24	110,54	0,70	78,11	42,66	35,45	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	-	-	27,65	-	0,00			3,98
29.10.14	24,00	-	111,84	111,35	0,49	75,68	42,32	33,36	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	-	-	26,23	-	0,00			3,75
30.10.14	24,00	-	110,86	110,60	0,26	71,56	41,02	30,54	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	-	-	25,56	-	0,00			3,40
31.10.14	24,00	-	109,96	108,62	1,34	70,21	40,27	29,94	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	-	-	24,59	-	0,00			3,35
01.11.14	24,00	-	109,06	107,76	1,30	70,05	39,72	30,33	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	-	-	23,42	-	0,00			3,36
02.11.14	24,00	-	109,08	109,08	0,00	70,24	39,39	30,85	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,98	-	0,00			3,36
03.11.14	24,00	-	109,37	109,37	0,00	69,89	39,53	30,36	7,00	5,00	3,32	0,00	-	-	0,00	-	-	-	22,46	-	0,00			3,32
04.11.14	24,00	-	111,49	111,37	0,12	71,03	40,59	30,44	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	-	-	24,07	-	0,00			3,40
05.11.14	24,00	-	109,95	109,85	0,10	69,95	40,18	29,77	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	-	-	24,47	-	0,00			3,28
06.11.14	24,00	-	110,07	109,55	0,52	66,69	38,69	28,00	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	-	-	23,15	-	0,00			3,10
07.11.14	24,00	-	108,79	108,43	0,36	64,16	37,42	26,74	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	-	-	22,10	-	0,00			2,92
08.11.14	24,00	-	108,05	107,76	0,29	64,05	37,19	26,86	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	-	-	22,27	-	0,00			2,91
09.11.14	24,00	-	108,03	107,69	0,34	64,29	37,03	27,26	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,55	-	0,00			2,96
10.11.14	24,00	-	108,63	108,31	0,32	64,91	37,26	27,65	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,65	-	0,00			3,01
11.11.14	24,00	-	108,81	108,59	0,22	64,89	37,42	27,47	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,83	-	0,00			3,00
12.11.14	24,00	-	109,88	109,73	0,15	65,05	37,97	27,08	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	-	-	23,10	-	0,00			2,98
13.11.14	24,00	-	110,20	110,05	0,15	64,90	37,79	27,11	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	22,77	-	0,00			3,00
14.11.14	24,00	-	109,89	109,60	0,29	66,08	37,59	28,49	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,29	-	0,00			3,14
15.11.14	22,00	-	101,11	100,76	0,35	67,30	37,87	29,43	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,19	-	0,00			2,99
16.11.14	24,00	-	109,82	109,40	0,42	68,01	37,55	30,46	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,81	-	0,00			3,36
17.11.14	24,00	-	110,42	109,92	0,50	72,11	38,84	33,27	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,33	-	0,00			3,69
18.11.14	24,00	-	110,98	110,49	0,49	74,11	39,24	34,87	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,56	-	0,00			3,89
19.11.14	24,00	-	111,15	110,54	0,61	76,74	39,90	36,84	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,34	-	0,00			4,12
20.11.14	24,00	-	111,09	110,34	0,75	79,37	40,32	39,05	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,47	-	0,00			4,37
21.11.14	24,00	-	110,55	109,74	0,81	81,23	40,73	40,50	7,00	5,00	4,51	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,59	-	0,00			4,51
22.11.14	24,00	-	110,76	109,87	0,89	80,97	41,07	39,90	7,00	5,00	4,46	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,21	-	0,00			4,46
23.11.14	24,00	-	110,55	109,79	0,76	81,49	41,74	39,75	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,86	-	0,00			4,43
Среднее	23,94	-	109,73	109,20	0,53	71,78	39,52	32,26	7,00	5,00	3,56	-	-	-	-	-	-	-	22,39	-	-	-	-	3,56
Итого	742,00		3401,64	3385,06	16,58						110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	110,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	08.10.14 16:00	22203,11	21995,31	0,00	-	0,00	-	722,14	-
	08.10.14 16:00	22203,11	21995,31	0,00	-	0,00	-	722,14	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,98 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Теплопотребитель
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Петербургский энергосбыт"
Управление приборного учета
Группа по документации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 11 14 г.

печать энергосбыта