Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9212.038,1
Строит.Адрес: Ивановская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206177-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206177 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,1 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 115,5 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	23,00	-	105,07	105,08	-0,01	74,48	36,66	37,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
25.10.14	24,00	-	134,16	134,16	0,00	75,65	38,24	37,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,02
26.10.14	24,00	-	133,81	133,81	0,00	76,22	38,97	37,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,98
27.10.14	24,00	-	134,01	134,01	0,00	76,21	39,57	36,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,91
28.10.14	24,00	-	134,68	134,68	0,00	76,07	40,90	35,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
29.10.14	24,00	-	135,07	135,07	0,00	73,82	41,21	32,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
30.10.14	24,00	-	134,32	134,32	0,00	69,90	40,10	29,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
31.10.14	24,00	-	133,73	133,73	0,00	68,57	39,27	29,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
01.11.14	24,00	-	133,07	133,07	0,00	68,39	38,65	29,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
02.11.14	24,00	-	132,99	132,99	0,00	68,55	37,95	30,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
03.11.14	24,00	-	133,02	133,02	0,00	68,19	37,91	30,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
04.11.14	24,00	-	134,54	134,54	0,00	69,28	38,95	30,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
05.11.14	24,00	-	133,56	133,56	0,00	68,31	39,02	29,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
06.11.14	24,00	-	133,62	133,62	0,00	65,19	37,73	27,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
07.11.14	24,00	-	132,77	132,77	0,00	62,70	36,44	26,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
08.11.14	24,00	-	132,04	132,04	0,00	62,56	36,27	26,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
09.11.14	24,00	-	131,95	131,95	0,00	62,79	36,07	26,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
10.11.14	24,00	-	132,49	132,49	0,00	63,41	36,44	26,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
11.11.14	24,00	-	132,65	132,65	0,00	63,39	36,50	26,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
12.11.14	24,00	-	133,55	133,55	0,00	63,54	37,18	26,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
13.11.14	24,00	-	133,87	133,87	0,00	63,41	37,01	26,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
14.11.14	24,00	-	133,58	133,58	0,00	64,50	36,71	27,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
15.11.14	23,00	-	128,46	128,46	0,00	65,71	36,94	28,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
16.11.14	24,00	-	133,72	133,72	0,00	66,34	36,33	30,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
17.11.14	24,00	-	134,08	134,08	0,00	70,26	37,34	32,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
18.11.14	24,00	-	134,77	134,77	0,00	72,17	37,47	34,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
19.11.14	24,00	-	135,07	135,07	0,00	74,71	38,06	36,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
20.11.14	24,00	-	134,93	134,93	0,00	77,20	38,44	38,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
21.11.14	24,00	-	133,92	133,92	0,00	78,99	38,69	40,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,40
22.11.14	24,00	-	133,98	133,98	0,00	78,76	39,06	39,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,32
23.11.14	24,00	-	133,67	133,67	0,00	79,27	39,68	39,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,29
Среднее	23,94	-	132,62	132,62	0,00	69,95	38,06	31,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,23
Итого	742,00		4111,15	4111,16	-0,01						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	131,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.10.14 17:00	27539,91	27457,19	-	-	-	-	761,93	-
	23.11.14 14:00	31507,45	31424,73	-	-	-	-	887,52	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,98 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) (Дата получения)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 11 14 г.

печать энергосбыта