Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 10-1, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04788

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 50			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 25			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	МЕТРАН-55-ДИ
тр.цирк. ГВС					МЕТРАН-55-ДИ
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	66,67	6,90	115,706	-	-	42,06	7,01	44,653	-	24,61	71,053	-	-	-	5,701
24.10.14	24	-	66,63	6,90	115,430	-	-	42,09	7,00	45,970	-	24,54	69,460	-	-	-	5,622
25.10.14	24	-	66,80	6,84	128,230	-	-	43,41	6,95	46,356	-	23,39	81,874	-	-	-	6,403
26.10.14	24	-	66,88	6,77	131,291	-	-	43,08	6,93	45,338	-	23,80	85,953	-	-	-	6,673
27.10.14	24	-	66,81	6,79	122,089	-	-	43,25	6,92	48,598	-	23,57	73,491	-	-	-	5,914
28.10.14	24	-	66,84	6,80	121,385	-	-	44,58	6,91	51,988	-	22,26	69,397	-	-	-	5,658
29.10.14	24	-	66,15	6,90	120,791	-	-	43,85	7,00	49,785	-	22,30	71,006	-	-	-	5,673
30.10.14	24	-	64,77	7,00	113,418	-	-	40,78	7,13	38,123	-	23,99	75,295	-	-	-	5,669
31.10.14	24	-	64,38	7,01	113,180	-	-	40,70	7,13	38,194	-	23,68	74,986	-	-	-	5,612
01.11.14	24	-	62,67	7,01	120,731	-	-	39,98	7,13	36,049	-	22,68	84,682	-	-	-	6,005
02.11.14	24	-	61,58	7,02	118,444	-	-	38,27	7,14	35,396	-	23,30	83,048	-	-	-	5,827
03.11.14	24	-	63,97	7,01	118,168	-	-	39,86	7,13	37,019	-	24,11	81,149	-	-	-	5,959
04.11.14	24	-	64,38	6,94	127,253	-	-	41,34	7,08	37,026	-	23,04	90,227	-	-	-	6,526
05.11.14	24	-	64,56	6,89	109,923	-	-	42,29	7,06	36,635	-	22,28	73,288	-	-	-	5,431
06.11.14	24	-	64,74	6,92	118,754	-	-	45,47	7,06	46,193	-	19,27	72,560	-	-	-	5,466
07.11.14	24	-	64,42	7,04	122,474	-	-	44,39	7,14	45,891	-	20,03	76,582	-	-	-	5,728
08.11.14	24	-	64,90	7,03	127,673	-	-	43,42	7,14	43,773	-	21,48	83,899	-	-	-	6,249
09.11.14	24	-	64,81	6,97	136,389	-	-	43,50	7,10	43,418	-	21,31	92,971	-	-	-	6,805
10.11.14	24	-	65,13	7,04	117,799	-	-	42,02	7,15	43,812	-	23,11	73,986	-	-	-	5,704
11.11.14	24	-	64,60	6,95	121,760	-	-	43,25	7,06	49,109	-	21,35	72,651	-	-	-	5,616
12.11.14	24	-	65,31	6,97	129,915	-	-	45,43	7,08	56,434	-	19,87	73,481	-	-	-	5,786
13.11.14	24	-	66,43	6,87	125,375	-	-	45,32	6,98	55,754	-	21,11	69,621	-	-	-	5,665
14.11.14	24	-	68,44	7,02	117,876	-	-	44,05	7,12	48,392	-	24,39	69,484	-	-	-	5,790
15.11.14	24	-	70,03	7,00	122,526	-	-	45,57	7,10	48,750	-	24,46	73,776	-	-	-	6,197
16.11.14	24	-	70,36	6,95	127,826	-	-	45,66	7,06	49,051	-	24,70	78,775	-	-	-	6,583
17.11.14	24	-	68,65	7,00	123,308	-	-	44,30	7,11	46,857	-	24,35	76,451	-	-	-	6,235
18.11.14	24	-	66,77	7,00	121,136	-	-	42,86	7,11	46,499	-	23,91	74,637	-	-	-	5,955
19.11.14	24	-	66,76	6,97	125,169	-	-	43,14	7,08	48,665	-	23,63	76,504	-	-	-	6,113
20.11.14	24	-	66,69	6,99	125,540	-	-	42,81	7,09	47,579	-	23,88	77,961	-	-	-	6,190
21.11.14	24	-	66,70	7,01	124,154	-	-	42,88	7,09	47,099	-	23,82	77,055	-	-	-	6,118
22.11.14	24	-	66,79	6,99	131,950	-	-	44,31	7,09	47,216	-	22,48	84,735	-	-	-	6,568
Среднее	24,00	-	65,96	6,95	122,441	-	-	43,03	7,07	45,343	-	22,93	77,098	-	-	-	5,982
Итого	744,0				3795,661	0,000				1405,625	0,000		2390,036	0,00	0,00	0,00	185,44
Ориентировочно до конца месяца(+)					1004,666					380,532			624,134				50,01
Корректировка за прошлый месяц (-)					1054,617					400,399			654,218				52,50
Итого за ноябрь 2014 :					3745,710					1385,758			2359,952				182,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 09:00	23184,919	-	9749,902	-	-	-	1073,943	
23.11.14 14:00	27012,018	-	11166,880	-	-	-	1260,925	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

27.11.2014