Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 10-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31169

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 50			Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	68,94	-	264,445	-	-	46,41	-	262,777	-	22,53	1,668	1,67	-	1,67	6,056
24.10.14	24	-	69,94	-	273,001	-	-	47,55	-	271,219	-	22,39	1,782	1,78	-	1,78	6,220
25.10.14	24	-	68,67	-	271,832	-	-	46,98	-	269,984	-	21,69	1,848	1,85	-	1,85	6,004
26.10.14	24	-	65,89	-	271,626	-	-	45,57	-	269,839	-	20,31	1,787	1,79	-	1,79	5,620
27.10.14	24	-	61,54	-	272,114	-	-	43,61	-	270,230	-	17,93	1,883	1,88	-	1,88	4,980
28.10.14	24	-	52,74	-	271,578	-	-	39,74	-	269,588	-	12,99	1,991	1,99	-	1,99	3,625
29.10.14	24	-	48,80	-	270,237	-	-	37,51	-	268,291	-	11,29	1,946	1,95	-	1,95	3,141
30.10.14	24	-	47,80	-	272,243	-	-	36,87	-	270,246	-	10,93	1,997	2,00	-	2,00	3,068
31.10.14	24	-	54,42	-	277,097	-	-	40,43	-	275,002	-	13,99	2,095	2,09	-	2,09	3,982
01.11.14	24	-	54,20	-	275,964	-	-	39,94	-	273,800	-	14,25	2,164	2,16	-	2,16	4,039
02.11.14	24	-	57,71	-	276,018	-	-	41,28	-	273,412	-	16,44	2,606	2,61	-	2,61	4,664
03.11.14	24	-	55,26	-	276,229	-	-	40,55	-	273,899	-	14,71	2,329	2,33	-	2,33	4,177
04.11.14	24	-	54,65	-	276,755	-	-	40,58	-	274,611	-	14,07	2,143	2,14	-	2,14	3,999
05.11.14	24	-	51,96	-	278,274	-	-	39,33	-	276,055	-	12,63	2,219	2,22	-	2,22	3,621
06.11.14	24	-	56,04	-	278,823	-	-	40,96	-	276,065	-	15,07	2,758	2,76	-	2,76	4,332
07.11.14	24	-	59,51	-	266,070	-	-	42,57	-	263,840	-	16,94	2,231	2,23	-	2,23	4,621
08.11.14	24	-	59,91	-	271,479	-	-	43,08	-	269,020	-	16,83	2,460	2,46	-	2,46	4,695
09.11.14	24	-	60,81	-	268,019	-	-	43,39	-	265,527	-	17,43	2,493	2,49	-	2,49	4,798
10.11.14	24	-	60,31	-	269,585	-	-	43,37	-	267,227	-	16,94	2,357	2,36	-	2,36	4,687
11.11.14	24	-	55,36	-	279,058	-	-	41,14	-	276,540	-	14,21	2,518	2,52	-	2,52	4,089
12.11.14	24	-	54,52	-	281,243	-	-	40,99	-	278,751	-	13,53	2,493	2,49	-	2,49	3,928
13.11.14	24	-	55,65	-	273,201	-	-	40,99	-	270,629	-	14,67	2,572	2,57	-	2,57	4,130
14.11.14	24	-	66,96	-	278,562	-	-	46,92	-	275,849	-	20,05	2,713	2,71	-	2,71	5,733
15.11.14	24	-	67,13	-	280,159	-	-	47,20	-	277,624	-	19,93	2,535	2,53	-	2,53	5,725
16.11.14	24	-	66,52	-	279,623	-	-	46,60	-	277,150	-	19,92	2,473	2,47	-	2,47	5,706
17.11.14	24	-	69,66	-	277,309	-	-	47,97	-	274,627	-	21,69	2,682	2,68	-	2,68	6,165
18.11.14	24	-	72,42	-	275,950	-	-	49,22	-	273,837	-	23,20	2,113	2,11	-	2,11	6,528
19.11.14	24	-	72,73	-	275,330	-	-	49,08	-	273,111	-	23,65	2,219	2,22	-	2,22	6,643
20.11.14	24	-	73,01	-	275,532	-	-	49,11	-	273,349	-	23,91	2,183	2,18	-	2,18	6,717
21.11.14	24	-	73,82	-	276,394	-	-	49,47	-	274,140	-	24,35	2,254	2,25	-	2,25	6,867
22.11.14	24	-	75,47	-	278,561	-	-	50,84	-	276,299	-	24,64	2,262	2,26	-	2,26	7,003
Среднее	24,00	-	61,69	-	274,591	-	-	43,85	-	272,340	-	17,84	2,251	2,251	-	2,25	5,018
Итого	744,0				8512,312	0,000				8442,538	0,000		69,774	69,77	0,00	69,77	155,56

Ориентировочно до конца месяца(+)	2215,656		2197,157	18,499	52,15
Корректировка за прошлый месяц (-)	2370,709		2348,532	22,177	47,02
Итого за ноябрь 2014 :	8357,258		8291,162	66,096	160,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 00:00	176499,361	-	174255,876	-	2243,523	-	3591,733	
23.11.14 12:00	185152,336	-	182837,863	-	2314,512	-	3750,765	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

...ский по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до выдачи по получения АКТА допуска УУ
Дата _____

27.11.2014