

Отчет о теплопотреблении по приборам УТЗ за ноябрь 2014

Адрес: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Рафик: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 10-1, ПЛ-2 СПО

Установленные приборы: Вычислитель: СЛТ-941 № 31202

расходомер обратн. тр. VA2305M 50

Подходящий тр. VA2305M 50

Обратн. тр. VA2305M 50

тр. ципк. ГВС

тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: $Q_{\text{нм}} = M_1 \cdot (h_1 - h_{\text{хв}}) - M_2 \cdot (h_2 - h_{\text{хв}})$ лето:

Дневные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{\text{дн}} = Q_{\text{гвс.сп}} + Q_{\text{гвс.от.}} = Q_{\text{гвс.сп}} + Q_{\text{гвс.от.}}$

Фактические нагрузки: $Q_{\text{ф}} = \frac{Q_{\text{дн}}}{\text{Гот.ф.}} = \frac{Q_{\text{дн}}}{\text{Гот.ф.}}$ Гкал/мес

Константные значения: $P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = T_1 = T_2 = T_3 = T_4 = T_5 =$

Температур. КТТПР-05

Техв=0 С Преобр. давления

Дата	часы	Г1, %	Г1, кг/см	Г1, тонн	Г2, %	Г2, кг/см	Г2, тонн	С	Т2	Т1	Г1, %	Г1, кг/см	Г1, тонн	Г2, %	Г2, кг/см	Г2, тонн	DT	DC	GTBC	GTBC	Q
23.10.14	24	68,65	171,855	169,419	39,87	167,120	169,381	28,78	2,475	2,300	2,475	167,120	169,381	28,78	2,475	2,300	2,475	2,300	2,300	2,300	5,057
24.10.14	24	69,60	169,419	168,545	39,82	167,120	169,381	28,78	2,475	2,300	2,475	167,120	169,381	28,78	2,475	2,300	2,475	2,300	2,300	2,300	5,057
25.10.14	24	68,34	168,545	168,343	39,21	166,208	166,208	29,13	2,337	2,300	2,337	166,208	166,208	29,13	2,337	2,300	2,337	2,300	2,300	2,300	5,150
26.10.14	24	65,59	168,343	168,343	38,35	165,932	165,932	27,24	2,411	2,300	2,411	165,932	165,932	27,24	2,411	2,300	2,411	2,300	2,300	2,300	4,689
27.10.14	24	52,63	167,635	167,635	37,12	166,035	166,035	24,16	2,378	2,300	2,378	166,035	166,035	24,16	2,378	2,300	2,378	2,300	2,300	2,300	4,167
28.10.14	24	61,28	168,413	168,413	37,12	166,035	166,035	24,16	2,378	2,300	2,378	166,035	166,035	24,16	2,378	2,300	2,378	2,300	2,300	2,300	4,689
29.10.14	24	48,63	167,798	167,798	33,29	164,604	164,604	15,35	2,154	2,154	2,154	164,604	164,604	15,35	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	3,057
30.10.14	24	47,59	167,798	167,798	32,84	165,759	165,759	14,75	2,039	2,039	2,039	165,759	165,759	14,75	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039	2,642
31.10.14	24	54,20	170,744	169,699	35,39	165,759	165,759	14,75	2,039	2,039	2,039	165,759	165,759	14,75	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039	2,552
01.11.14	24	53,97	170,744	169,699	35,39	165,759	165,759	14,75	2,039	2,039	2,039	165,759	165,759	14,75	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039	2,552
02.11.14	24	57,40	169,961	169,961	34,96	167,780	167,780	18,81	2,154	2,154	2,154	167,780	167,780	18,81	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	3,299
03.11.14	24	55,09	170,001	170,001	35,04	167,793	167,793	21,94	2,169	2,169	2,169	167,793	167,793	21,94	2,169	2,169	2,169	2,169	2,169	2,169	3,319
04.11.14	24	54,42	170,001	170,001	35,04	167,793	167,793	21,94	2,169	2,169	2,169	167,793	167,793	21,94	2,169	2,169	2,169	2,169	2,169	2,169	3,319
05.11.14	24	51,81	171,136	171,136	34,56	168,150	168,150	19,13	2,017	2,017	2,017	168,150	168,150	19,13	2,017	2,017	2,017	2,017	2,017	2,017	3,493
06.11.14	24	55,76	171,573	171,573	34,56	169,150	169,150	17,25	1,986	1,986	1,986	169,150	169,150	17,25	1,986	1,986	1,986	1,986	1,986	1,986	3,339
07.11.14	24	59,25	163,841	163,841	36,27	169,656	169,656	20,24	1,916	1,916	1,916	169,656	169,656	20,24	1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	3,032
08.11.14	24	59,65	163,841	163,841	36,27	169,656	169,656	20,24	1,916	1,916	1,916	169,656	169,656	20,24	1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	3,032
09.11.14	24	60,54	164,964	164,964	36,79	165,070	165,070	22,98	1,887	1,887	1,887	165,070	165,070	22,98	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	3,444
10.11.14	24	60,08	165,929	165,929	36,86	162,914	162,914	22,86	1,991	1,991	1,991	162,914	162,914	22,86	1,991	1,991	1,991	1,991	1,991	1,991	3,903
11.11.14	24	54,33	172,833	172,833	35,60	169,571	169,571	18,51	1,933	1,933	1,933	169,571	169,571	18,51	1,933	1,933	1,933	1,933	1,933	1,933	3,432
12.11.14	24	55,16	171,470	171,470	35,60	163,956	163,956	19,56	1,899	1,899	1,899	163,956	163,956	19,56	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	3,993
13.11.14	24	55,38	167,947	167,947	35,82	170,901	170,901	18,51	1,933	1,933	1,933	170,901	170,901	18,51	1,933	1,933	1,933	1,933	1,933	1,933	3,432
14.11.14	24	66,63	171,282	171,282	35,51	166,073	166,073	19,86	1,874	1,874	1,874	166,073	166,073	19,86	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	3,280
15.11.14	24	66,63	171,282	171,282	35,51	166,073	166,073	19,86	1,874	1,874	1,874	166,073	166,073	19,86	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	3,280
16.11.14	24	66,21	172,215	172,215	39,73	169,281	169,281	27,11	2,001	2,001	2,001	169,281	169,281	27,11	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	3,412
17.11.14	24	69,30	171,924	171,924	39,26	170,196	170,196	27,11	2,001	2,001	2,001	170,196	170,196	27,11	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	4,742
18.11.14	24	72,07	169,548	169,548	40,05	169,945	169,945	26,95	1,979	1,979	1,979	169,945	169,945	26,95	1,979	1,979	1,979	1,979	1,979	1,979	4,762
19.11.14	24	72,38	169,173	169,173	40,60	169,945	169,945	26,95	1,979	1,979	1,979	169,945	169,945	26,95	1,979	1,979	1,979	1,979	1,979	1,979	4,723
20.11.14	24	72,64	169,273	169,273	40,38	167,307	167,307	31,47	2,241	2,241	2,241	167,307	167,307	31,47	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	5,115
21.11.14	24	60,53	169,362	169,362	40,30	167,115	167,115	32,35	2,158	2,158	2,158	167,115	167,115	32,35	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	5,439
22.11.14	24	60,53	169,362	169,362	37,07	167,255	167,255	23,46	2,107	2,107	2,107	167,255	167,255	23,46	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	5,514
23.11.14	24	60,53	169,362	169,362	37,07	167,255	167,255	23,46	2,107	2,107	2,107	167,255	167,255	23,46	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	5,514
24.11.14	24	60,53	169,362	169,362	37,07	167,255	167,255	23,46	2,107	2,107	2,107	167,255	167,255	23,46	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	5,514
Среднее	24,00	-	169,362	169,362	37,07	167,255	167,255	23,46	2,107	2,107	2,107	167,255	167,255	23,46	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	4,064
Итого	744,0	-	5250,234	5250,234	0,000	5184,910	5184,910	0,000	65,324	0,000	65,324	5184,910	5184,910	0,000	65,324	0,000	65,324	0,000	0,000	0,000	125,97

Оптимировано до конца месяца (+)
 Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за ноябрь 2014:

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время

Q1, Гкал

Q2, Гкал

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднесуточной температуры холодной воды: кв=

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер (по доверенности абонента)

Финансовая «Ярская» ОАО «ЯТК-1»
 Отдел бухгалтерии
 27.11.2014
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ СЛОВОМ
 ПО ЗАЯВКЕ ПО ПОЛУЧЕНИИ АКТА ПОТЕРЬ ХВ

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ