ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 20, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48506

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Txв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) **лето:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	64,26	7,00	62,010	-	-	61,81	6,50	57,230	-	2,45	4,780	-	-	-	0,472
24.10.14	24	-	64,58	7,00	61,470	-	-	62,04	6,50	57,700	-	2,54	3,770	-	-	-	0,403
25.10.14	24	-	65,19	7,00	64,120	-	-	62,54	6,50	60,550	-	2,65	3,570	-	-	-	0,436
26.10.14	25	-	65,41	7,00	69,590	-	-	62,96	6,50	63,400	-	2,45	6,190	-	-	-	0,613
27.10.14	24	-	52,54	7,00	68,690	-	-	51,72	6,50	63,170	-	0,82	5,520	-	-	-	0,381
28.10.14	24	-	61,01	7,00	59,110	-	-	58,12	6,50	55,000	-	2,89	4,110	-	-	-	0,434
29.10.14	24	-	65,69	7,00	56,960	-	-	62,75	6,50	51,950	-	2,94	5,010	-	-	-	0,498
30.10.14	24	-	66,04	7,00	56,470	-	-	63,12	6,50	50,840	-	2,92	5,630	-	-	-	0,521
31.10.14	24	-	66,00	7,00	55,450	-	-	63,01	6,50	50,710	-	2,99	4,740	-	-	-	0,477
01.11.14	24	-	65,27	7,00	53,310	-	-	62,19	6,50	48,770	-	3,08	4,540	-	-	-	0,474
02.11.14	24	-	64,87	7,00	54,480	-	-	61,94	6,50	48,130	-	2,93	6,350	-	-	-	0,568
03.11.14	24	-	66,43	7,00	54,600	-	-	63,25	6,50	48,740	-	3,18	5,860	-	-	-	0,567
04.11.14	24	-	66,82	7,00	56,230	-	-	63,96	6,50	49,860	-	2,86	6,370	-	-	-	0,581
05.11.14	24	-	66,02	7,00	55,250	-	-	63,02	6,50	50,910	-	3,00	4,340	-	-	-	0,461
06.11.14	24	-	65,91	7,00	62,800	-	-	63,36	6,50	58,880	-	2,55	3,920	-	-	-	0,427
07.11.14	24	-	65,61	7,00	79,560	-	-	63,76	6,50	76,100	-	1,85	3,460	-	-	-	0,394
08.11.14	24	-	66,00	7,00	79,660	-	-	64,09	6,50	76,070	-	1,91	3,590	-	-	-	0,438
09.11.14	24	-	66,11	7,00	81,990	-	-	64,38	6,50	76,210	-	1,73	5,780	-	-	-	0,563
10.11.14	24	-	66,38	7,00	79,690	-	-	64,44	6,50	76,730	-	1,94	2,960	-	-	-	0,390
11.11.14	24	-	65,80	7,00	82,720	-	-	63,98	6,50	79,950	-	1,82	2,770	-	-	-	0,386
12.11.14	24	-	66,27	7,00	64,500	-	-	63,80	6,50	60,470	-	2,47	4,030	-	-	-	0,447
13.11.14	24	-	67,17	7,00	61,830	-	-	64,40	6,50	57,980	-	2,77	3,850	-	-	-	0,438
14.11.14	24	-	69,08	7,00	54,860	-	-	65,58	6,50	51,110	-	3,50	3,750	-	-	-	0,458
15.11.14	24	-	70,62	7,00	56,330	-	-	67,17	6,50	51,140	-	3,45	5,190	-	-	-	0,572
16.11.14	24	-	70,86	7,00	57,480	-	-	67,56	6,50	51,000	-	3,30	6,480	-	-	-	0,638
17.11.14	24	-	67,94	7,00	55,010	-	-	64,77	6,50	50,180	-	3,17	4,830	-	-	-	0,505
18.11.14	24	-	66,27	7,00	54,760	-	-	63,18	6,50	49,560	-	3,09	5,200	-	-	-	0,499
19.11.14	24	-	66,34	7,00	55,470	-	-	63,14	6,50	51,160	-	3,20	4,310	-	-	-	0,456
20.11.14	24	-	66,31	7,00	54,940	-	-	63,14	6,50	49,760	-	3,17	5,180	-	-	-	0,525
21.11.14	24	-	66,28	7,00	53,190	-	-	62,90	6,50	48,820	-	3,38	4,370	-	-	-	0,474
22.11.14	24	-	66,49	7,00	56,110	-	-	63,43	6,50	49,700	-	3,06	6,410	-	-	-	0,591
Среднее	24,03	-	65,79	7,00	61,892	-	-	63,08	6,50	57,154	-	2,71	4,737	-	-	-	0,487
Итого	745,0				1918,640	0,000				1771,780	0,000		146,860	0,00	0,00	0,00	15,09

Ориентировочно до конца месяца(+)	442,240	400,206	42,034	4,21
Корректировка за прошлый месяц (-)	561,021	529,496	31,526	3,97
Итого за ноябрь 2014 :	1799,859	1642,490	157,369	15,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.10.14 10:00	49575,640	-	35519,050	-	-	-	1014,043	
23.11.14 12:00	51434,250	-	37235,300	-	-	-	1028,708	

Время аварийных ситуаций: -1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

27.11.2014

Филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____

27.11.2014