ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502 -Ч
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 20, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

	расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр.
Подающий тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05
тр-д. ГВС				
тр.цирк. ГВС				
Тр. Подпитки				

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	71,11	10,20	70,250	-	-	43,25	5,60	70,250	-	27,86	0,000	0,00	0,00	0,00	1,962
24.10.14	24	-	71,54	10,20	70,240	-	-	43,50	5,60	70,240	-	28,04	0,000	0,00	0,00	0,00	1,972
25.10.14	24	-	69,38	10,20	70,340	-	-	42,74	5,60	70,340	-	26,64	0,000	0,00	0,00	0,00	1,879
26.10.14	25	-	65,89	10,20	73,310	-	-	41,21	5,60	73,310	-	24,68	0,000	0,00	0,00	0,00	1,813
27.10.14	24	-	46,71	10,20	70,500	-	-	33,17	5,60	70,500	-	13,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,949
28.10.14	24	-	55,35	10,20	72,590	-	-	36,66	5,60	72,590	-	18,69	0,000	0,00	0,00	0,00	1,357
29.10.14	24	-	54,46	10,20	73,070	-	-	37,65	5,60	73,070	-	16,81	0,000	0,00	0,00	0,00	1,234
30.10.14	24	-	52,73	10,20	73,140	-	-	37,01	5,60	73,140	-	15,72	0,000	0,00	0,00	0,00	1,154
31.10.14	24	-	53,02	10,20	73,060	-	-	36,93	5,60	73,060	-	16,09	0,000	0,00	0,00	0,00	1,178
01.11.14	24	-	56,84	10,20	73,110	-	-	38,26	5,60	73,110	-	18,58	0,000	0,00	0,00	0,00	1,362
02.11.14	24	-	59,25	10,20	73,380	-	-	39,08	5,60	73,380	-	20,17	0,000	0,00	0,00	0,00	1,484
03.11.14	24	-	61,82	10,20	73,390	-	-	40,59	5,60	73,390	-	21,23	0,000	0,00	0,00	0,00	1,562
04.11.14	24	-	60,18	10,20	73,270	-	-	40,34	5,60	73,270	-	19,84	0,000	0,00	0,00	0,00	1,455
05.11.14	24	-	55,23	10,20	73,500	-	-	38,23	5,60	73,500	-	17,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1,253
06.11.14	24	-	57,49	10,20	73,530	-	-	38,53	5,60	73,530	-	18,96	0,000	0,00	0,00	0,00	1,397
07.11.14	24	-	59,87	10,20	73,470	-	-	39,75	5,60	73,470	-	20,12	0,000	0,00	0,00	0,00	1,483
08.11.14	24	-	60,30	10,20	73,490	-	-	40,01	5,60	73,490	-	20,29	0,000	0,00	0,00	0,00	1,496
09.11.14	24	-	60,44	10,20	73,310	-	-	40,13	5,60	73,310	-	20,31	0,000	0,00	0,00	0,00	1,492
10.11.14	24	-	61,02	10,20	73,030	-	-	40,36	5,60	73,030	-	20,66	0,000	0,00	0,00	0,00	1,515
11.11.14	24	-	57,88	10,20	72,880	-	-	39,16	5,60	72,880	-	18,72	0,000	0,00	0,00	0,00	1,369
12.11.14	24	-	58,63	10,20	70,750	-	-	39,40	5,60	70,750	-	19,23	0,000	0,00	0,00	0,00	1,366
13.11.14	24	-	58,95	10,20	73,350	-	-	39,60	5,60	73,350	-	19,35	0,000	0,00	0,00	0,00	1,423
14.11.14	24	-	63,38	10,20	74,100	-	-	41,52	5,60	74,100	-	21,86	0,000	0,00	0,00	0,00	1,624
15.11.14	24	-	65,44	10,20	73,950	-	-	42,35	5,60	73,950	-	23,09	0,000	0,00	0,00	0,00	1,711
16.11.14	24	-	65,29	10,20	73,890	-	-	41,98	5,60	73,890	-	23,31	0,000	0,00	0,00	0,00	1,729
17.11.14	24	-	67,94	10,20	71,460	-	-	42,44	5,60	71,460	-	25,50	0,000	0,00	0,00	0,00	1,825
18.11.14	24	-	71,81	10,20	69,610	-	-	43,56	5,60	69,610	-	28,25	0,000	0,00	0,00	0,00	1,971
19.11.14	24	-	72,96	10,20	69,480	-	-	43,72	5,60	69,480	-	29,24	0,000	0,00	0,00	0,00	2,035
20.11.14	24	-	73,24	10,20	69,640	-	-	43,53	5,60	69,640	-	29,71	0,000	0,00	0,00	0,00	2,073
21.11.14	24	-	73,88	10,20	70,240	-	-	43,85	5,60	70,240	-	30,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,114
22.11.14	24	-	73,21	10,20	70,630	-	-	44,22	5,60	70,630	-	28,99	0,000	0,00	0,00	0,00	2,053
Среднее	24,03	-	62,43	10,20	72,257	-	-	40,41	5,60	72,257	-	22,02	-	-	-	-	1,590
Итого	745,0				2239,960	0,000				2239,960	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	49,29
Ориентировочно до конца месяца(+)					565,657					565,657			0,000				15,77
Корректировка за прошлый месяц (-)					645,480					645,480			0,000				14,69
Итого за ноябрь 2014 :					2160,137					2160,137			0,000				50,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
27.10.14 19:00	51456,490	-	48473,580	-	0,000	0,000	1563,842	
23.11.14 12:00	53391,760	-	50408,850	-	0,000	0,000	1605,570	

Время аварийных ситуаций: -1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

27.11.2014

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
Отчет принят с замечаниями
до получения АКТа допуска УУ
Подпись _____