Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная зависимая
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 45113

	расходомер		
Подающий тр.	ПРЭМ 40	Gmin	Gmax
Обратн.тр.	ПРЭМ 40		
тр-д. ГВС			
тр.цирк. ГВС			
Тр. Подпитки			

Приборы УУТЭ поверены до ___________

Термопреобр.
КТПТР-05
КТПТР-05
--

Txв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	71,37	10,30	139,220	-	-	48,56	5,60	137,180	-	22,81	2,040	0,00	0,00	0,00	3,286
24.10.14	24	-	71,76	10,30	139,150	-	-	48,85	5,60	137,050	-	22,91	2,100	0,00	0,00	0,00	3,301
25.10.14	24	-	69,78	10,30	139,330	-	-	48,00	5,60	137,250	-	21,78	2,080	0,00	0,00	0,00	3,143
26.10.14	25	-	66,12	10,30	145,090	-	-	46,03	5,60	142,920	-	20,09	2,170	0,00	0,00	0,00	3,025
27.10.14	24	-	48,03	10,30	139,780	-	-	36,83	5,60	137,770	-	11,20	2,010	0,00	0,00	0,00	1,634
28.10.14	24	-	54,68	10,30	143,670	-	-	40,12	5,60	141,680	-	14,56	1,990	0,00	0,00	0,00	2,173
29.10.14	24	-	54,69	10,30	144,720	-	-	41,45	5,60	142,690	-	13,24	2,030	0,00	0,00	0,00	2,010
30.10.14	24	-	52,90	10,30	144,920	-	-	40,47	5,60	142,920	-	12,43	2,000	0,00	0,00	0,00	1,892
31.10.14	24	-	53,14	10,30	144,870	-	-	40,29	5,60	142,810	-	12,85	2,060	0,00	0,00	0,00	1,954
01.11.14	24	-	56,85	10,30	144,980	-	-	41,95	5,60	142,970	-	14,90	2,010	0,00	0,00	0,00	2,253
02.11.14	24	-	59,39	10,30	145,530	-	-	42,95	5,60	143,510	-	16,44	2,020	0,00	0,00	0,00	2,487
03.11.14	24	-	62,00	10,30	145,490	-	-	44,50	5,60	143,360	-	17,50	2,130	0,00	0,00	0,00	2,649
04.11.14	24	-	60,36	10,30	145,400	-	-	44,10	5,60	143,330	-	16,26	2,070	0,00	0,00	0,00	2,466
05.11.14	24	-	55,63	10,30	145,850	-	-	41,79	5,60	143,800	-	13,84	2,050	0,00	0,00	0,00	2,114
06.11.14	24	-	57,47	10,30	145,870	-	-	42,15	5,60	143,850	-	15,32	2,020	0,00	0,00	0,00	2,331
07.11.14	24	-	60,04	10,30	145,750	-	-	43,64	5,60	143,720	-	16,40	2,030	0,00	0,00	0,00	2,489
08.11.14	24	-	60,47	10,30	145,780	-	-	43,97	5,60	143,690	-	16,50	2,090	0,00	0,00	0,00	2,507
09.11.14	24	-	60,59	10,30	145,420	-	-	44,01	5,60	143,330	-	16,58	2,090	0,00	0,00	0,00	2,512
10.11.14	24	-	61,18	10,30	144,860	-	-	44,31	5,60	142,700	-	16,87	2,160	0,00	0,00	0,00	2,549
11.11.14	24	-	58,15	10,30	144,610	-	-	42,89	5,60	142,540	-	15,26	2,070	0,00	0,00	0,00	2,304
12.11.14	24	-	58,73	10,30	140,460	-	-	43,18	5,60	138,490	-	15,55	1,970	0,00	0,00	0,00	2,280
13.11.14	24	-	59,07	10,30	145,150	-	-	43,44	5,60	143,070	-	15,63	2,080	0,00	0,00	0,00	2,370
14.11.14	24	-	63,47	10,30	146,580	-	-	45,58	5,60	144,340	-	17,89	2,240	0,00	0,00	0,00	2,733
15.11.14	24	-	65,63	10,30	146,600	-	-	46,79	5,60	144,370	-	18,84	2,230	0,00	0,00	0,00	2,877
16.11.14	24	-	65,52	10,30	146,570	-	-	46,29	5,60	144,330	-	19,23	2,240	0,00	0,00	0,00	2,931
17.11.14	24	-	68,00	10,30	142,010	-	-	46,91	5,60	139,810	-	21,09	2,200	0,00	0,00	0,00	3,106
18.11.14	24	-	71,96	10,30	138,120	-	-	48,49	5,60	135,900	-	23,47	2,220	0,00	0,00	0,00	3,360
19.11.14	24	-	73,25	10,30	138,010	-	-	49,02	5,60	135,800	-	24,23	2,210	0,00	0,00	0,00	3,464
20.11.14	24	-	73,48	10,30	138,250	-	-	48,90	5,60	136,040	-	24,58	2,210	0,00	0,00	0,00	3,517
21.11.14	24	-	74,10	10,30	139,340	-	-	49,54	5,60	137,110	-	24,56	2,230	0,00	0,00	0,00	3,541
22.11.14	24	-	73,50	10,30	140,150	-	-	50,13	5,60	137,870	-	23,37	2,280	0,00	0,00	0,00	3,400
Среднее	24,03	-	62,62	10,30	143,275	-	-	44,68	5,60	141,168	-	17,94	2,107	-	-	-	2,666
Итого	745,0				4441,530	0,000				4376,200	0,000		65,330	0,00	0,00	0,00	82,66

	G1	G2	dG	Q
Ориентировочно до конца месяца(+)	1122,800	1104,983	17,817	26,65
Корректировка за прошлый месяц (-)	1280,507	1261,749	18,759	24,72
Итого за ноябрь 2014 :	4283,823	4219,434	64,389	84,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
27.10.14 21:00	101381,950	-	69640,400	-	0,000	0,000	3513,114	
23.11.14 14:00	105220,170	-	73422,140	-	0,000	0,000	3583,299	

Время аварийных ситуаций: -1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'C ______ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ______ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до даты до получения АКТА допуска УУ

27.11.2014