Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 44916

Подающий тр.	расходомер ПРЭМ 40	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С** Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	71,22	10,30	152,980	-	-	45,38	5,60	151,940	-	25,84	1,040	0,00	0,00	0,00	4,009
24.10.14	24	-	71,61	10,30	152,920	-	-	45,65	5,60	151,880	-	25,96	1,040	0,00	0,00	0,00	4,027
25.10.14	24	-	69,59	10,30	153,100	-	-	45,06	5,60	152,060	-	24,53	1,040	0,00	0,00	0,00	3,812
26.10.14	25	-	65,98	10,30	159,450	-	-	43,59	5,60	158,340	-	22,39	1,110	0,00	0,00	0,00	3,631
27.10.14	24	-	47,64	10,30	153,570	-	-	35,38	5,60	152,530	-	12,26	1,040	0,00	0,00	0,00	1,914
28.10.14	24	-	54,81	10,30	157,780	-	-	38,71	5,60	156,830	-	16,10	0,950	0,00	0,00	0,00	2,581
29.10.14	24	-	54,59	10,30	159,030	-	-	39,83	5,60	158,030	-	14,76	1,000	0,00	0,00	0,00	2,398
30.10.14	24	-	52,81	10,30	159,280	-	-	38,90	5,60	158,270	-	13,91	1,010	0,00	0,00	0,00	2,265
31.10.14	24	-	53,07	10,30	159,310	-	-	38,60	5,60	158,220	-	14,47	1,090	0,00	0,00	0,00	2,359
01.11.14	24	-	56,80	10,30	159,330	-	-	39,97	5,60	158,310	-	16,83	1,020	0,00	0,00	0,00	2,732
02.11.14	24	-	59,29	10,30	159,920	-	-	40,98	5,60	158,870	-	18,31	1,050	0,00	0,00	0,00	2,980
03.11.14	24	-	61,88	10,30	159,840	-	-	42,59	5,60	158,710	-	19,29	1,130	0,00	0,00	0,00	3,138
04.11.14	24	-	60,25	10,30	159,770	-	-	42,33	5,60	158,730	-	17,92	1,040	0,00	0,00	0,00	2,919
05.11.14	24	-	55,48	10,30	160,230	-	-	40,18	5,60	159,220	-	15,30	1,010	0,00	0,00	0,00	2,502
06.11.14	24	-	57,42	10,30	160,290	-	-	40,30	5,60	159,240	-	17,12	1,050	0,00	0,00	0,00	2,795
07.11.14	24	-	59,95	10,30	160,110	-	-	41,61	5,60	159,110	-	18,34	1,000	0,00	0,00	0,00	2,989
08.11.14	24	-	60,37	10,30	160,190	-	-	41,80	5,60	159,130	-	18,57	1,060	0,00	0,00	0,00	3,030
09.11.14	24	-	60,49	10,30	159,770	-	-	41,95	5,60	158,730	-	18,54	1,040	0,00	0,00	0,00	3,014
10.11.14	24	-	61,07	10,30	159,120	-	-	42,35	5,60	158,010	-	18,72	1,110	0,00	0,00	0,00	3,037
11.11.14	24	-	58,01	10,30	158,880	-	-	41,12	5,60	157,870	-	16,89	1,010	0,00	0,00	0,00	2,737
12.11.14	24	-	58,65	10,30	154,360	-	-	41,22	5,60	153,360	-	17,43	1,000	0,00	0,00	0,00	2,742
13.11.14	24	-	59,02	10,30	159,410	-	-	41,39	5,60	158,160	-	17,63	1,250	0,00	0,00	0,00	2,870
14.11.14	24	-	63,39	10,30	160,750	-	-	43,11	5,60	159,270	-	20,28	1,480	0,00	0,00	0,00	3,333
15.11.14	24	-	65,52	10,30	160,760	-	-	44,06	5,60	159,300	-	21,46	1,460	0,00	0,00	0,00	3,522
16.11.14	24	-	65,39	10,30	160,740	-	-	43,64	5,60	159,270	-	21,75	1,470	0,00	0,00	0,00	3,570
17.11.14	24	-	67,90	10,30	155,610	-	-	44,05	5,60	154,210	-	23,85	1,400	0,00	0,00	0,00	3,783
18.11.14	24	-	71,83	10,30	151,410	-	-	45,28	5,60	150,080	-	26,55	1,330	0,00	0,00	0,00	4,090
19.11.14	24	-	73,08	10,30	151,350	-	-	45,74	5,60	149,930	-	27,34	1,420	0,00	0,00	0,00	4,214
20.11.14	24	-	73,32	10,30	151,590	-	-	45,70	5,60	150,230	-	27,62	1,360	0,00	0,00	0,00	4,262
21.11.14	24	-	73,95	10,30	152,850	-	-	46,37	5,60	151,400	-	27,58	1,450	0,00	0,00	0,00	4,295
22.11.14	24	-	73,33	10,30	153,630	-	-	47,36	5,60	152,230	-	25,97	1,400	0,00	0,00	0,00	4,064
Среднее	24,03	-	62,51	10,30	157,333	-	-	42,39	5,60	156,176	-	20,11	1,157	-	-	-	3,213
Итого	745,0				4877,330	0,000				4841,470	0,000		35,860	0,00	0,00	0,00	99,61
Ориентировочно до конца месяца(+)					1231,063					1219,829			11,234				32,32
Корректировка за прошлый месяц (-)					1403,923					1394,949			8,974				29,94
Итого за ноябрь 2014 :					4704,470					4666,350			38,120				102,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 10:00	102475,020	-	92839,720	-	0,000	0,000	3049,464	
23.11.14 13:00	107371,800	-	97700,320	-	0,000	0,000	3149,505	

Время аварийных ситуаций: -1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "Домтелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

филиал «Невский» ОАО «ТК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО 1.1.2014
Без учета применения АКТА допуска УУ