Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 185262

	расходомер		Приборы УУТЭ поверены до _____	
Подающий тр.	ПРЭМ 50	Gmin	Gmax	Термопреобр. КТПТР-05
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05
тр-д. ГВС				
тр.цирк. ГВС				
Тр. Подпитки				

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	70,92	10,30	246,110	-	-	47,25	5,60	246,110	-	23,67	0,000	0,00	0,00	0,00	5,844
24.10.14	24	-	71,32	10,30	245,560	-	-	47,40	5,60	245,560	-	23,92	0,000	0,00	0,00	0,00	5,890
25.10.14	24	-	69,27	10,30	245,600	-	-	46,64	5,60	245,600	-	22,63	0,000	0,00	0,00	0,00	5,573
26.10.14	24	-	65,72	10,30	245,460	-	-	45,06	5,60	245,460	-	20,66	0,000	0,00	0,00	0,00	5,088
27.10.14	24	-	48,95	10,30	245,860	-	-	36,94	5,60	245,860	-	12,01	0,000	0,00	0,00	0,00	2,941
28.10.14	24	-	53,51	10,30	250,720	-	-	38,95	5,60	250,720	-	14,56	0,000	0,00	0,00	0,00	3,657
29.10.14	24	-	54,48	10,30	251,900	-	-	40,58	5,60	251,900	-	13,90	0,000	0,00	0,00	0,00	3,517
30.10.14	24	-	52,66	10,30	251,930	-	-	39,49	5,60	251,930	-	13,17	0,000	0,00	0,00	0,00	3,333
31.10.14	24	-	52,83	10,30	251,700	-	-	39,28	5,60	251,700	-	13,55	0,000	0,00	0,00	0,00	3,428
01.11.14	24	-	56,37	10,30	251,720	-	-	40,72	5,60	251,720	-	15,65	0,000	0,00	0,00	0,00	3,954
02.11.14	24	-	59,03	10,30	252,480	-	-	42,04	5,60	252,480	-	16,99	0,000	0,00	0,00	0,00	4,306
03.11.14	24	-	61,66	10,30	251,930	-	-	43,65	5,60	251,930	-	18,01	0,000	0,00	0,00	0,00	4,554
04.11.14	24	-	60,07	10,30	251,520	-	-	43,35	5,60	251,520	-	16,72	0,000	0,00	0,00	0,00	4,222
05.11.14	24	-	55,54	10,30	252,460	-	-	41,15	5,60	252,460	-	14,39	0,000	0,00	0,00	0,00	3,650
06.11.14	24	-	56,96	10,30	252,770	-	-	41,22	5,60	252,770	-	15,74	0,000	0,00	0,00	0,00	3,995
07.11.14	24	-	59,73	10,30	251,920	-	-	42,71	5,60	251,920	-	17,02	0,000	0,00	0,00	0,00	4,303
08.11.14	24	-	60,15	10,30	251,540	-	-	42,90	5,60	251,540	-	17,25	0,000	0,00	0,00	0,00	4,354
09.11.14	24	-	60,24	10,30	251,160	-	-	42,93	5,60	251,160	-	17,31	0,000	0,00	0,00	0,00	4,362
10.11.14	24	-	60,82	10,30	249,900	-	-	43,35	5,60	249,900	-	17,47	0,000	0,00	0,00	0,00	4,384
11.11.14	24	-	57,94	10,30	249,400	-	-	42,04	5,60	249,400	-	15,90	0,000	0,00	0,00	0,00	3,982
12.11.14	24	-	58,33	10,30	243,250	-	-	42,11	5,60	243,250	-	16,22	0,000	0,00	0,00	0,00	3,962
13.11.14	24	-	58,75	10,30	251,830	-	-	42,38	5,60	251,830	-	16,37	0,000	0,00	0,00	0,00	4,140
14.11.14	24	-	63,03	10,30	253,740	-	-	44,38	5,60	253,740	-	18,65	0,000	0,00	0,00	0,00	4,748
15.11.14	24	-	65,25	10,30	253,440	-	-	45,43	5,60	253,440	-	19,82	0,000	0,00	0,00	0,00	5,041
16.11.14	24	-	65,16	10,30	253,120	-	-	45,16	5,60	253,120	-	20,00	0,000	0,00	0,00	0,00	5,076
17.11.14	24	-	67,43	10,30	245,290	-	-	45,67	5,60	245,290	-	21,76	0,000	0,00	0,00	0,00	5,351
18.11.14	24	-	71,42	10,30	238,160	-	-	46,97	5,60	238,160	-	24,45	0,000	0,00	0,00	0,00	5,841
19.11.14	24	-	72,79	10,30	237,820	-	-	47,41	5,60	237,820	-	25,38	0,000	0,00	0,00	0,00	6,055
20.11.14	24	-	72,96	10,30	238,280	-	-	47,33	5,60	238,280	-	25,63	0,000	0,00	0,00	0,00	6,123
21.11.14	24	-	73,60	10,30	239,960	-	-	47,73	5,60	239,960	-	25,87	0,000	0,00	0,00	0,00	6,226
22.11.14	24	-	73,08	10,30	241,450	-	-	48,25	5,60	241,450	-	24,83	0,000	0,00	0,00	0,00	6,010
Среднее	24,00	-	62,26	10,30	248,322	-	-	43,56	5,60	248,322	-	18,69	-	-	-	-	4,642
Итого	744,0				7697,980	0,000				7697,980	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	143,91
Ориентировочно до конца месяца(+)					1936,091					1936,091			0,000				46,49
Корректировка за прошлый месяц (-)					2249,357					2245,500			3,857				41,71
Итого за ноябрь 2014 :					7384,714					7388,571			-3,857				148,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
27.10.14 21:00	55341,760	-	49080,540	-	0,000	0,000	1105,756	
23.11.14 14:00	61982,770	-	55721,550	-	0,000	0,000	1227,716	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ

27.11.2014