Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 4, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 12003122
расходомер
Подающий тр.
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Gmin
Gmax

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	69,4	8,5	327,558		-	51,93	6,5	326,94		17,47	0,618				5,771
24.10.14	24	-	70,41	8,5	331,329		-	52,7	6,5	329,625		17,71	1,704				5,972
25.10.14	24	-	69,14	8,5	329,988		-	52,34	6,5	328,738		16,80	1,250				5,625
26.10.14	24	-	66,35	8,5	329,924		-	50,85	6,5	328,737		15,50	1,187				5,189
27.10.14	24	-	61,98	8,5	330,477		-	48,51	6,5	329,259		13,47	1,218				4,522
28.10.14	24	-	53,18	8,5	329,899		-	43,62	6,5	328,829		9,56	1,070				3,211
29.10.14	24	-	49,14	8,5	328,672		-	40,77	6,5	328,672		8,37	0,000				2,765
30.10.14	24	-	48,09	8,5	329,821		-	39,92	6,5	329,821		8,17	0,000				2,704
31.10.14	24	-	54,57	8,5	266,99		-	43,55	6,5	268,284		11,02	-1,294				2,946
01.11.14	24	-	54,57	8,5	332,938		-	43,58	6,5	332,938		10,99	0,000				3,67
02.11.14	24	-	58,06	8,5	332,871		-	45,49	6,5	332,871		12,57	0,000				4,196
03.11.14	24	-	55,71	8,5	332,926		-	44,46	6,5	332,926		11,25	0,000				3,757
04.11.14	24	-	55,01	8,5	333,663		-	44,19	6,5	333,663		10,82	0,000				3,621
05.11.14	24	-	52,35	8,5	335,422		-	42,7	6,5	335,422		9,65	0,000				3,249
06.11.14	24	-	56,32	8,5	336,272		-	44,58	6,5	336,272		11,74	0,000				3,961
07.11.14	24	-	59,92	8,5	320,639		-	46,5	6,5	320,639		13,42	0,000				4,315
08.11.14	24	-	60,32	8,5	327,402		-	47,03	6,5	327,402		13,29	0,000				4,363
09.11.14	24	-	61,23	8,5	323,283		-	47,42	6,5	323,283		13,81	0,000				4,477
10.11.14	24	-	60,75	8,5	325,389		-	47,38	6,5	325,389		13,37	0,000				4,363
11.11.14	24	-	55,76	8,5	336,583		-	44,64	6,5	336,583		11,12	0,000				3,753
12.11.14	24	-	54,89	8,5	339,501		-	44,28	6,5	339,452		10,61	0,049				3,616
13.11.14	24	-	55,96	8,5	329,697		-	44,36	6,5	329,697		11,60	0,000				3,838
14.11.14	24	-	67,35	8,5	336,259		-	51,08	6,5	336,259		16,27	0,000				5,483
15.11.14	24	-	67,58	8,5	338,169		-	51,4	6,5	338,169		16,18	0,000				5,485
16.11.14	24	-	66,93	8,5	325,356		-	50,49	6,5	326,519		16,44	-1,163				5,359
17.11.14	24	-	70,09	8,5	336,229		-	52,43	6,5	336,229		17,66	0,000				5,952
18.11.14	24	-	72,9	8,5	332,751		-	53,84	6,5	332,751		19,06	0,000				6,358
19.11.14	24	-	73,24	8,5	332,002		-	53,89	6,5	332,002		19,35	0,000				6,441
20.11.14	24	-	73,52	8,5	332,505		-	53,78	6,5	332,505		19,74	0,000				6,578
21.11.14	24	-	74,32	8,5	332,738		-	54,12	6,5	332,738		20,20	0,000				6,737
22.11.14	24	-	75,99	8,5	334,448		-	55,84	6,5	334,347		20,15	0,101				6,761
Среднее	24,00	-	62,10	8,50	329,410	-	-	47,99	6,50	329,257	-	14,11	0,153	-	-	-	4,679
Итого	744,0				10211,701	0,000				10206,961	0,000		4,740	0,00	0,00	0,00	145,04
Ориентировочно до конца месяца(+)					2658,319					2659,533			-1,214				50,50
Корректировка за прошлый месяц (-)					0,000					0,000			0,000				0,00
Итого за ноябрь 2014 :					12870,020					12866,494			3,526				195,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.10.14 00:00	7538,650	-	7503,283	-	0,000	-	79,422	
22.11.14 00:00	18083,858	-	18043,750	-	0,000	-	230,252	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

филиал "Невский" ОАО "[illegible]-1"
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА допуска УУ

27.11.2014