Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 4, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 12003123
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**
Подающий тр. Gmax Термопреобр. Преобр. давления
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	69,29	8,5	186,469		-	52,87	6,5	185,893		16,42	0,576				3,1
24.10.14	24	-	70,29	8,5	188,836		-	53,71	6,5	188,239		16,58	0,597				3,173
25.10.14	24	-	69,01	8,5	187,54		-	52,98	6,5	186,913		16,03	0,627				3,048
26.10.14	24	-	66,22	8,5	187,528		-	51,44	6,5	186,86		14,78	0,668				2,815
27.10.14	24	-	61,87	8,5	187,616		-	49,02	6,5	186,883		12,85	0,733				2,454
28.10.14	24	-	53,04	8,5	186,833		-	43,86	6,5	185,975		9,18	0,858				1,76
29.10.14	24	-	49,08	8,5	185,529		-	41,07	6,5	184,647		8,01	0,882				1,528
30.10.14	24	-	48,06	8,5	186,339		-	40,25	6,5	185,462		7,81	0,877				1,497
31.10.14	24	-	54,71	8,5	189,457		-	44,67	6,5	188,673		10,04	0,784				1,944
01.11.14	24	-	54,51	8,5	188,498		-	44,48	6,5	187,687		10,03	0,811				1,932
02.11.14	24	-	58,02	8,5	188,335		-	46,4	6,5	187,629		11,62	0,706				2,228
03.11.14	24	-	55,59	8,5	188,191		-	45,27	6,5	187,407		10,32	0,784				1,984
04.11.14	24	-	54,95	8,5	188,482		-	45,05	6,5	187,712		9,90	0,770				1,907
05.11.14	24	-	52,25	8,5	189,41		-	43,41	6,5	188,631		8,84	0,779				1,716
06.11.14	24	-	56,31	8,5	189,782		-	45,52	6,5	188,873		10,79	0,909				2,094
07.11.14	24	-	59,84	8,5	180,957		-	47,36	6,5	180,258		12,48	0,699				2,3
08.11.14	24	-	60,25	8,5	184,816		-	47,82	6,5	184,105		12,43	0,711				2,338
09.11.14	24	-	61,16	8,5	182,528		-	48,29	6,5	181,871		12,87	0,657				2,388
10.11.14	24	-	60,65	8,5	183,71		-	48,25	6,5	183,016		12,40	0,694				2,319
11.11.14	24	-	55,67	8,5	190,005		-	45,37	6,5	189,245		10,30	0,760				1,998
12.11.14	24	-	54,83	8,5	191,648		-	45,03	6,5	190,828		9,80	0,820				1,921
13.11.14	24	-	55,95	8,5	185,913		-	45,2	6,5	185,161		10,75	0,752				2,039
14.11.14	24	-	67,3	8,5	189,735		-	52,49	6,5	189,187		14,81	0,548				2,846
15.11.14	24	-	67,49	8,5	190,454		-	52,76	6,5	189,925		14,73	0,529				2,841
16.11.14	24	-	66,89	8,5	191,315		-	52,17	6,5	190,884		14,72	0,431				2,846
17.11.14	24	-	70,03	8,5	191,312		-	54,07	6,5	191,031		15,96	0,281				3,078
18.11.14	24	-	72,81	8,5	189,321		-	55,66	6,5	189,071		17,15	0,250				3,27
19.11.14	24	-	73,15	8,5	188,694		-	55,74	6,5	188,411		17,41	0,283				3,309
20.11.14	24	-	73,43	8,5	189,064		-	55,73	6,5	188,819		17,70	0,245				3,37
21.11.14	24	-	74,25	8,5	189,128		-	56,17	6,5	188,909		18,08	0,219				3,441
22.11.14	24	-	75,9	8,5	190,023		-	57,51	6,5	189,86		18,39	0,163				3,513
Среднее	24,00	-	62,03	8,50	187,983	-	-	49,02	6,50	187,357	-	13,01	0,626	-	-	-	2,484
Итого	744,0				5827,468	0,000				5808,065	0,000		19,403	0,00	0,00	0,00	77,00

Ориентировочно до конца месяца(+)	1518,694	1516,554	2,139	26,09
Корректировка за прошлый месяц (-)	0,000	0,000	0,000	0,00
Итого за ноябрь 2014 :	7346,162	7324,619	21,542	103,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.10.14 00:00	32419,146	-	32344,402	-	0,000	-	429,353	
22.11.14 00:00	38438,209	-	38343,340	-	0,000	-	509,503	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

...ния по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке по получ... ...ка УУ
Дата 27.11.2014