Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 40-1, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15336

	расходомер		Приборы УУТЭ поверены до _____		**Тхв=0 С**
Подающий тр.	VA2305M 40	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	VA2305M 25			КТПТР-05	МЕТРАН-55-ДИ
тр-д. ГВС				КТПТР-05	МЕТРАН-55-ДИ
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	59,56	6,38	76,469	-	-	33,93	5,00	16,112	-	25,63	60,357	-	-	-	3,940
24.10.14	24	-	59,53	6,43	80,361	-	-	32,61	5,00	13,910	-	26,92	66,451	-	-	-	4,258
25.10.14	24	-	59,70	6,38	81,523	-	-	33,42	5,00	16,281	-	26,28	65,242	-	-	-	4,250
26.10.14	24	-	59,96	6,25	90,652	-	-	33,53	5,00	15,667	-	26,43	74,985	-	-	-	4,827
27.10.14	24	-	59,46	6,33	81,603	-	-	34,95	5,00	18,729	-	24,51	62,874	-	-	-	4,126
28.10.14	24	-	56,89	6,25	65,813	-	-	34,42	5,00	17,379	-	22,47	48,434	-	-	-	5,707
29.10.14	24	-	59,62	6,45	87,187	-	-	38,32	5,00	25,167	-	21,30	62,020	-	-	-	4,159
30.10.14	24	-	59,99	6,34	73,287	-	-	38,43	5,00	19,516	-	21,57	53,771	-	-	-	3,582
31.10.14	24	-	59,96	6,35	75,026	-	-	35,81	5,00	17,537	-	24,15	57,489	-	-	-	3,803
01.11.14	24	-	59,97	6,20	82,976	-	-	33,05	5,00	12,052	-	26,93	70,924	-	-	-	4,501
02.11.14	24	-	59,34	6,29	78,992	-	-	33,04	5,00	14,905	-	26,31	64,087	-	-	-	4,125
03.11.14	24	-	60,84	6,30	80,319	-	-	32,96	5,00	15,478	-	27,88	64,841	-	-	-	4,299
04.11.14	24	-	61,30	6,07	91,245	-	-	38,51	5,00	24,774	-	22,79	66,471	-	-	-	4,553
05.11.14	24	-	61,14	6,19	94,882	-	-	41,84	5,00	37,634	-	19,30	57,248	-	-	-	4,144
06.11.14	24	-	60,46	6,24	82,135	-	-	41,03	5,00	28,116	-	19,43	54,019	-	-	-	3,741
07.11.14	24	-	60,05	6,26	84,624	-	-	38,54	5,00	25,696	-	21,51	58,928	-	-	-	4,017
08.11.14	24	-	60,48	6,14	88,314	-	-	37,11	5,00	21,778	-	23,37	66,536	-	-	-	4,452
09.11.14	24	-	60,78	5,84	96,219	-	-	37,17	5,00	19,995	-	23,62	76,224	-	-	-	5,014
10.11.14	24	-	60,81	6,21	88,427	-	-	38,44	5,00	26,647	-	22,37	61,780	-	-	-	4,272
11.11.14	24	-	60,40	6,18	90,905	-	-	39,28	5,00	29,056	-	21,12	61,849	-	-	-	4,269
12.11.14	24	-	60,90	6,38	83,528	-	-	36,90	5,26	18,530	-	24,00	64,998	-	-	-	4,416
13.11.14	24	-	60,90	6,38	83,528	-	-	36,90	5,26	18,530	-	24,00	64,998	-	-	-	4,416
14.11.14	24	-	61,20	6,71	76,168	-	-	36,02	5,00	17,099	-	25,18	59,069	-	-	-	3,973
15.11.14	24	-	64,32	6,71	81,444	-	-	38,06	5,00	21,587	-	26,26	59,857	-	-	-	4,328
16.11.14	24	-	65,71	6,60	93,139	-	-	37,58	5,00	19,649	-	28,13	73,490	-	-	-	5,272
17.11.14	24	-	63,37	6,71	79,899	-	-	37,08	5,19	18,300	-	26,28	61,599	-	-	-	4,300
18.11.14	24	-	61,62	6,72	75,907	-	-	32,48	6,79	13,005	-	29,13	62,902	-	-	-	4,179
19.11.14	24	-	62,12	6,62	81,251	-	-	37,32	6,43	21,289	-	24,79	59,962	-	-	-	4,172
20.11.14	24	-	62,29	6,63	83,439	-	-	40,53	6,37	9,754	-	21,76	73,685	-	-	-	4,717
21.11.14	24	-	62,40	6,65	86,033	-	-	43,52	6,40	0,264	-	18,88	85,769	-	-	-	5,267
22.11.14	24	-	62,81	6,61	94,070	-	-	41,27	6,34	0,000	-	21,55	94,070	-	-	-	5,808
Среднее	24,00	-	60,90	6,38	83,528	-	-	36,90	5,26	18,530	-	24,00	64,998	-	-	-	4,416
Итого	744,0				2589,365	0,000				574,435	0,000		2014,930	0,00	0,00	0,00	136,89

Ориентировочно до конца месяца(+)	678,558			
Корректировка за прошлый месяц (-)	655,067	94,014	584,544	38,53
Итого за ноябрь 2014 :	2612,856	129,887	525,180	35,35
		538,562	2074,294	140,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 01:00	55377,457	-	5846,327	-	-	-	3130,340	
23.10.14 09:00	55396,679	-	5853,559	-	-	-	3131,182	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке за получения АКТА допуска УУТЭ
27.11.2014