Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 40-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36565

	расходомер				
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	67,61	-	189,451	-	-	42,77	-	191,038	-	24,84	-1,587	-	-	-	4,720
24.10.14	24	-	67,75	-	177,809	-	-	41,91	-	180,080	-	25,83	-2,271	-	-	-	5,425
25.10.14	24	-	65,67	-	182,146	-	-	41,69	-	184,255	-	23,98	-2,109	-	-	-	4,381
26.10.14	25	-	64,64	-	191,648	-	-	41,34	-	193,041	-	23,30	-1,394	-	-	-	4,479
27.10.14	24	-	62,08	-	191,522	-	-	41,16	-	192,820	-	20,93	-1,298	-	-	-	4,021
28.10.14	24	-	54,25	-	146,591	-	-	41,12	-	147,210	-	13,13	-0,618	-	-	-	3,194
29.10.14	24	-	48,87	-	184,960	-	-	41,46	-	184,355	-	7,41	0,605	-	-	-	1,410
30.10.14	24	-	51,18	-	176,224	-	-	38,09	-	184,917	-	13,09	-8,693	-	-	-	4,953
31.10.14	24	-	59,12	-	177,743	-	-	40,18	-	179,831	-	18,95	-2,088	-	-	-	3,907
01.11.14	24	-	55,07	-	197,575	-	-	39,14	-	198,097	-	15,94	-0,522	-	-	-	3,624
02.11.14	24	-	56,98	-	130,780	-	-	38,78	-	131,513	-	18,20	-0,733	-	-	-	2,389
03.11.14	24	-	49,51	-	155,792	-	-	34,13	-	156,033	-	15,38	-0,241	-	-	-	3,006
04.11.14	24	-	51,20	-	104,277	-	-	35,41	-	104,056	-	15,79	0,221	-	-	-	2,788
05.11.14	24	-	52,49	-	192,334	-	-	37,23	-	192,592	-	15,26	-0,258	-	-	-	2,948
06.11.14	24	-	56,21	-	192,826	-	-	38,22	-	195,046	-	17,98	-2,220	-	-	-	3,925
07.11.14	24	-	58,63	-	190,186	-	-	38,86	-	191,784	-	19,77	-1,598	-	-	-	3,772
08.11.14	24	-	59,15	-	187,936	-	-	39,09	-	189,400	-	20,06	-1,465	-	-	-	3,783
09.11.14	24	-	56,58	-	191,441	-	-	38,27	-	193,017	-	18,32	-1,576	-	-	-	3,520
10.11.14	24	-	55,31	-	192,111	-	-	37,85	-	193,173	-	17,46	-1,062	-	-	-	3,368
11.11.14	24	-	54,29	-	195,862	-	-	37,62	-	196,619	-	16,68	-0,757	-	-	-	3,279
12.11.14	24	-	54,77	-	93,359	-	-	38,42	-	92,024	-	16,35	1,336	-	-	-	4,007
13.11.14	24	-	53,24	-	109,718	-	-	39,08	-	112,425	-	14,16	-2,707	-	-	-	3,841
14.11.14	24	-	56,70	-	187,075	-	-	38,98	-	188,336	-	17,73	-1,261	-	-	-	3,330
15.11.14	24	-	60,26	-	186,804	-	-	39,64	-	189,257	-	20,62	-2,453	-	-	-	4,301
16.11.14	24	-	59,12	-	177,743	-	-	40,18	-	179,831	-	18,95	-2,088	-	-	-	3,907
17.11.14	24	-	63,23	-	182,848	-	-	40,10	-	185,591	-	23,13	-2,742	-	-	-	6,661
18.11.14	24	-	65,88	-	183,093	-	-	41,24	-	185,717	-	24,64	-2,625	-	-	-	4,441
19.11.14	24	-	62,95	-	175,901	-	-	41,26	-	178,191	-	21,69	-2,290	-	-	-	3,766
20.11.14	24	-	69,10	-	241,594	-	-	50,87	-	253,978	-	18,23	-12,384	-	-	-	3,863
21.11.14	24	-	70,03	-	221,890	-	-	46,60	-	226,216	-	23,43	-4,326	-	-	-	5,014
22.11.14	24	-	70,94	-	200,803	-	-	44,85	-	204,314	-	26,10	-3,511	-	-	-	5,099
Среднее	24,03	-	59,12	-	177,743	-	-	40,18	-	179,831	-	18,95	-2,088	-	-	-	3,907
Итого	745,0				5510,044	0,000				5574,757	0,000		-64,714	0,00	0,00	0,00	121,13

Ориентировочно до конца месяца(+)	1581,569	1615,815	-34,246	37,43
Корректировка за прошлый месяц (-)	1813,185	1835,820	-22,636	69,56
Итого за ноябрь 2014 :	5278,428	5354,752	-76,324	89,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 12:00	40383,262	-	40788,469	-	-	-	1099,728	
23.11.14 13:00	45903,603	-	46395,771	-	-	-	1234,855	

Время аварийных ситуаций: -1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Центральный» ОАО «ТГК-1»
Отдел маркетинга и анализа
энергопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА допуска
27.11.2014
Дата _____