Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 40-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36564

	расходомер				
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	67,90	-	201,266	-	-	42,07	-	189,717	-	25,83	11,550	-	-	-	5,700
24.10.14	24	-	68,09	-	204,629	-	-	41,76	-	186,358	-	26,33	18,271	-	-	-	6,167
25.10.14	24	-	65,91	-	208,142	-	-	41,23	-	197,521	-	24,68	10,622	-	-	-	5,591
26.10.14	25	-	64,95	-	218,251	-	-	41,24	-	215,898	-	23,70	2,353	-	-	-	5,287
27.10.14	24	-	62,27	-	218,578	-	-	40,81	-	215,087	-	21,46	3,491	-	-	-	4,847
28.10.14	24	-	54,33	-	167,829	-	-	42,28	-	165,716	-	12,05	2,113	-	-	-	5,182
29.10.14	24	-	49,13	-	210,779	-	-	43,56	-	206,316	-	5,57	4,463	-	-	-	1,387
30.10.14	24	-	51,20	-	209,046	-	-	36,40	-	205,506	-	14,80	3,539	-	-	-	3,237
31.10.14	24	-	52,36	-	213,168	-	-	36,45	-	210,234	-	15,91	2,933	-	-	-	3,512
01.11.14	24	-	55,45	-	216,868	-	-	37,67	-	213,953	-	17,78	2,915	-	-	-	3,980
02.11.14	24	-	57,29	-	140,671	-	-	37,98	-	138,818	-	19,31	1,853	-	-	-	2,797
03.11.14	24	-	49,82	-	173,726	-	-	33,97	-	171,297	-	15,84	2,429	-	-	-	2,846
04.11.14	24	-	51,73	-	115,271	-	-	44,46	-	113,797	-	7,27	1,474	-	-	-	6,976
05.11.14	24	-	52,72	-	213,326	-	-	38,26	-	209,566	-	14,46	3,760	-	-	-	3,242
06.11.14	24	-	56,59	-	214,858	-	-	38,14	-	211,179	-	18,45	3,678	-	-	-	4,118
07.11.14	24	-	58,93	-	211,268	-	-	39,01	-	207,708	-	19,93	3,559	-	-	-	4,363
08.11.14	24	-	59,44	-	208,653	-	-	39,24	-	205,124	-	20,20	3,529	-	-	-	4,367
09.11.14	24	-	56,81	-	212,376	-	-	38,45	-	208,762	-	18,36	3,614	-	-	-	4,052
10.11.14	24	-	55,55	-	212,808	-	-	37,91	-	209,115	-	17,64	3,693	-	-	-	3,908
11.11.14	24	-	54,57	-	216,954	-	-	37,62	-	206,084	-	16,95	10,870	-	-	-	4,101
12.11.14	24	-	55,73	-	97,252	-	-	38,47	-	95,402	-	17,26	1,850	-	-	-	4,155
13.11.14	24	-	53,84	-	129,068	-	-	35,85	-	123,142	-	17,98	5,926	-	-	-	2,541
14.11.14	24	-	56,63	-	159,370	-	-	37,45	-	154,762	-	19,18	4,609	-	-	-	3,239
15.11.14	24	-	60,54	-	212,768	-	-	39,52	-	206,944	-	21,03	5,824	-	-	-	4,719
16.11.14	24	-	60,01	-	211,021	-	-	39,05	-	203,275	-	20,97	7,746	-	-	-	4,742
17.11.14	24	-	63,67	-	207,624	-	-	40,10	-	198,795	-	23,56	8,828	-	-	-	5,260
18.11.14	24	-	66,09	-	207,874	-	-	41,00	-	198,857	-	25,09	9,017	-	-	-	5,598
19.11.14	24	-	64,04	-	218,505	-	-	40,52	-	214,055	-	23,51	4,449	-	-	-	5,330
20.11.14	24	-	69,45	-	204,731	-	-	42,23	-	202,385	-	27,22	2,346	-	-	-	5,687
21.11.14	24	-	70,40	-	193,832	-	-	41,71	-	191,179	-	28,69	2,653	-	-	-	5,687
22.11.14	24	-	71,27	-	188,268	-	-	41,70	-	186,031	-	29,57	2,237	-	-	-	5,675
Среднее	24,03	-	59,25	-	194,154	-	-	39,55	-	189,116	-	19,70	5,039	-	-	-	4,461
Итого	745,0				6018,780	0,000				5862,584	0,000		156,196	0,00	0,00	0,00	138,29
Ориентировочно до конца месяца(+)					1636,405					1593,804			42,602				43,41
Корректировка за прошлый месяц (-)					1807,961					832,027			975,935				78,13
Итого за ноябрь 2014 :					5847,224					6624,361			1777,137				103,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 01:00	107378,096	-	34608,538	-	-	-	5466,056	
23.11.14 13:00	113491,649	-	40565,396	-	-	-	5607,291	

Время аварийных ситуаций: -1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов, анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 27.11.2014